

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB12
Monatsbericht vom Dezember 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 14:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.22	0,00	0	---	6:37	200,51	13,76	---	---	---
02.12.22	6,29	870	138,42	7:39	200,58	13,69	23:40	193,91	20,36
03.12.22	24,00	3.262	135,92	---	---	---	18:26	193,76	20,51
04.12.22	22,48	3.061	136,17	8:55	200,39	13,88	1:18	193,79	20,48
05.12.22	24,00	3.238	134,92	---	---	---	17:31	193,73	20,54
06.12.22	20,05	2.712	135,24	13:18	200,67	13,60	1:14	193,75	20,53
07.12.22	24,00	3.220	134,17	---	---	---	23:57	193,62	20,66
08.12.22	12,17	1.645	135,20	9:34	200,76	13,52	0:00	193,63	20,64
09.12.22	8,32	1.144	137,48	8:39	201,13	13,14	21:17	194,48	19,79
10.12.22	8,60	1.181	137,26	4:52	201,13	13,14	14:16	194,38	19,89
11.12.22	3,36	465	138,36	13:38	201,37	12,91	21:02	194,81	19,46
12.12.22	10,49	1.416	134,98	8:28	201,38	12,89	22:53	194,27	20,00
13.12.22	10,59	1.418	133,92	13:14	200,67	13,60	21:20	193,96	20,31
14.12.22	14,34	1.900	132,52	5:58	200,15	14,12	21:59	193,81	20,46
15.12.22	12,48	1.657	132,74	3:26	200,09	14,18	21:51	193,84	20,43
16.12.22	13,23	1.732	130,92	11:55	200,23	14,04	20:41	193,50	20,78
17.12.22	9,94	1.319	132,75	10:57	199,94	14,33	16:14	193,70	20,57
18.12.22	7,87	1.059	134,55	9:42	200,26	14,01	19:53	193,87	20,40
19.12.22	15,48	2.042	131,92	5:23	199,93	14,34	21:13	193,59	20,69
20.12.22	14,46	1.893	130,87	9:24	200,20	14,08	18:37	193,51	20,76
21.12.22	15,01	1.977	131,73	3:24	199,80	14,47	19:47	193,51	20,76
22.12.22	9,33	1.253	134,27	11:14	199,98	14,30	21:42	193,75	20,53
23.12.22	10,93	1.439	131,63	9:34	199,99	14,28	19:21	193,73	20,54
24.12.22	5,26	701	133,35	8:05	200,23	14,04	18:18	193,84	20,43
25.12.22	4,37	586	134,11	9:08	200,31	13,96	18:48	194,17	20,10
26.12.22	5,08	681	133,97	10:50	200,32	13,95	16:07	194,23	20,04
27.12.22	9,32	1.242	133,22	10:34	200,42	13,85	16:06	193,79	20,48
28.12.22	8,08	1.077	133,33	8:04	200,26	14,01	22:44	193,96	20,31
29.12.22	10,56	1.400	132,64	2:36	200,14	14,14	18:37	193,66	20,61
30.12.22	9,49	1.274	134,23	8:01	200,17	14,11	19:09	193,79	20,48
31.12.22	7,42	977	131,67	8:25	200,14	14,14	22:06	193,90	20,37
Σ	357,00	47.841							
Mittelwert	11,52	1.543	134,01		200,40	13,87		193,87	20,40
Minimum	0,00	0	130,87		199,80	12,89		193,50	19,46
Maximum	24,00	3.262	138,42		201,38	14,47		194,81	20,78

Meßpunkthöhe (MP): 214,27 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB13
Monatsbericht vom Dezember 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 14:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.22	24,00	3.321	138,38	---	---	---	18:34	194,72	19,50
02.12.22	17,68	2.446	138,32	23:56	199,68	14,54	1:52	194,77	19,45
03.12.22	0,00	0	---	23:55	200,06	14,16	---	---	---
04.12.22	0,00	0	---	8:55	200,40	13,82	---	---	---
05.12.22	1,09	144	132,35	4:15	200,20	14,03	12:52	195,76	18,46
06.12.22	2,51	340	135,67	13:20	200,50	13,72	8:40	195,57	18,65
07.12.22	3,27	434	132,59	4:37	200,15	14,07	16:44	195,62	18,61
08.12.22	0,00	0	---	22:40	200,23	13,99	---	---	---
09.12.22	0,00	0	---	6:04	200,43	13,79	---	---	---
10.12.22	0,00	0	---	4:47	200,42	13,80	---	---	---
11.12.22	0,00	0	---	9:41	200,73	13,49	---	---	---
12.12.22	9,39	1.309	139,35	8:10	200,71	13,51	22:59	195,05	19,17
13.12.22	22,26	3.088	138,70	9:32	200,00	14,22	21:24	194,79	19,44
14.12.22	24,00	3.275	136,46	---	---	---	22:22	194,54	19,68
15.12.22	24,00	3.274	136,42	---	---	---	21:52	194,46	19,76
16.12.22	24,00	3.261	135,88	---	---	---	20:41	194,30	19,92
17.12.22	24,00	3.280	136,67	---	---	---	16:20	194,28	19,94
18.12.22	24,00	3.315	138,13	---	---	---	2:11	194,24	19,99
19.12.22	24,00	3.236	134,83	---	---	---	21:19	194,27	19,96
20.12.22	22,44	3.031	135,07	9:09	199,25	14,97	10:26	192,01	22,21
21.12.22	24,00	3.229	134,54	---	---	---	19:37	192,00	22,22
22.12.22	24,00	3.284	136,83	---	---	---	6:11	192,00	22,22
23.12.22	24,00	3.274	136,42	---	---	---	4:41	192,00	22,22
24.12.22	24,00	3.335	138,96	---	---	---	20:59	192,00	22,22
25.12.22	24,00	3.349	139,54	---	---	---	0:00	192,01	22,21
26.12.22	24,00	3.343	139,29	---	---	---	1:54	192,00	22,22
27.12.22	21,47	2.956	137,66	9:16	192,02	22,21	20:48	192,00	22,22
28.12.22	24,00	3.308	137,83	---	---	---	0:00	192,01	22,21
29.12.22	24,00	3.282	136,75	---	---	---	3:46	192,00	22,22
30.12.22	24,00	3.291	137,13	---	---	---	0:00	192,01	22,21
31.12.22	24,00	3.307	137,79	---	---	---	6:14	192,00	22,22
Σ	508,12	69.712							
Mittelwert	16,39	2.249	137,20		199,63	14,59		193,46	20,76
Minimum	0,00	0	132,35		192,02	13,49		192,00	18,46
Maximum	24,00	3.349	139,54		200,73	22,21		195,76	22,22

Meßpunkthöhe (MP): 214,22 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB14
Monatsbericht vom Dezember 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 14:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.22	16,78	1.541	91,82	6:35	199,55	20,57	22:54	197,13	22,99
02.12.22	14,51	1.347	92,83	23:59	199,89	20,23	17:37	197,12	23,00
03.12.22	9,60	910	94,84	23:49	200,30	19,83	7:12	197,83	22,30
04.12.22	7,96	756	95,01	9:11	200,59	19,54	22:44	198,14	21,98
05.12.22	14,43	1.372	95,11	4:16	200,45	19,67	12:56	197,92	22,20
06.12.22	13,27	1.249	94,15	13:26	200,67	19,45	8:41	197,91	22,21
07.12.22	19,23	1.808	94,03	4:35	200,37	19,75	23:48	197,58	22,54
08.12.22	22,56	2.161	95,78	2:57	200,16	19,96	0:00	197,61	22,51
09.12.22	23,43	2.256	96,27	---	---	---	0:00	198,09	22,03
10.12.22	23,58	2.270	96,29	---	---	---	14:16	198,15	21,97
11.12.22	20,85	2.022	97,00	9:41	200,81	19,32	3:07	198,27	21,85
12.12.22	22,87	2.172	94,99	---	---	---	23:28	197,58	22,54
13.12.22	21,60	2.010	93,06	9:33	200,17	19,96	21:34	197,31	22,81
14.12.22	24,00	2.219	92,46	---	---	---	22:17	197,04	23,08
15.12.22	24,00	2.220	92,50	---	---	---	21:52	196,94	23,18
16.12.22	23,53	2.172	92,29	---	---	---	20:41	196,77	23,36
17.12.22	24,00	2.223	92,63	---	---	---	18:45	196,71	23,41
18.12.22	21,31	1.980	92,93	---	---	---	0:00	196,78	23,34
19.12.22	24,00	2.206	91,92	---	---	---	21:13	196,71	23,41
20.12.22	22,38	2.057	91,92	9:11	199,37	20,76	10:27	193,01	27,12
21.12.22	24,00	2.204	91,83	---	---	---	0:00	193,01	27,12
22.12.22	24,00	2.224	92,67	---	---	---	0:00	193,01	27,12
23.12.22	23,68	2.190	92,47	---	---	---	0:00	193,01	27,12
24.12.22	21,38	1.993	93,22	7:02	193,01	27,11	0:00	193,01	27,12
25.12.22	21,27	1.989	93,50	---	---	---	0:00	193,01	27,12
26.12.22	21,62	2.020	93,41	---	---	---	0:00	193,01	27,12
27.12.22	22,15	2.059	92,96	---	---	---	0:00	193,01	27,12
28.12.22	23,13	2.150	92,97	---	---	---	0:00	193,01	27,12
29.12.22	24,00	2.223	92,63	---	---	---	0:00	193,01	27,12
30.12.22	23,56	2.185	92,73	---	---	---	0:00	193,01	27,12
31.12.22	23,38	2.173	92,93	---	---	---	0:00	193,01	27,12
Σ	646,05	60.361							
Mittelwert	20,84	1.947	93,43		199,61	20,51		195,73	24,39
Minimum	7,96	756	91,82		193,01	19,32		193,01	21,85
Maximum	24,00	2.270	97,00		200,81	27,11		198,27	27,12

Meßpunkthöhe (MP): 220,12 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB15
Monatsbericht vom Dezember 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 14:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.22	24,00	2.476	103,17	---	---	---	23:29	197,84	23,54
02.12.22	24,00	2.506	104,42	---	---	---	17:37	197,53	23,86
03.12.22	24,00	2.640	110,00	---	---	---	0:00	197,73	23,66
04.12.22	24,00	2.668	111,17	---	---	---	7:36	197,79	23,59
05.12.22	24,00	2.616	109,00	---	---	---	14:25	198,05	23,33
06.12.22	21,64	2.361	109,13	10:29	202,65	18,73	1:35	198,12	23,27
07.12.22	23,12	2.482	107,35	---	---	---	17:33	198,25	23,14
08.12.22	23,32	2.635	113,01	---	---	---	4:15	198,13	23,25
09.12.22	24,00	2.757	114,88	---	---	---	0:00	198,71	22,67
10.12.22	24,00	2.763	115,13	---	---	---	0:11	198,95	22,44
11.12.22	24,00	2.823	117,63	---	---	---	0:00	199,13	22,25
12.12.22	15,41	1.772	114,99	19:06	203,32	18,06	12:40	199,40	21,98
13.12.22	1,79	181	101,12	14:48	203,45	17,93	8:39	199,68	21,70
14.12.22	0,00	0	---	8:45	203,26	18,13	---	---	---
15.12.22	0,63	60	95,15	6:20	203,22	18,17	---	---	---
16.12.22	0,94	90	96,17	11:54	203,26	18,12	---	---	---
17.12.22	0,00	0	---	11:43	203,06	18,33	---	---	---
18.12.22	0,00	0	---	10:30	203,26	18,12	---	---	---
19.12.22	0,00	0	---	5:47	203,16	18,23	---	---	---
20.12.22	2,56	256	99,95	10:12	203,29	18,09	11:24	199,79	21,59
21.12.22	1,09	103	94,45	6:12	203,01	18,37	14:25	199,79	21,59
22.12.22	0,00	0	---	11:11	203,04	18,34	---	---	---
23.12.22	0,00	0	---	10:06	203,08	18,30	---	---	---
24.12.22	0,00	0	---	10:28	203,23	18,15	---	---	---
25.12.22	0,00	0	---	9:59	203,34	18,04	---	---	---
26.12.22	0,00	0	---	11:36	203,40	17,98	---	---	---
27.12.22	1,30	140	107,67	10:50	203,45	17,93	8:58	199,35	22,03
28.12.22	0,00	0	---	8:07	203,35	18,03	---	---	---
29.12.22	0,00	0	---	8:02	203,32	18,06	---	---	---
30.12.22	0,00	0	---	8:29	203,29	18,09	---	---	---
31.12.22	0,00	0	---	11:58	203,28	18,10	---	---	---
Σ	283,79	31.329							
Mittelwert	9,15	1.011	110,40		203,22	18,16		198,64	22,74
Minimum	0,00	0	94,45		202,65	17,93		197,53	21,59
Maximum	24,00	2.823	117,63		203,45	18,73		199,79	23,86

Meßpunkthöhe (MP): 221,38 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB16
Monatsbericht vom Dezember 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 14:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.22	24,00	2.309	96,21	---	---	---	23:29	199,31	26,53
02.12.22	17,70	1.697	95,88	23:29	203,45	22,40	17:36	199,21	26,64
03.12.22	0,00	0	---	22:07	203,77	22,07	---	---	---
04.12.22	0,00	0	---	9:08	204,27	21,57	---	---	---
05.12.22	1,12	102	91,03	3:16	204,02	21,82	12:52	199,86	25,98
06.12.22	3,03	280	92,37	13:26	204,87	20,98	8:52	199,76	26,09
07.12.22	3,39	311	91,73	7:12	204,13	21,71	23:47	199,67	26,17
08.12.22	0,00	0	---	22:35	205,16	20,68	---	---	---
09.12.22	0,00	0	---	8:41	205,74	20,11	---	---	---
10.12.22	0,00	0	---	4:54	205,85	19,99	---	---	---
11.12.22	0,00	0	---	15:12	206,32	19,53	---	---	---
12.12.22	9,41	914	97,13	8:48	206,35	19,50	23:03	200,57	25,28
13.12.22	23,26	2.253	96,86	---	---	---	21:25	199,92	25,92
14.12.22	24,00	2.302	95,92	---	---	---	22:20	199,68	26,16
15.12.22	24,00	2.311	96,29	---	---	---	21:58	199,63	26,21
16.12.22	24,00	2.305	96,04	---	---	---	20:46	199,37	26,48
17.12.22	24,00	2.322	96,75	---	---	---	0:02	199,47	26,37
18.12.22	24,00	2.343	97,63	---	---	---	20:04	199,72	26,12
19.12.22	24,00	2.294	95,58	---	---	---	21:20	199,38	26,46
20.12.22	22,28	2.127	95,46	10:13	204,53	21,31	19:27	199,35	26,49
21.12.22	24,00	2.290	95,42	---	---	---	19:52	199,27	26,58
22.12.22	24,00	2.326	96,92	---	---	---	0:01	199,37	26,48
23.12.22	24,00	2.320	96,67	---	---	---	19:26	199,55	26,29
24.12.22	24,00	2.359	98,29	---	---	---	18:33	199,71	26,13
25.12.22	24,00	2.369	98,71	---	---	---	0:24	199,97	25,87
26.12.22	24,00	2.365	98,54	---	---	---	21:18	200,01	25,83
27.12.22	22,00	2.142	97,34	10:35	204,77	21,08	22:43	199,82	26,02
28.12.22	24,00	2.344	97,67	---	---	---	22:56	199,86	25,98
29.12.22	24,00	2.327	96,96	---	---	---	18:42	199,58	26,26
30.12.22	24,00	2.336	97,33	---	---	---	19:21	199,72	26,12
31.12.22	24,00	2.346	97,75	---	---	---	0:18	199,77	26,07
Σ	510,20	49.394							
Mittelwert	16,46	1.593	96,81		204,86	20,98		199,66	26,18
Minimum	0,00	0	91,03		203,45	19,50		199,21	25,28
Maximum	24,00	2.369	98,71		206,35	22,40		200,57	26,64

Meßpunkthöhe (MP): 225,84 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB17
Monatsbericht vom Dezember 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 14:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.22	0,00	0	---	0:21	200,68	30,74	---	---	---
02.12.22	6,27	698	111,30	0:00	200,61	30,81	23:57	195,64	35,77
03.12.22	24,00	2.636	109,83	---	---	---	1:54	195,64	35,77
04.12.22	22,46	2.475	110,18	8:56	200,85	30,56	0:00	195,71	35,71
05.12.22	24,00	2.619	109,13	---	---	---	14:22	195,69	35,72
06.12.22	20,56	2.227	108,31	13:19	201,15	30,26	1:28	195,75	35,67
07.12.22	24,00	2.590	107,92	---	---	---	23:59	195,59	35,83
08.12.22	12,62	1.380	109,34	22:34	201,42	29,99	0:00	195,59	35,83
09.12.22	8,23	917	111,40	8:48	201,83	29,58	21:16	196,59	34,82
10.12.22	8,53	950	111,39	5:01	201,88	29,53	14:05	196,53	34,88
11.12.22	3,31	372	112,26	14:50	202,14	29,27	20:57	196,94	34,47
12.12.22	10,41	1.103	105,92	8:32	202,14	29,27	22:52	196,67	34,74
13.12.22	11,36	1.156	101,79	15:10	201,22	30,20	21:14	196,27	35,14
14.12.22	14,23	1.435	100,84	6:00	200,79	30,62	21:55	196,16	35,26
15.12.22	12,36	1.248	100,98	3:27	200,77	30,64	21:48	196,21	35,20
16.12.22	13,17	1.315	99,87	12:01	200,94	30,47	20:28	195,96	35,45
17.12.22	9,83	995	101,19	10:57	200,72	30,69	16:07	196,13	35,28
18.12.22	7,78	797	102,48	10:41	200,98	30,43	19:52	196,27	35,14
19.12.22	15,36	1.552	101,03	5:25	200,73	30,68	20:54	196,03	35,38
20.12.22	13,57	1.355	99,84	10:12	200,96	30,45	18:54	196,00	35,42
21.12.22	14,90	1.497	100,48	3:28	200,59	30,82	19:37	195,97	35,44
22.12.22	9,21	942	102,27	11:11	200,74	30,67	21:41	196,19	35,22
23.12.22	10,83	1.091	100,72	9:39	200,77	30,64	19:17	196,17	35,24
24.12.22	5,19	530	102,05	10:11	200,98	30,43	18:20	196,24	35,17
25.12.22	4,31	441	102,43	9:58	201,03	30,38	18:45	196,49	34,92
26.12.22	5,00	512	102,30	11:47	201,07	30,34	16:05	196,56	34,85
27.12.22	9,28	944	101,68	10:37	201,14	30,27	16:03	196,30	35,11
28.12.22	7,99	814	101,93	8:00	200,98	30,43	22:42	196,33	35,08
29.12.22	10,47	1.063	101,57	2:49	200,90	30,51	18:34	196,11	35,30
30.12.22	9,38	964	102,74	8:22	200,96	30,45	19:03	196,23	35,19
31.12.22	7,34	740	100,81	8:31	200,94	30,47	22:05	196,32	35,09
Σ	355,97	37.358							
Mittelwert	11,48	1.205	104,95		201,07	30,34		196,14	35,27
Minimum	0,00	0	99,84		200,59	29,27		195,59	34,47
Maximum	24,00	2.636	112,26		202,14	30,82		196,94	35,83

Meßpunkthöhe (MP): 231,41 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB18
Monatsbericht vom Dezember 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 14:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.22	24,00	2.139	89,13	---	---	---	5:55	203,64	28,41
02.12.22	17,67	1.548	87,59	23:58	211,97	20,08	5:29	203,70	28,36
03.12.22	0,00	0	---	23:41	212,87	19,18	---	---	---
04.12.22	0,00	0	---	12:28	213,11	18,94	---	---	---
05.12.22	1,07	92	85,98	6:52	213,10	18,95	12:50	207,05	25,00
06.12.22	3,09	272	87,97	16:59	213,14	18,91	9:26	205,87	26,18
07.12.22	3,27	286	87,36	14:25	213,17	18,88	23:44	206,11	25,94
08.12.22	0,51	47	92,76	23:54	213,68	18,37	---	---	---
09.12.22	0,00	0	---	8:51	214,07	17,98	---	---	---
10.12.22	0,00	0	---	5:06	214,17	17,88	---	---	---
11.12.22	0,00	0	---	15:34	214,49	17,57	---	---	---
12.12.22	9,38	853	90,91	8:09	214,50	17,55	23:54	204,67	27,39
13.12.22	23,35	2.098	89,84	---	---	---	21:53	203,87	28,18
14.12.22	24,00	2.121	88,38	---	---	---	22:39	203,68	28,37
15.12.22	24,00	2.110	87,92	---	---	---	22:23	203,65	28,40
16.12.22	24,00	2.090	87,08	---	---	---	21:51	203,56	28,49
17.12.22	24,00	2.098	87,42	---	---	---	0:40	203,56	28,49
18.12.22	24,00	2.092	87,17	---	---	---	2:22	203,66	28,39
19.12.22	24,00	2.032	84,67	---	---	---	21:40	203,71	28,34
20.12.22	22,68	1.947	85,86	10:13	210,46	21,60	19:51	203,52	28,53
21.12.22	24,00	2.061	85,88	---	---	---	0:05	203,52	28,53
22.12.22	24,00	2.051	85,46	---	---	---	0:20	203,65	28,40
23.12.22	24,00	2.030	84,58	---	---	---	4:19	203,86	28,19
24.12.22	24,00	2.019	84,13	---	---	---	0:23	204,08	27,97
25.12.22	24,00	2.003	83,46	---	---	---	0:45	204,18	27,88
26.12.22	24,00	1.984	82,67	---	---	---	23:51	204,44	27,61
27.12.22	22,33	1.874	83,91	10:37	211,03	21,02	23:59	204,04	28,01
28.12.22	24,00	2.026	84,42	---	---	---	0:00	204,04	28,01
29.12.22	24,00	1.962	81,75	---	---	---	0:01	204,22	27,83
30.12.22	24,00	1.962	81,75	---	---	---	0:00	204,28	27,78
31.12.22	24,00	1.958	81,58	---	---	---	1:53	204,35	27,70
Σ	511,36	43.755							
Mittelwert	16,50	1.411	85,57		213,06	18,99		204,20	27,85
Minimum	0,00	0	81,58		210,46	17,55		203,52	25,00
Maximum	24,00	2.139	92,76		214,50	21,60		207,05	28,53

Meßpunkthöhe (MP): 232,05 m üNN