

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB20
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.01.23	24,00	1.197	49,88	---	---	---	7:50	192,81	16,96
02.01.23	24,00	1.189	49,54	---	---	---	23:45	193,48	16,28
03.01.23	24,00	1.187	49,46	---	---	---	23:25	193,10	16,67
04.01.23	24,00	1.184	49,33	---	---	---	20:45	192,96	16,80
05.01.23	24,00	1.185	49,38	---	---	---	5:52	192,88	16,88
06.01.23	24,00	1.184	49,33	---	---	---	6:44	192,87	16,90
07.01.23	24,00	1.190	49,58	---	---	---	3:00	192,87	16,90
08.01.23	24,00	1.198	49,92	---	---	---	5:20	192,96	16,80
09.01.23	21,40	1.080	50,47	11:13	195,39	14,37	0:00	193,27	16,49
10.01.23	23,90	1.200	50,22	---	---	---	0:35	193,47	16,29
11.01.23	24,00	1.211	50,46	---	---	---	0:00	193,47	16,29
12.01.23	24,00	1.204	50,17	---	---	---	16:14	193,91	15,85
13.01.23	24,00	1.187	49,46	---	---	---	20:59	193,71	16,06
14.01.23	24,00	1.202	50,08	---	---	---	1:51	193,69	16,07
15.01.23	24,00	1.217	50,71	---	---	---	0:00	194,06	15,70
16.01.23	24,00	1.211	50,46	---	---	---	0:00	194,22	15,54
17.01.23	24,00	1.198	49,92	---	---	---	23:50	193,55	16,21
18.01.23	24,00	1.183	49,29	---	---	---	22:37	193,16	16,61
19.01.23	24,00	1.180	49,17	---	---	---	13:18	193,00	16,76
20.01.23	24,00	1.173	48,88	---	---	---	1:32	193,02	16,74
21.01.23	24,00	1.173	48,88	---	---	---	9:02	192,96	16,80
22.01.23	24,00	1.191	49,63	---	---	---	5:18	192,94	16,82
23.01.23	24,00	1.183	49,29	---	---	---	4:13	192,99	16,77
24.01.23	24,00	1.163	48,46	---	---	---	22:55	192,71	17,06
25.01.23	24,00	1.163	48,46	---	---	---	13:54	192,57	17,19
26.01.23	24,00	1.168	48,67	---	---	---	12:19	192,49	17,27
27.01.23	24,00	1.193	49,71	---	---	---	0:00	193,27	16,49
28.01.23	24,00	1.196	49,83	---	---	---	1:50	193,64	16,12
29.01.23	24,00	1.210	50,42	---	---	---	0:00	193,74	16,03
30.01.23	24,00	1.191	49,63	---	---	---	23:10	193,57	16,19
31.01.23	24,00	1.197	49,88	---	---	---	11:50	193,44	16,32
Σ	741,30	36.788							
Mittelwert	23,91	1.187	49,63		195,39	14,37		193,25	16,51
Minimum	21,40	1.080	48,46		195,39	14,37		192,49	15,54
Maximum	24,00	1.217	50,71		195,39	14,37		194,22	17,27

Meßpunkthöhe (MP): 209,76 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB22
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.23	10,09	2.091	207,14	23:55	195,46	12,36	7:47	187,73	20,10
02.01.23	8,29	1.640	197,79	5:52	195,81	12,02	23:18	189,15	18,67
03.01.23	15,85	3.272	206,46	5:58	195,33	12,50	22:56	187,98	19,85
04.01.23	24,00	4.951	206,29	---	---	---	19:26	187,89	19,94
05.01.23	22,78	4.710	206,73	6:54	194,02	13,80	5:40	187,82	20,01
06.01.23	22,69	4.687	206,54	---	---	---	6:33	187,85	19,98
07.01.23	20,99	4.364	207,88	---	---	---	2:54	187,85	19,98
08.01.23	18,35	3.826	208,48	8:02	194,65	13,17	5:10	187,98	19,85
09.01.23	13,21	2.781	210,50	7:38	195,91	11,91	17:22	189,02	18,81
10.01.23	13,05	2.709	207,52	6:52	195,96	11,86	23:42	188,79	19,03
11.01.23	7,09	263	37,11	13:53	196,05	11,77	10:43	195,57	12,25
12.01.23	5,91	1.140	192,84	6:01	195,95	11,87	22:59	189,91	17,91
13.01.23	9,97	1.985	199,09	5:20	195,76	12,06	15:19	189,33	18,49
14.01.23	5,56	1.098	197,65	11:17	195,87	11,95	1:21	189,44	18,39
15.01.23	2,55	514	201,77	15:33	196,23	11,60	---	---	---
16.01.23	5,17	1.040	200,99	10:31	196,33	11,49	21:16	190,05	17,77
17.01.23	14,77	3.042	206,02	8:59	196,14	11,68	23:55	188,12	19,71
18.01.23	24,00	4.899	204,13	---	---	---	14:57	187,34	20,49
19.01.23	24,00	4.877	203,21	---	---	---	13:19	186,96	20,86
20.01.23	24,00	4.840	201,67	---	---	---	17:36	187,57	20,25
21.01.23	24,00	4.843	201,79	---	---	---	23:19	187,50	20,33
22.01.23	24,00	4.995	208,13	---	---	---	3:22	187,53	20,30
23.01.23	24,00	4.927	205,29	---	---	---	18:54	187,62	20,20
24.01.23	21,93	4.328	197,40	10:59	193,21	14,61	22:53	186,82	21,01
25.01.23	24,00	4.695	195,63	---	---	---	4:50	186,45	21,37
26.01.23	13,98	2.703	193,39	23:58	193,86	13,96	12:11	186,37	21,45
27.01.23	0,00	0	---	23:42	194,54	13,28	---	---	---
28.01.23	1,07	202	187,96	21:46	194,59	13,23	---	---	---
29.01.23	0,00	0	---	23:39	194,86	12,96	---	---	---
30.01.23	2,21	425	192,24	7:44	194,91	12,92	11:05	188,82	19,00
31.01.23	1,80	342	189,68	23:15	194,59	13,23	11:13	188,55	19,27
Σ	429,32	86.189							
Mittelwert	13,85	2.780	200,76		195,24	12,58		188,37	19,45
Minimum	0,00	0	37,11		193,21	11,49		186,37	12,25
Maximum	24,00	4.995	210,50		196,33	14,61		195,57	21,45

Meßpunkthöhe (MP): 207,82 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB23
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
02.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
03.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
04.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
05.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
06.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
07.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
08.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
09.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
10.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
11.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
12.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
13.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
14.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
15.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
16.01.23	0,00	0	---	0:00	192,00	20,83	---	---	---
17.01.23	0,00	0	---	9:21	211,25	1,58	---	---	---
18.01.23	0,00	0	---	0:00	209,10	3,73	---	---	---
19.01.23	0,00	0	---	8:34	208,88	3,95	---	---	---
20.01.23	0,00	0	---	8:27	208,81	4,02	---	---	---
21.01.23	0,00	0	---	21:31	208,69	4,14	---	---	---
22.01.23	0,00	0	---	18:02	208,86	3,97	---	---	---
23.01.23	0,00	0	---	10:06	208,93	3,90	---	---	---
24.01.23	15,36	2.114	137,63	8:19	208,88	3,95	22:54	204,52	8,31
25.01.23	23,81	3.291	138,21	---	---	---	4:34	204,36	8,47
26.01.23	24,00	3.348	139,50	---	---	---	6:46	204,33	8,50
27.01.23	24,00	3.439	143,29	---	---	---	0:45	206,52	6,31
28.01.23	24,00	3.440	143,33	---	---	---	1:00	206,48	6,35
29.01.23	24,00	3.477	144,88	---	---	---	0:00	206,91	5,92
30.01.23	24,00	3.407	141,96	---	---	---	23:19	205,80	7,03
31.01.23	24,00	3.425	142,71	---	---	---	11:16	205,46	7,37
Σ	183,17	25.941							
Mittelwert	5,91	837	141,62		197,73	15,10		205,55	7,28
Minimum	0,00	0	137,63		192,00	1,58		204,33	5,92
Maximum	24,00	3.477	144,88		211,25	20,83		206,91	8,50

Meßpunkthöhe (MP): 212,83 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB24
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.01.23	10,35	1.994	192,57	17:38	196,40	13,71	7:47	179,42	30,69
02.01.23	8,77	1.642	187,13	5:45	196,68	13,43	23:21	180,74	29,37
03.01.23	15,79	3.046	192,86	5:58	196,02	14,09	22:54	179,80	30,31
04.01.23	24,00	4.631	192,96	---	---	---	5:00	179,76	30,35
05.01.23	22,86	4.420	193,32	6:51	195,03	15,08	5:42	179,40	30,71
06.01.23	22,86	4.415	193,16	---	---	---	6:34	179,40	30,71
07.01.23	21,32	4.131	193,78	---	---	---	2:56	179,42	30,69
08.01.23	18,86	3.654	193,79	7:58	195,84	14,27	5:12	179,58	30,53
09.01.23	13,77	2.696	195,76	7:22	197,33	12,78	12:15	180,71	29,40
10.01.23	13,62	2.634	193,40	6:51	197,40	12,71	23:44	180,60	29,51
11.01.23	16,60	3.290	198,16	13:15	197,38	12,73	22:52	181,16	28,95
12.01.23	15,65	3.039	194,17	5:50	196,95	13,16	0:10	181,07	29,04
13.01.23	10,64	2.010	188,82	5:14	196,52	13,59	15:21	180,98	29,13
14.01.23	6,00	1.114	185,74	11:16	196,64	13,47	1:23	181,10	29,01
15.01.23	2,79	528	189,36	15:21	197,00	13,11	---	---	---
16.01.23	5,58	1.054	188,84	10:34	197,14	12,97	21:18	181,78	28,33
17.01.23	14,90	2.876	193,00	8:44	196,82	13,29	23:53	179,66	30,45
18.01.23	24,00	4.604	191,83	---	---	---	15:04	179,11	31,00
19.01.23	24,00	4.591	191,29	---	---	---	12:39	178,78	31,33
20.01.23	24,00	4.566	190,25	---	---	---	17:00	179,01	31,10
21.01.23	24,00	4.564	190,17	---	---	---	23:08	178,96	31,15
22.01.23	24,00	4.653	193,88	---	---	---	3:17	179,04	31,07
23.01.23	24,00	4.616	192,33	---	---	---	18:12	179,01	31,10
24.01.23	24,00	4.506	187,75	---	---	---	21:38	178,68	31,43
25.01.23	24,00	4.494	187,25	---	---	---	1:49	178,16	31,95
26.01.23	14,16	2.625	185,43	23:58	194,66	15,45	12:14	178,01	32,10
27.01.23	0,00	0	---	12:11	195,53	14,58	---	---	---
28.01.23	1,17	211	181,03	23:59	195,40	14,71	---	---	---
29.01.23	0,00	0	---	12:08	195,85	14,26	---	---	---
30.01.23	15,15	2.886	190,49	6:54	195,82	14,29	22:58	178,89	31,22
31.01.23	11,35	2.166	190,80	23:06	195,44	14,67	0:19	178,91	31,20
Σ	478,20	91.656							
Mittelwert	15,43	2.957	191,67		196,29	13,82		179,67	30,44
Minimum	0,00	0	181,03		194,66	12,71		178,01	28,33
Maximum	24,00	4.653	198,16		197,40	15,45		181,78	32,10

Meßpunkthöhe (MP): 210,11 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB25
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.23	16,07	1.942	120,82	7:30	202,59	12,18	21:50	194,02	20,75
02.01.23	24,00	2.850	118,75	---	---	---	23:29	193,34	21,43
03.01.23	13,12	1.540	117,42	23:03	201,73	13,04	11:27	193,32	21,45
04.01.23	0,00	0	---	17:45	201,90	12,87	---	---	---
05.01.23	0,00	0	---	7:03	202,24	12,53	---	---	---
06.01.23	0,00	0	---	9:20	202,26	12,51	---	---	---
07.01.23	0,00	0	---	10:34	202,46	12,31	---	---	---
08.01.23	0,00	0	---	23:10	202,72	12,05	---	---	---
09.01.23	1,15	133	115,88	7:43	203,58	11,19	11:02	195,45	19,32
10.01.23	0,83	97	116,21	6:54	203,56	11,21	---	---	---
11.01.23	3,59	421	117,42	13:57	203,53	11,24	22:26	195,06	19,71
12.01.23	10,26	1.228	119,67	6:00	203,22	11,55	23:14	194,00	20,77
13.01.23	24,00	2.838	118,25	---	---	---	20:40	193,46	21,31
14.01.23	24,00	2.864	119,33	---	---	---	1:35	193,40	21,37
15.01.23	24,00	2.895	120,63	---	---	---	0:00	193,76	21,01
16.01.23	23,69	2.844	120,05	---	---	---	21:37	193,85	20,92
17.01.23	20,26	2.398	118,38	14:45	201,77	13,00	3:21	193,80	20,97
18.01.23	13,42	1.583	117,99	7:41	202,07	12,70	21:32	193,66	21,11
19.01.23	13,16	1.541	117,05	7:56	202,01	12,76	16:56	193,61	21,16
20.01.23	14,13	1.647	116,57	7:41	201,94	12,83	16:50	193,45	21,32
21.01.23	7,18	813	113,18	10:24	201,35	13,42	1:28	193,44	21,33
22.01.23	0,00	0	---	9:15	201,94	12,83	---	---	---
23.01.23	3,91	449	114,75	8:45	202,01	12,76	17:20	194,00	20,77
24.01.23	7,84	903	115,17	6:05	201,92	12,85	14:16	193,74	21,03
25.01.23	1,99	223	112,15	6:18	201,29	13,48	0:10	193,82	20,95
26.01.23	12,94	1.516	117,15	8:08	201,44	13,33	21:38	193,38	21,39
27.01.23	24,00	2.860	119,17	---	---	---	0:53	193,52	21,25
28.01.23	23,78	2.824	118,78	---	---	---	1:33	193,67	21,10
29.01.23	21,54	2.605	120,96	---	---	---	4:18	193,95	20,82
30.01.23	21,87	2.584	118,17	---	---	---	17:14	193,39	21,38
31.01.23	18,16	2.154	118,60	8:32	201,95	12,82	11:54	193,83	20,94
Σ	368,88	43.752							
Mittelwert	11,90	1.411	118,61		202,25	12,52		193,79	20,98
Minimum	0,00	0	112,15		201,29	11,19		193,32	19,32
Maximum	24,00	2.895	120,96		203,58	13,48		195,45	21,45

Meßpunkthöhe (MP): 214,77 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB26
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.23	16,63	1.021	61,39	7:49	196,90	16,38	23:12	189,04	24,24
02.01.23	24,00	1.412	58,83	---	---	---	23:52	188,34	24,94
03.01.23	24,00	1.432	59,67	---	---	---	0:10	188,32	24,96
04.01.23	24,00	1.497	62,38	---	---	---	0:52	190,22	23,06
05.01.23	24,00	1.508	62,83	---	---	---	5:53	190,29	22,99
06.01.23	24,00	1.508	62,83	---	---	---	6:48	190,39	22,89
07.01.23	24,00	1.521	63,38	---	---	---	3:15	190,40	22,88
08.01.23	24,00	1.542	64,25	---	---	---	5:28	190,64	22,64
09.01.23	24,00	1.553	64,71	---	---	---	12:24	191,07	22,21
10.01.23	22,35	1.437	64,28	---	---	---	23:57	191,06	22,22
11.01.23	22,73	1.455	64,01	13:28	196,95	16,33	22:40	190,41	22,87
12.01.23	24,00	1.494	62,25	---	---	---	23:53	189,14	24,14
13.01.23	23,12	1.347	58,25	---	---	---	23:24	188,40	24,88
14.01.23	23,04	1.366	59,29	---	---	---	2:13	188,34	24,94
15.01.23	20,14	1.215	60,33	7:51	194,21	19,07	0:35	188,59	24,69
16.01.23	19,52	1.167	59,78	6:54	194,50	18,78	0:17	188,78	24,50
17.01.23	7,28	433	59,51	16:54	195,00	18,28	0:47	188,75	24,53
18.01.23	0,00	0	---	7:42	195,82	17,46	---	---	---
19.01.23	0,00	0	---	8:07	195,85	17,43	---	---	---
20.01.23	5,78	334	57,77	7:39	195,73	17,55	20:08	188,49	24,79
21.01.23	23,55	1.404	59,62	---	---	---	1:37	188,37	24,91
22.01.23	19,24	1.208	62,79	9:07	195,87	17,41	0:26	189,75	23,53
23.01.23	20,37	1.253	61,53	4:29	195,84	17,44	17:33	189,37	23,91
24.01.23	23,05	1.364	59,18	---	---	---	12:17	189,09	24,19
25.01.23	21,66	1.305	60,24	---	---	---	0:28	189,37	23,91
26.01.23	18,73	1.103	58,89	7:44	195,53	17,75	21:09	188,70	24,58
27.01.23	12,07	702	58,14	8:16	193,78	19,50	16:58	188,68	24,60
28.01.23	10,37	592	57,08	7:59	193,88	19,40	13:40	188,75	24,53
29.01.23	3,79	227	59,95	12:11	194,92	18,36	3:23	189,20	24,08
30.01.23	7,74	435	56,22	2:50	194,40	18,88	11:59	188,90	24,38
31.01.23	6,32	368	58,23	8:34	195,75	17,53	22:36	189,00	24,28
Σ	543,48	33.203							
Mittelwert	17,53	1.071	61,09		195,31	17,97		189,31	23,97
Minimum	0,00	0	56,22		193,78	16,33		188,32	22,21
Maximum	24,00	1.553	64,71		196,95	19,50		191,07	24,96

Meßpunkthöhe (MP): 213,28 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB27
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.01.23	16,00	1.798	112,38	7:36	207,85	8,95	23:54	197,36	19,44
02.01.23	24,00	2.627	109,46	---	---	---	23:52	196,78	20,02
03.01.23	13,08	1.414	108,09	23:55	206,51	10,29	0:00	196,78	20,02
04.01.23	0,00	0	---	20:47	206,93	9,87	---	---	---
05.01.23	0,00	0	---	7:10	207,25	9,55	---	---	---
06.01.23	0,00	0	---	10:09	207,35	9,45	---	---	---
07.01.23	0,00	0	---	10:42	207,51	9,29	---	---	---
08.01.23	0,00	0	---	23:12	207,85	8,95	---	---	---
09.01.23	1,04	111	107,02	7:32	208,42	8,38	11:01	200,44	16,36
10.01.23	1,74	190	109,21	7:00	208,16	8,64	10:36	199,40	17,40
11.01.23	3,25	349	107,23	14:14	208,06	8,74	22:21	199,50	17,30
12.01.23	10,07	1.115	110,70	6:14	207,65	9,15	23:43	197,50	19,30
13.01.23	24,00	2.617	109,04	---	---	---	23:51	196,83	19,97
14.01.23	24,00	2.648	110,33	---	---	---	8:19	196,68	20,12
15.01.23	24,00	2.679	111,63	---	---	---	2:53	196,73	20,07
16.01.23	22,78	2.525	110,82	7:29	205,08	11,72	1:16	196,83	19,97
17.01.23	19,77	2.149	108,70	21:19	205,89	10,91	3:21	196,83	19,97
18.01.23	12,73	1.374	107,90	7:40	206,81	9,99	21:22	197,94	18,86
19.01.23	12,62	1.350	106,99	7:53	206,86	9,94	16:54	197,95	18,85
20.01.23	13,58	1.445	106,39	7:35	206,76	10,04	16:44	197,62	19,18
21.01.23	6,60	691	104,67	10:20	206,14	10,66	1:25	197,65	19,15
22.01.23	0,00	0	---	9:09	207,05	9,75	---	---	---
23.01.23	3,59	384	106,93	8:34	207,18	9,62	17:16	198,53	18,27
24.01.23	7,06	754	106,73	5:58	207,05	9,75	11:00	198,20	18,60
25.01.23	1,66	176	106,01	15:54	206,72	10,08	0:06	198,78	18,02
26.01.23	12,72	1.389	109,23	7:54	206,98	9,82	21:54	197,04	19,76
27.01.23	24,00	2.654	110,58	---	---	---	17:23	196,84	19,96
28.01.23	23,74	2.612	110,02	---	---	---	21:55	196,83	19,97
29.01.23	21,02	2.367	112,63	---	---	---	3:52	197,08	19,72
30.01.23	21,42	2.356	110,01	---	---	---	1:28	197,23	19,57
31.01.23	17,40	1.927	110,73	8:45	207,00	9,80	23:16	197,08	19,72
Σ	361,88	39.701							
Mittelwert	11,67	1.281	109,71		207,09	9,71		197,62	19,18
Minimum	0,00	0	104,67		205,08	8,38		196,68	16,36
Maximum	24,00	2.679	112,63		208,42	11,72		200,44	20,12

Meßpunkthöhe (MP): 216,80 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB28
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.01.23	16,11	3.091	191,82	7:02	203,06	18,09	23:36	185,19	35,96
02.01.23	24,00	4.376	182,33	---	---	---	23:50	184,62	36,53
03.01.23	13,14	2.340	178,11	23:51	201,87	19,28	0:00	184,66	36,49
04.01.23	0,00	0	---	20:45	202,34	18,81	---	---	---
05.01.23	0,00	0	---	6:55	202,84	18,31	---	---	---
06.01.23	0,00	0	---	9:11	202,89	18,26	---	---	---
07.01.23	0,00	0	---	10:25	203,11	18,04	---	---	---
08.01.23	0,00	0	---	22:58	203,46	17,69	---	---	---
09.01.23	1,21	198	163,79	7:27	204,11	17,04	11:03	189,36	31,79
10.01.23	1,77	303	171,56	6:32	203,68	17,47	10:40	186,28	34,87
11.01.23	3,78	627	165,68	6:09	203,51	17,64	22:26	188,26	32,89
12.01.23	10,35	1.895	183,10	5:50	203,08	18,07	23:26	185,31	35,84
13.01.23	24,00	4.330	180,42	---	---	---	6:22	184,52	36,63
14.01.23	24,00	4.451	185,46	---	---	---	8:38	184,19	36,96
15.01.23	24,00	4.566	190,25	---	---	---	2:53	184,14	37,01
16.01.23	23,76	4.459	187,66	---	---	---	6:19	183,70	37,45
17.01.23	20,52	3.604	175,61	21:15	201,08	20,07	3:28	184,27	36,88
18.01.23	13,85	2.307	166,59	7:31	201,97	19,18	21:33	186,60	34,55
19.01.23	13,47	2.222	164,90	8:02	202,07	19,08	16:58	186,66	34,49
20.01.23	14,43	2.373	164,40	7:34	201,94	19,21	19:58	186,12	35,03
21.01.23	7,53	1.244	165,11	10:14	201,54	19,61	1:30	186,19	34,96
22.01.23	0,00	0	---	9:39	202,41	18,74	---	---	---
23.01.23	4,08	692	169,41	8:45	202,57	18,58	17:22	187,12	34,03
24.01.23	7,80	1.274	163,43	7:32	202,54	18,61	12:09	187,12	34,03
25.01.23	2,17	360	165,92	15:07	202,19	18,96	0:11	187,61	33,54
26.01.23	13,06	2.285	174,90	8:08	202,41	18,74	21:59	185,47	35,68
27.01.23	24,00	4.320	180,00	---	---	---	18:05	185,30	35,85
28.01.23	23,80	4.240	178,15	---	---	---	23:41	184,13	37,02
29.01.23	21,84	4.040	184,97	---	---	---	4:20	184,52	36,63
30.01.23	22,13	3.920	177,16	---	---	---	1:57	184,66	36,49
31.01.23	18,15	3.262	179,75	8:48	202,50	18,65	23:15	185,50	35,65
Σ	372,97	66.779							
Mittelwert	12,03	2.154	179,05		202,60	18,55		185,66	35,49
Minimum	0,00	0	163,43		201,08	17,04		183,70	31,79
Maximum	24,00	4.566	191,82		204,11	20,07		189,36	37,45

Meßpunkthöhe (MP): 221,15 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB29
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.23	9,99	1.018	101,88	8:47	204,38	23,14	3:42	199,95	27,57
02.01.23	8,15	821	100,76	0:15	203,19	24,33	23:17	197,82	29,70
03.01.23	15,56	1.560	100,27	9:49	202,59	24,93	13:03	197,50	30,03
04.01.23	24,00	2.479	103,29	---	---	---	0:48	198,92	28,60
05.01.23	22,76	2.372	104,21	6:53	204,90	22,63	22:50	199,47	28,06
06.01.23	22,64	2.363	104,35	---	---	---	18:40	199,55	27,97
07.01.23	20,90	2.201	105,29	---	---	---	6:26	199,70	27,82
08.01.23	18,19	1.919	105,50	7:58	205,57	21,95	1:28	200,18	27,34
09.01.23	13,09	1.373	104,87	7:28	206,46	21,06	11:18	200,25	27,28
10.01.23	13,91	1.426	102,49	6:47	205,63	21,89	10:38	199,98	27,54
11.01.23	16,14	1.630	101,02	6:08	205,39	22,13	22:27	199,16	28,36
12.01.23	15,08	1.528	101,36	5:54	204,80	22,72	22:57	198,68	28,84
13.01.23	9,78	994	101,67	0:34	203,19	24,34	20:28	197,98	29,55
14.01.23	5,41	539	99,54	11:18	202,81	24,71	1:20	197,91	29,61
15.01.23	2,48	251	101,19	8:59	203,03	24,50	---	---	---
16.01.23	5,06	512	101,16	7:40	203,35	24,17	21:14	198,28	29,24
17.01.23	15,22	1.433	94,16	8:09	202,98	24,54	20:06	197,63	29,90
18.01.23	24,00	2.289	95,38	---	---	---	21:34	197,58	29,94
19.01.23	24,00	2.293	95,54	---	---	---	16:59	197,47	30,05
20.01.23	24,00	2.314	96,42	---	---	---	16:52	197,12	30,41
21.01.23	24,00	2.450	102,08	---	---	---	1:31	197,44	30,09
22.01.23	24,00	2.506	104,42	---	---	---	0:00	198,96	28,57
23.01.23	24,00	2.498	104,08	---	---	---	17:23	198,68	28,84
24.01.23	23,32	2.372	101,70	---	---	---	12:10	198,04	29,48
25.01.23	24,00	2.512	104,67	---	---	---	0:12	198,47	29,05
26.01.23	13,90	1.415	101,80	13:11	203,91	23,61	10:22	199,05	28,47
27.01.23	0,00	0	---	0:00	202,36	25,16	---	---	---
28.01.23	1,26	108	85,68	8:43	202,17	25,35	---	---	---
29.01.23	0,00	0	---	9:39	202,96	24,56	---	---	---
30.01.23	2,16	190	87,93	19:12	202,81	24,71	11:04	198,28	29,24
31.01.23	2,07	185	89,30	8:54	204,49	23,03	11:11	199,44	28,08
Σ	449,08	45.551							
Mittelwert	14,49	1.469	101,43		203,85	23,67		198,65	28,87
Minimum	0,00	0	85,68		202,17	21,06		197,12	27,28
Maximum	24,00	2.512	105,50		206,46	25,35		200,25	30,41

Meßpunkthöhe (MP): 227,52 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB31
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.23	7,91	576	72,80	11:06	206,17	29,29	3:46	195,28	40,18
02.01.23	0,00	0	---	0:00	205,71	29,76	---	---	---
03.01.23	7,50	551	73,46	5:46	205,23	30,23	17:25	194,52	40,94
04.01.23	10,16	750	73,81	7:29	205,80	29,67	0:48	195,22	40,24
05.01.23	7,65	573	74,89	7:01	206,39	29,07	22:36	195,59	39,87
06.01.23	8,43	636	75,47	9:29	206,46	29,01	18:28	195,61	39,85
07.01.23	5,54	422	76,15	10:31	206,65	28,82	6:25	196,05	39,42
08.01.23	1,65	129	78,19	23:12	207,12	28,34	---	---	---
09.01.23	15,21	1.137	74,74	7:31	207,78	27,68	22:38	195,52	39,94
10.01.23	24,00	1.776	74,00	---	---	---	16:28	195,27	40,20
11.01.23	23,31	1.704	73,11	---	---	---	22:56	195,27	40,20
12.01.23	14,78	1.079	73,02	19:07	205,90	29,56	11:36	195,10	40,36
13.01.23	0,00	0	---	0:47	205,65	29,81	---	---	---
14.01.23	0,00	0	---	17:10	205,47	29,99	---	---	---
15.01.23	0,00	0	---	12:33	205,81	29,65	---	---	---
16.01.23	0,00	0	---	10:18	206,08	29,38	---	---	---
17.01.23	14,71	1.026	69,75	8:20	205,93	29,54	23:51	194,14	41,32
18.01.23	24,00	1.678	69,92	---	---	---	21:59	193,96	41,51
19.01.23	23,45	1.643	70,06	---	---	---	0:37	194,00	41,46
20.01.23	18,16	1.265	69,65	23:57	204,50	30,96	17:00	193,81	41,65
21.01.23	0,00	0	---	20:40	205,35	30,12	---	---	---
22.01.23	0,00	0	---	23:31	206,32	29,14	---	---	---
23.01.23	0,00	0	---	9:16	206,50	28,96	---	---	---
24.01.23	2,61	177	67,78	8:09	206,66	28,80	10:53	195,99	39,48
25.01.23	0,00	0	---	23:34	206,17	29,29	---	---	---
26.01.23	11,74	861	73,32	9:32	206,38	29,08	21:35	194,16	41,30
27.01.23	24,00	1.747	72,79	---	---	---	20:45	193,75	41,71
28.01.23	24,00	1.728	72,00	---	---	---	17:22	193,69	41,77
29.01.23	24,00	1.752	73,00	---	---	---	3:47	193,74	41,72
30.01.23	24,00	1.736	72,33	---	---	---	16:15	193,85	41,61
31.01.23	22,83	1.657	72,59	8:35	205,36	30,10	0:08	193,97	41,49
Σ	339,64	24.603							
Mittelwert	10,96	794	72,44		206,06	29,40		194,69	40,77
Minimum	0,00	0	67,78		204,50	27,68		193,69	39,42
Maximum	24,00	1.776	78,19		207,78	30,96		196,05	41,77

Meßpunkthöhe (MP): 235,46 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB32
Monatsbericht vom Januar 2023
gedruckt am: 02.02.2023, 09:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.01.23	16,82	2.818	167,53	7:46	197,49	47,33	22:46	192,80	52,02
02.01.23	24,00	3.842	160,08	---	---	---	23:57	192,57	52,26
03.01.23	24,00	3.814	158,92	---	---	---	13:03	192,49	52,33
04.01.23	24,00	3.878	161,58	---	---	---	0:19	192,80	52,02
05.01.23	24,00	3.907	162,79	---	---	---	23:21	193,02	51,81
06.01.23	24,00	3.918	163,25	---	---	---	0:21	193,03	51,79
07.01.23	24,00	3.923	163,46	---	---	---	0:19	193,06	51,76
08.01.23	24,00	3.942	164,25	---	---	---	0:46	193,15	51,67
09.01.23	24,00	3.956	164,83	---	---	---	22:37	193,28	51,54
10.01.23	23,37	3.864	165,31	---	---	---	23:45	193,22	51,60
11.01.23	22,89	3.780	165,13	13:24	196,43	48,39	23:51	193,15	51,67
12.01.23	24,00	3.926	163,58	---	---	---	23:54	192,76	52,07
13.01.23	23,28	3.743	160,76	---	---	---	21:58	192,47	52,35
14.01.23	23,19	3.688	159,01	---	---	---	3:15	192,47	52,35
15.01.23	20,62	3.305	160,25	7:44	196,14	48,68	2:09	192,55	52,27
16.01.23	20,48	3.335	162,83	6:49	195,96	48,86	1:13	192,60	52,23
17.01.23	8,76	1.410	160,98	22:08	196,81	48,02	2:56	192,67	52,15
18.01.23	0,00	0	---	7:57	197,07	47,75	---	---	---
19.01.23	0,00	0	---	8:41	197,09	47,74	---	---	---
20.01.23	5,86	981	167,26	7:23	197,04	47,78	23:57	192,71	52,11
21.01.23	23,71	3.844	162,10	---	---	---	3:54	192,62	52,20
22.01.23	20,04	3.311	165,18	9:03	196,49	48,33	1:29	192,71	52,11
23.01.23	20,84	3.438	164,95	19:03	196,05	48,77	17:23	192,76	52,07
24.01.23	22,59	3.684	163,06	---	---	---	14:15	192,59	52,23
25.01.23	22,30	3.643	163,38	---	---	---	1:36	192,63	52,20
26.01.23	18,64	3.049	163,56	7:41	196,34	48,48	18:04	192,70	52,13
27.01.23	13,06	2.150	164,66	8:11	196,20	48,62	17:05	192,50	52,32
28.01.23	11,26	1.833	162,84	7:50	196,40	48,42	21:48	192,62	52,20
29.01.23	4,31	739	171,47	15:31	196,74	48,08	3:29	193,12	51,71
30.01.23	5,60	927	165,66	6:43	196,71	48,11	1:10	193,09	51,73
31.01.23	8,49	1.419	167,14	8:26	196,98	47,84	22:48	192,82	52,00
Σ	552,13	90.067							
Mittelwert	17,81	2.905	163,13		196,62	48,20		192,79	52,03
Minimum	0,00	0	158,92		195,96	47,33		192,47	51,54
Maximum	24,00	3.956	171,47		197,49	48,86		193,28	52,35

Meßpunkthöhe (MP): 244,82 m üNN