

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB02
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.23	24,00	1.755	73,13	---	---	---	0:13	194,67	20,42
02.02.23	24,00	1.747	72,79	---	---	---	4:02	194,63	20,46
03.02.23	24,00	1.746	72,75	---	---	---	2:52	194,61	20,48
04.02.23	24,00	1.756	73,17	---	---	---	4:49	194,62	20,47
05.02.23	24,00	1.756	73,17	---	---	---	3:36	194,61	20,48
06.02.23	20,78	1.506	72,49	11:34	196,80	18,29	6:46	194,69	20,41
07.02.23	24,00	1.750	72,92	---	---	---	10:34	194,72	20,38
08.02.23	24,00	1.761	73,38	---	---	---	2:22	194,71	20,38
09.02.23	24,00	1.754	73,08	---	---	---	8:57	194,69	20,41
10.02.23	21,62	1.588	73,45	8:50	196,73	18,36	0:00	194,72	20,38
11.02.23	24,00	1.752	73,00	---	---	---	23:40	194,64	20,45
12.02.23	24,00	1.752	73,00	---	---	---	4:24	194,56	20,53
13.02.23	24,00	1.734	72,25	---	---	---	23:13	194,59	20,50
14.02.23	24,00	1.729	72,04	---	---	---	7:14	194,56	20,53
15.02.23	24,00	1.740	72,50	---	---	---	11:31	194,58	20,51
16.02.23	23,51	1.733	73,70	---	---	---	8:46	191,00	24,09
17.02.23	24,00	1.727	71,96	---	---	---	22:55	194,59	20,51
18.02.23	24,00	1.754	73,08	---	---	---	4:27	194,55	20,55
19.02.23	24,00	1.769	73,71	---	---	---	10:23	194,62	20,47
20.02.23	24,00	1.758	73,25	---	---	---	5:00	194,66	20,44
21.02.23	22,23	1.635	73,54	10:21	196,68	18,41	5:57	194,68	20,41
22.02.23	24,00	1.767	73,63	---	---	---	4:11	194,69	20,41
23.02.23	24,00	1.755	73,13	---	---	---	8:40	194,72	20,38
24.02.23	24,00	1.741	72,54	---	---	---	0:34	194,75	20,35
25.02.23	24,00	1.750	72,92	---	---	---	8:16	194,70	20,39
26.02.23	24,00	1.757	73,21	---	---	---	7:53	194,66	20,44
27.02.23	24,00	1.742	72,58	---	---	---	0:42	194,66	20,44
28.02.23	22,06	1.608	72,88	13:07	196,64	18,46	6:17	194,66	20,44
Σ	662,21	48.322							
Mittelwert	23,65	1.726	72,97		196,71	18,38		194,52	20,57
Minimum	20,78	1.506	71,96		196,64	18,29		191,00	20,35
Maximum	24,00	1.769	73,71		196,80	18,46		194,75	24,09

Meßpunkthöhe (MP): 215,09 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Beobachtungsbrunnen I 26/02a
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m ³	m ³ /h							
01.02.23				11:05	196,47	10,84			
02.02.23				0:00	196,44	10,87			
03.02.23				12:36	196,49	10,82			
04.02.23				15:22	196,46	10,86			
05.02.23				10:55	196,49	10,82			
06.02.23				11:37	196,82	10,50			
07.02.23				0:00	196,52	10,79			
08.02.23				15:34	196,52	10,79			
09.02.23				6:22	196,52	10,79			
10.02.23				8:51	196,75	10,56			
11.02.23				7:23	196,52	10,79			
12.02.23				0:00	196,43	10,89			
13.02.23				0:00	196,40	10,92			
14.02.23				15:11	196,37	10,94			
15.02.23				0:08	196,37	10,94			
16.02.23				19:43	196,39	10,92			
17.02.23				0:39	196,40	10,92			
18.02.23				15:29	196,41	10,90			
19.02.23				5:12	196,46	10,86			
20.02.23				14:56	196,52	10,79			
21.02.23				10:28	196,72	10,59			
22.02.23				17:25	196,56	10,75			
23.02.23				0:00	196,53	10,78			
24.02.23				17:23	196,55	10,76			
25.02.23				0:00	196,53	10,78			
26.02.23				0:00	196,49	10,82			
27.02.23				9:06	196,47	10,84			
28.02.23				13:00	196,65	10,66			
Σ									
Mittelwert					196,51	10,80			
Minimum					196,37	10,50			
Maximum					196,82	10,94			

Meßpunkthöhe (MP): 207,31 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Beobachtungsbrunnen I 27/03
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m ³	m ³ /h							
01.02.23				6:52	196,66	11,82			
02.02.23				12:42	196,63	11,85			
03.02.23				10:48	196,67	11,80			
04.02.23				2:00	196,64	11,83			
05.02.23				9:42	196,67	11,80			
06.02.23				11:31	196,93	11,54			
07.02.23				4:53	196,72	11,75			
08.02.23				7:52	196,69	11,79			
09.02.23				6:40	196,70	11,77			
10.02.23				8:55	196,87	11,60			
11.02.23				9:13	196,70	11,77			
12.02.23				7:38	196,62	11,85			
13.02.23				0:00	196,57	11,90			
14.02.23				0:01	196,54	11,93			
15.02.23				0:00	196,54	11,93			
16.02.23				14:44	196,57	11,90			
17.02.23				1:03	196,59	11,88			
18.02.23				15:59	196,60	11,87			
19.02.23				4:45	196,64	11,83			
20.02.23				14:38	196,70	11,77			
21.02.23				10:25	196,84	11,63			
22.02.23				17:33	196,76	11,71			
23.02.23				0:00	196,73	11,74			
24.02.23				16:54	196,75	11,72			
25.02.23				0:00	196,73	11,74			
26.02.23				0:00	196,67	11,80			
27.02.23				23:39	196,65	11,82			
28.02.23				13:05	196,78	11,69			
Σ									
Mittelwert					196,68	11,79			
Minimum					196,54	11,54			
Maximum					196,93	11,93			

Meßpunkthöhe (MP): 208,47 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Beobachtungsbrunnen I 28/03a
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.02.23				11:21	196,76	8,79			
02.02.23				14:02	196,73	8,82			
03.02.23				13:37	196,79	8,76			
04.02.23				0:56	196,76	8,79			
05.02.23				9:36	196,79	8,76			
06.02.23				11:37	197,05	8,51			
07.02.23				4:57	196,85	8,70			
08.02.23				15:19	196,82	8,73			
09.02.23				6:32	196,82	8,73			
10.02.23				9:05	196,94	8,61			
11.02.23				6:54	196,81	8,74			
12.02.23				6:46	196,73	8,82			
13.02.23				0:00	196,67	8,88			
14.02.23				10:19	196,66	8,90			
15.02.23				1:37	196,66	8,90			
16.02.23				14:10	196,69	8,87			
17.02.23				4:21	196,72	8,84			
18.02.23				6:50	196,72	8,84			
19.02.23				5:31	196,76	8,80			
20.02.23				16:29	196,80	8,75			
21.02.23				10:24	196,89	8,66			
22.02.23				17:39	196,85	8,71			
23.02.23				11:32	196,82	8,73			
24.02.23				22:10	196,84	8,71			
25.02.23				0:19	196,82	8,73			
26.02.23				0:36	196,78	8,77			
27.02.23				0:39	196,75	8,80			
28.02.23				13:38	196,84	8,71			
Σ									
Mittelwert					196,79	8,76			
Minimum					196,66	8,51			
Maximum					197,05	8,90			

Meßpunkthöhe (MP): 205,55 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Beobachtungsbrunnen I 29/04
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.02.23				6:21	196,63	5,91			
02.02.23				14:38	196,61	5,93			
03.02.23				11:15	196,67	5,87			
04.02.23				5:04	196,66	5,88			
05.02.23				8:47	196,67	5,87			
06.02.23				11:37	197,04	5,50			
07.02.23				4:30	196,74	5,80			
08.02.23				7:54	196,70	5,84			
09.02.23				6:45	196,70	5,84			
10.02.23				8:49	196,88	5,66			
11.02.23				7:35	196,68	5,86			
12.02.23				6:30	196,61	5,93			
13.02.23				0:00	196,55	5,99			
14.02.23				10:26	196,55	5,99			
15.02.23				0:00	196,54	6,00			
16.02.23				22:21	196,68	5,86			
17.02.23				15:19	196,69	5,85			
18.02.23				6:34	196,70	5,84			
19.02.23				3:36	196,66	5,88			
20.02.23				15:06	196,70	5,84			
21.02.23				10:29	196,88	5,66			
22.02.23				12:37	196,74	5,80			
23.02.23				0:00	196,73	5,81			
24.02.23				17:42	196,74	5,80			
25.02.23				0:00	196,73	5,81			
26.02.23				0:00	196,67	5,87			
27.02.23				3:09	196,64	5,90			
28.02.23				13:04	196,79	5,75			
Σ									
Mittelwert					196,70	5,84			
Minimum					196,54	5,50			
Maximum					197,04	6,00			

Meßpunkthöhe (MP): 202,54 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB05
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.02.23	24,00	507	21,13	---	---	---	23:54	195,14	14,44
02.02.23	24,00	506	21,08	---	---	---	0:48	195,11	14,47
03.02.23	24,00	507	21,13	---	---	---	2:52	195,15	14,43
04.02.23	24,00	508	21,17	---	---	---	4:49	195,18	14,40
05.02.23	24,00	508	21,17	---	---	---	3:36	195,17	14,41
06.02.23	20,76	446	21,48	11:37	196,46	13,12	0:00	195,24	14,34
07.02.23	24,00	522	21,75	---	---	---	20:21	195,22	14,36
08.02.23	24,00	524	21,83	---	---	---	1:04	195,21	14,37
09.02.23	24,00	521	21,71	---	---	---	23:31	195,18	14,40
10.02.23	21,60	478	22,13	8:56	196,32	13,26	0:16	195,19	14,39
11.02.23	24,00	529	22,04	---	---	---	23:33	195,11	14,47
12.02.23	24,00	530	22,08	---	---	---	4:25	195,05	14,53
13.02.23	24,00	525	21,88	---	---	---	22:33	195,09	14,50
14.02.23	24,00	524	21,83	---	---	---	7:14	195,05	14,53
15.02.23	24,00	526	21,92	---	---	---	7:29	195,06	14,52
16.02.23	8,92	204	22,87	20:20	196,03	13,55	8:46	186,00	23,58
17.02.23	0,00	0	---	1:34	196,05	13,53	---	---	---
18.02.23	14,29	319	22,33	6:51	196,06	13,52	21:48	195,15	14,44
19.02.23	24,00	536	22,33	---	---	---	10:14	195,17	14,41
20.02.23	24,00	534	22,25	---	---	---	5:00	195,17	14,41
21.02.23	22,19	494	22,26	10:26	196,30	13,28	5:36	195,21	14,37
22.02.23	24,00	535	22,29	---	---	---	4:13	195,22	14,37
23.02.23	24,00	530	22,08	---	---	---	5:18	195,25	14,33
24.02.23	24,00	528	22,00	---	---	---	0:00	195,25	14,33
25.02.23	24,00	528	22,00	---	---	---	18:19	195,22	14,36
26.02.23	24,00	531	22,13	---	---	---	21:52	195,18	14,40
27.02.23	24,00	526	21,92	---	---	---	5:54	195,16	14,42
28.02.23	22,06	485	21,98	13:07	196,21	13,37	5:14	195,18	14,41
Σ	613,82	13.411							
Mittelwert	21,92	479	21,85		196,21	13,38		194,83	14,75
Minimum	0,00	0	21,08		196,03	13,12		186,00	14,33
Maximum	24,00	536	22,87		196,46	13,55		195,25	23,58

Meßpunkthöhe (MP): 209,58 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB06
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.23	24,00	1.086	45,25	---	---	---	0:44	193,95	13,05
02.02.23	24,00	1.080	45,00	---	---	---	0:41	193,92	13,08
03.02.23	24,00	1.082	45,08	---	---	---	2:52	193,92	13,07
04.02.23	24,00	1.088	45,33	---	---	---	4:49	193,95	13,04
05.02.23	24,00	1.086	45,25	---	---	---	3:39	193,95	13,04
06.02.23	20,74	928	44,74	11:37	196,91	10,08	6:32	194,05	12,95
07.02.23	24,00	1.070	44,58	---	---	---	10:34	194,08	12,92
08.02.23	24,00	1.073	44,71	---	---	---	0:54	194,12	12,88
09.02.23	24,00	1.069	44,54	---	---	---	8:57	194,06	12,93
10.02.23	21,59	964	44,66	8:53	196,77	10,23	0:22	194,09	12,90
11.02.23	24,00	1.069	44,54	---	---	---	23:58	194,00	12,99
12.02.23	24,00	1.069	44,54	---	---	---	4:25	193,91	13,08
13.02.23	24,00	1.062	44,25	---	---	---	13:59	194,03	12,96
14.02.23	24,00	1.059	44,13	---	---	---	8:03	194,00	12,99
15.02.23	24,00	1.064	44,33	---	---	---	15:05	194,02	12,98
16.02.23	23,51	1.063	45,21	---	---	---	8:46	184,00	22,99
17.02.23	24,00	1.064	44,33	---	---	---	22:00	194,12	12,88
18.02.23	24,00	1.072	44,67	---	---	---	21:52	194,05	12,95
19.02.23	24,00	1.076	44,83	---	---	---	10:14	194,06	12,93
20.02.23	24,00	1.072	44,67	---	---	---	5:01	194,06	12,93
21.02.23	22,07	989	44,81	10:28	196,75	10,24	5:42	194,09	12,90
22.02.23	24,00	1.076	44,83	---	---	---	4:13	194,05	12,95
23.02.23	24,00	1.071	44,63	---	---	---	8:56	194,12	12,88
24.02.23	24,00	1.064	44,33	---	---	---	0:00	194,17	12,82
25.02.23	24,00	1.067	44,46	---	---	---	8:09	194,12	12,88
26.02.23	24,00	1.070	44,58	---	---	---	7:46	194,06	12,93
27.02.23	24,00	1.064	44,33	---	---	---	5:59	194,03	12,96
28.02.23	22,26	989	44,42	13:08	196,64	10,35	11:16	194,02	12,98
Σ	662,18	29.586							
Mittelwert	23,65	1.057	44,68		196,77	10,22		193,68	13,31
Minimum	20,74	928	44,13		196,64	10,08		184,00	12,82
Maximum	24,00	1.088	45,33		196,91	10,35		194,17	22,99

Meßpunkthöhe (MP): 206,99 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Beobachtungsbrunnen I 30/06a
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.02.23				6:18	195,93	14,92			
02.02.23				16:53	195,93	14,92			
03.02.23				12:33	196,00	14,85			
04.02.23				15:05	195,99	14,86			
05.02.23				8:56	195,99	14,86			
06.02.23				11:37	196,97	13,88			
07.02.23				4:36	196,10	14,76			
08.02.23				6:53	196,04	14,82			
09.02.23				5:49	196,04	14,82			
10.02.23				8:58	196,80	14,05			
11.02.23				6:47	196,02	14,83			
12.02.23				6:47	195,96	14,89			
13.02.23				0:00	195,93	14,92			
14.02.23				9:55	195,93	14,92			
15.02.23				0:47	195,93	14,92			
16.02.23				16:27	195,99	14,86			
17.02.23				3:57	196,02	14,83			
18.02.23				7:29	196,04	14,82			
19.02.23				3:06	196,02	14,83			
20.02.23				15:36	196,06	14,79			
21.02.23				10:28	196,78	14,07			
22.02.23				19:22	196,11	14,74			
23.02.23				1:06	196,08	14,77			
24.02.23				16:50	196,10	14,76			
25.02.23				0:00	196,08	14,77			
26.02.23				0:00	196,02	14,83			
27.02.23				2:16	195,99	14,86			
28.02.23				13:07	196,68	14,18			
Σ									
Mittelwert					196,12	14,73			
Minimum					195,93	13,88			
Maximum					196,97	14,92			

Meßpunkthöhe (MP): 210,85 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB07
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.23	24,00	1.334	55,58	---	---	---	0:00	193,98	8,69
02.02.23	24,00	1.331	55,46	---	---	---	0:36	193,95	8,72
03.02.23	24,00	1.333	55,54	---	---	---	2:52	193,99	8,68
04.02.23	24,00	1.336	55,67	---	---	---	21:35	194,01	8,66
05.02.23	24,00	1.337	55,71	---	---	---	3:37	193,99	8,68
06.02.23	20,73	1.148	55,39	11:37	196,49	6,18	6:37	194,07	8,60
07.02.23	24,00	1.330	55,42	---	---	---	21:47	194,10	8,57
08.02.23	24,00	1.331	55,46	---	---	---	1:23	194,08	8,59
09.02.23	24,00	1.329	55,38	---	---	---	23:44	194,08	8,59
10.02.23	21,57	1.201	55,69	9:03	196,32	6,35	0:15	194,07	8,60
11.02.23	24,00	1.337	55,71	---	---	---	23:38	194,01	8,66
12.02.23	24,00	1.335	55,63	---	---	---	4:24	193,96	8,71
13.02.23	24,00	1.330	55,42	---	---	---	1:26	194,02	8,65
14.02.23	24,00	1.329	55,38	---	---	---	8:06	193,98	8,69
15.02.23	24,00	1.332	55,50	---	---	---	13:23	194,01	8,66
16.02.23	23,51	1.332	56,65	---	---	---	8:46	182,00	20,67
17.02.23	24,00	1.332	55,50	---	---	---	22:54	194,07	8,60
18.02.23	24,00	1.337	55,71	---	---	---	21:48	194,02	8,65
19.02.23	24,00	1.340	55,83	---	---	---	10:24	194,04	8,63
20.02.23	24,00	1.337	55,71	---	---	---	5:00	194,05	8,62
21.02.23	21,95	1.230	56,03	10:29	196,27	6,40	5:58	194,07	8,60
22.02.23	24,00	1.348	56,17	---	---	---	4:11	194,07	8,60
23.02.23	24,00	1.344	56,00	---	---	---	5:40	194,07	8,60
24.02.23	24,00	1.341	55,88	---	---	---	2:48	194,11	8,56
25.02.23	24,00	1.342	55,92	---	---	---	21:19	194,05	8,62
26.02.23	24,00	1.344	56,00	---	---	---	7:35	194,02	8,65
27.02.23	24,00	1.339	55,79	---	---	---	5:59	194,00	8,67
28.02.23	22,26	1.245	55,94	13:09	196,18	6,49	11:24	193,98	8,69
Σ	662,02	36.884							
Mittelwert	23,64	1.317	55,71		196,31	6,36		193,60	9,07
Minimum	20,73	1.148	55,38		196,18	6,18		182,00	8,56
Maximum	24,00	1.348	56,65		196,49	6,49		194,11	20,67

Meßpunkthöhe (MP): 202,67 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB08
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.23	24,00	1.169	48,71	---	---	---	0:20	194,66	10,64
02.02.23	24,00	1.166	48,58	---	---	---	1:30	194,61	10,68
03.02.23	24,00	1.167	48,63	---	---	---	2:53	194,64	10,65
04.02.23	24,00	1.172	48,83	---	---	---	4:49	194,66	10,64
05.02.23	24,00	1.172	48,83	---	---	---	3:36	194,66	10,64
06.02.23	20,71	1.009	48,72	11:37	196,93	8,36	0:37	194,74	10,55
07.02.23	24,00	1.172	48,83	---	---	---	10:34	194,75	10,54
08.02.23	24,00	1.174	48,92	---	---	---	0:55	194,77	10,52
09.02.23	24,00	1.170	48,75	---	---	---	8:57	194,74	10,55
10.02.23	21,55	1.055	48,95	8:54	196,85	8,44	0:00	194,75	10,54
11.02.23	24,00	1.172	48,83	---	---	---	23:58	194,69	10,61
12.02.23	24,00	1.174	48,92	---	---	---	4:26	194,65	10,64
13.02.23	24,00	1.167	48,63	---	---	---	9:52	194,70	10,59
14.02.23	24,00	1.166	48,58	---	---	---	7:54	194,69	10,61
15.02.23	24,00	1.170	48,75	---	---	---	2:34	194,70	10,59
16.02.23	23,51	1.168	49,67	---	---	---	8:46	183,00	22,29
17.02.23	24,00	1.168	48,67	---	---	---	21:37	194,74	10,55
18.02.23	24,00	1.175	48,96	---	---	---	4:19	194,72	10,58
19.02.23	24,00	1.180	49,17	---	---	---	8:15	194,74	10,55
20.02.23	24,00	1.175	48,96	---	---	---	5:00	194,74	10,55
21.02.23	21,95	1.079	49,16	10:31	196,86	8,43	5:48	194,76	10,53
22.02.23	24,00	1.180	49,17	---	---	---	4:12	194,77	10,52
23.02.23	24,00	1.175	48,96	---	---	---	8:37	194,79	10,51
24.02.23	24,00	1.169	48,71	---	---	---	0:31	194,82	10,48
25.02.23	24,00	1.173	48,88	---	---	---	8:22	194,79	10,51
26.02.23	24,00	1.174	48,92	---	---	---	7:48	194,72	10,58
27.02.23	24,00	1.168	48,67	---	---	---	0:36	194,70	10,59
28.02.23	22,25	1.086	48,81	13:05	196,76	8,54	11:25	194,68	10,61
Σ	661,97	32.345							
Mittelwert	23,64	1.155	48,86		196,85	8,44		194,30	10,99
Minimum	20,71	1.009	48,58		196,76	8,36		183,00	10,48
Maximum	24,00	1.180	49,67		196,93	8,54		194,82	22,29

Meßpunkthöhe (MP): 205,29 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Beobachtungsbrunnen I 31/09
Monatsbericht vom Februar 2023
gedruckt am: 14.03.2023, 15:30 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.02.23				5:22	196,64	9,53			
02.02.23				22:05	196,64	9,53			
03.02.23				13:36	196,72	9,45			
04.02.23				1:39	196,69	9,48			
05.02.23				8:10	196,71	9,46			
06.02.23				11:37	197,25	8,92			
07.02.23				2:45	196,81	9,36			
08.02.23				7:11	196,75	9,42			
09.02.23				6:04	196,74	9,43			
10.02.23				8:59	197,09	9,08			
11.02.23				8:07	196,74	9,43			
12.02.23				6:47	196,68	9,49			
13.02.23				0:00	196,58	9,59			
14.02.23				9:52	196,60	9,57			
15.02.23				1:06	196,58	9,59			
16.02.23				21:47	196,64	9,53			
17.02.23				14:10	196,68	9,49			
18.02.23				13:47	196,72	9,45			
19.02.23				4:15	196,77	9,41			
20.02.23				14:09	196,80	9,38			
21.02.23				10:28	197,16	9,01			
22.02.23				12:50	196,86	9,31			
23.02.23				0:00	196,83	9,34			
24.02.23				16:59	196,84	9,33			
25.02.23				0:00	196,83	9,34			
26.02.23				0:00	196,77	9,41			
27.02.23				7:48	196,74	9,43			
28.02.23				13:10	197,03	9,14			
Σ									
Mittelwert					196,78	9,39			
Minimum					196,58	8,92			
Maximum					197,25	9,59			

Meßpunkthöhe (MP): 206,17 m üNN