ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB02
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:35 Uhr in Stadtallendorf

Monat	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel				U - Pumpe	
				1) Ruhe		2) Betrieb		Einbau-datum	Betrieb seit Einbau
	Betrieb	Menge	Leistung						
	h	m³	m³/h	m üNN	m uMP	m üNN	m uMP		h
Januar	739,21	54.931	74,31	196,47	18,62	194,49	20,60	23.11.20	2.194
Februar	667,41	49.492	74,16	196,66	18,43	194,51	20,58	23.11.20	2.861
März	738,03	54.726	74,15	196,61	18,48	194,48	20,61	23.11.20	3.599
April	709,93	52.738	74,29	196,65	18,44	194,54	20,55	23.11.20	4.309
Mai	739,31	54.441	73,64	196,36	18,74	194,43	20,66	23.11.20	5.049
Juni	712,77	52.394	73,51	196,57	18,52	194,47	20,62	23.11.20	5.761
Juli	579,16	42.411	73,23	196,38	18,71	194,37	20,72	23.11.20	6.340
August	39,18	2.913	74,35	196,95	18,14	194,45	20,64	22.08.22	39
September	709,94	51.324	72,29	196,32	18,77	194,16	20,93	22.08.22	749
Oktober	741,37	53.547	72,23	196,14	18,95	194,16	20,93	22.08.22	1.490
November	710,66	51.528	72,51	196,18	18,91	194,11	20,98	22.08.22	2.201
Dezember	739,52	53.525	72,38	196,08	19,01	194,10	20,99	22.08.22	2.941
Σ	**7826,49**	**573.970**						**Neues Einbaudatum**	
Mittelwert	**652,21**	**47.831**	**73,42**	**196,45**	**18,64**	**194,36**	**20,73**		
Minimum	**39,18**	**2.913**	**72,23**	**196,08**	**18,14**	**194,10**	**20,55**		
Maximum	**741,37**	**54.931**	**74,35**	**196,95**	**19,01**	**194,54**	**20,99**		

Meßpunkthöhe (MP) : 215,09 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB05
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:35 Uhr in Stadtallendorf

Monat	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel				U - Pumpe	
				1) Ruhe		2) Betrieb		Einbau-datum	Betrieb seit Einbau
	Betrieb	Menge	Leistung						
	h	m³	m³/h	m üNN	m uMP	m üNN	m uMP		h
Januar	739,18	15.178	20,53	196,61	12,97	195,59	13,99	07.11.14	59.075
Februar	667,38	13.517	20,25	196,83	12,75	195,66	13,92	07.11.14	59.743
März	738,00	15.150	20,53	196,74	12,84	195,56	14,02	07.11.14	60.481
April	709,89	14.549	20,49	196,81	12,77	195,64	13,94	07.11.14	61.191
Mai	739,28	14.563	19,70	196,48	13,10	195,54	14,04	07.11.14	61.930
Juni	712,73	14.267	20,02	196,62	12,96	195,47	14,11	07.11.14	62.643
Juli	737,49	14.707	19,94	196,36	13,23	195,33	14,25	07.11.14	63.380
August	739,11	14.967	20,25	196,46	13,12	195,43	14,15	07.11.14	64.119
September	709,76	14.333	20,19	196,40	13,18	195,19	14,39	07.11.14	64.829
Oktober	741,34	14.858	20,04	196,36	13,22	195,27	14,31	07.11.14	65.570
November	710,58	14.260	20,07	196,39	13,19	195,20	14,38	07.11.14	66.281
Dezember	739,50	14.705	19,89	196,04	13,54	194,93	14,65	07.11.14	67.020
Σ	**8684,24**	**175.054**						**Neues Einbaudatum**	
Mittelwert	**723,69**	**14.588**	**20,16**	**196,51**	**13,07**	**195,40**	**14,18**		
Minimum	**667,38**	**13.517**	**19,70**	**196,04**	**12,75**	**194,93**	**13,92**		
Maximum	**741,34**	**15.178**	**20,53**	**196,83**	**13,54**	**195,66**	**14,65**		

Meßpunkthöhe (MP) : 209,58 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB06
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:35 Uhr in Stadtallendorf

Monat	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel				U - Pumpe	
				1) Ruhe		2) Betrieb		Einbau-datum	Betrieb seit Einbau
	Betrieb	Menge	Leistung						
	h	m³	m³/h	m üNN	m uMP	m üNN	m uMP		h
Januar	738,54	33.631	45,54	196,44	10,55	193,80	13,19	29.04.16	49.947
Februar	667,34	30.387	45,53	196,68	10,31	193,87	13,12	29.04.16	50.615
März	737,97	33.538	45,45	195,87	11,12	193,78	13,21	29.04.16	51.353
April	709,84	32.370	45,60	196,66	10,33	193,84	13,15	29.04.16	52.063
Mai	739,24	33.419	45,21	195,47	11,52	193,73	13,26	29.04.16	52.802
Juni	712,68	32.108	45,05	196,45	10,54	193,65	13,34	29.04.16	53.515
Juli	737,38	33.038	44,80	196,14	10,85	193,50	13,49	29.04.16	54.252
August	739,06	33.078	44,76	196,16	10,83	193,55	13,44	29.04.16	54.991
September	709,40	31.657	44,63	196,22	10,77	193,42	13,57	29.04.16	55.700
Oktober	741,31	33.196	44,78	196,21	10,78	193,51	13,48	29.04.16	56.442
November	710,46	31.835	44,81	196,30	10,69	193,44	13,55	29.04.16	57.152
Dezember	739,46	33.100	44,76	196,17	10,82	193,44	13,55	29.04.16	57.892
Σ	**8682,68**	**391.357**						**Neues Einbaudatum**	
Mittelwert	**723,56**	**32.613**	**45,08**	**196,23**	**10,76**	**193,63**	**13,36**		
Minimum	**667,34**	**30.387**	**44,63**	**195,47**	**10,31**	**193,42**	**13,12**		
Maximum	**741,31**	**33.631**	**45,60**	**196,68**	**11,52**	**193,87**	**13,57**		

Meßpunkthöhe (MP) : 206,99 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB07
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:35 Uhr in Stadtallendorf

Monat	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel				U - Pumpe	
				1) Ruhe		2) Betrieb		Einbau-datum	Betrieb seit Einbau
	Betrieb	Menge	Leistung						
	h	m³	m³/h	m üNN	m uMP	m üNN	m uMP		h
Januar	737,13	42.385	57,50	196,01	6,66	193,76	8,91	12.04.16	49.581
Februar	667,31	38.375	57,51	196,18	6,49	193,83	8,84	12.04.16	50.249
März	737,94	42.270	57,28	196,08	6,59	193,75	8,92	12.04.16	50.987
April	709,79	39.727	55,97	196,16	6,51	193,84	8,83	12.04.16	51.696
Mai	739,21	41.027	55,50	195,86	6,81	193,74	8,93	12.04.16	52.436
Juni	712,63	39.240	55,06	196,06	6,61	193,69	8,98	12.04.16	53.148
Juli	737,34	40.553	55,00	195,70	6,97	193,54	9,13	12.04.16	53.886
August	739,02	40.647	55,00	195,73	6,94	193,54	9,13	12.04.16	54.625
September	709,17	38.973	54,96	195,78	6,89	193,48	9,19	12.04.16	55.334
Oktober	741,28	40.891	55,16	195,77	6,90	193,55	9,12	12.04.16	56.075
November	710,41	39.374	55,42	195,91	6,76	193,49	9,18	12.04.16	56.785
Dezember	739,43	40.926	55,35	195,73	6,94	193,49	9,18	12.04.16	57.525
Σ	**8680,66**	**484.388**						**Neues Einbaudatum**	
Mittelwert	**723,39**	**40.366**	**55,81**	**195,91**	**6,76**	**193,64**	**9,03**		
Minimum	**667,31**	**38.375**	**54,96**	**195,70**	**6,49**	**193,48**	**8,83**		
Maximum	**741,28**	**42.385**	**57,51**	**196,18**	**6,97**	**193,84**	**9,19**		

Meßpunkthöhe (MP) : 202,67 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB08
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:35 Uhr in Stadtallendorf

Monat	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel				U - Pumpe	
				1) Ruhe		2) Betrieb		Einbau-datum	Betrieb seit Einbau
	Betrieb	Menge	Leistung						
	h	m³	m³/h	m üNN	m uMP	m üNN	m uMP		h
Januar	738,38	36.090	48,88	196,51	8,78	194,51	10,78	20.02.14	68.239
Februar	613,50	30.012	48,92	196,76	8,53	194,62	10,67	20.02.14	68.852
März	737,90	36.058	48,87	196,73	8,57	194,55	10,74	20.02.14	69.590
April	709,73	34.697	48,89	196,73	8,56	194,57	10,72	20.02.14	70.300
Mai	739,18	35.875	48,53	196,40	8,89	194,43	10,86	20.02.14	71.039
Juni	712,25	34.437	48,35	196,52	8,77	194,34	10,95	20.02.14	71.751
Juli	737,30	35.428	48,05	196,19	9,10	194,17	11,12	20.02.14	72.489
August	738,88	35.453	47,98	196,17	9,12	194,17	11,12	20.02.14	73.228
September	708,93	34.052	48,03	196,29	9,00	194,13	11,16	20.02.14	73.936
Oktober	741,26	35.725	48,19	196,29	9,00	194,22	11,07	20.02.14	74.678
November	710,34	34.242	48,21	196,37	8,92	194,15	11,14	20.02.14	75.388
Dezember	739,40	35.593	48,14	196,23	9,06	194,14	11,15	20.02.14	76.127
Σ	**8627,05**	**417.662**						**Neues Einbaudatum**	
Mittelwert	**718,92**	**34.805**	**48,42**	**196,43**	**8,86**	**194,33**	**10,96**		
Minimum	**613,50**	**30.012**	**47,98**	**196,17**	**8,53**	**194,13**	**10,67**		
Maximum	**741,26**	**36.090**	**48,92**	**196,76**	**9,12**	**194,62**	**11,16**		

Meßpunkthöhe (MP) : 205,29 m üNN