

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB12
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.08.23	23,54	2.411	102,43	---	---	---	10:46	194,09	20,18
02.08.23	24,00	2.458	102,42	---	---	---	1:21	194,29	19,98
03.08.23	24,00	2.463	102,63	---	---	---	22:43	194,30	19,97
04.08.23	23,26	2.385	102,54	---	---	---	4:27	194,29	19,98
05.08.23	23,57	2.412	102,35	---	---	---	2:04	194,31	19,96
06.08.23	24,00	2.459	102,46	---	---	---	0:40	194,37	19,90
07.08.23	24,00	2.446	101,92	---	---	---	23:50	194,06	20,21
08.08.23	22,45	2.284	101,76	10:10	198,45	15,82	8:54	194,00	20,27
09.08.23	24,00	2.436	101,50	---	---	---	22:42	193,94	20,33
10.08.23	18,60	1.884	101,30	23:59	199,07	15,20	7:54	193,89	20,38
11.08.23	11,73	1.196	101,94	10:23	199,49	14,78	19:51	194,50	19,77
12.08.23	5,88	604	102,79	23:48	199,56	14,71	2:24	196,94	17,33
13.08.23	3,62	373	103,05	18:07	199,69	14,58	1:20	195,21	19,06
14.08.23	8,62	883	102,48	9:17	199,79	14,48	14:50	194,97	19,30
15.08.23	5,90	614	104,09	6:56	199,74	14,53	8:58	194,92	19,35
16.08.23	10,04	1.029	102,54	5:49	199,69	14,58	11:23	195,01	19,26
17.08.23	7,58	770	101,63	9:14	199,80	14,47	18:33	195,13	19,14
18.08.23	14,56	1.487	102,11	2:02	199,66	14,61	19:21	194,59	19,68
19.08.23	9,11	935	102,59	20:18	199,66	14,61	2:55	195,04	19,23
20.08.23	7,96	824	103,53	5:55	199,78	14,49	19:30	194,98	19,29
21.08.23	13,97	1.431	102,44	6:53	199,79	14,48	23:42	194,83	19,44
22.08.23	7,73	788	101,96	10:58	199,66	14,61	21:52	194,73	19,54
23.08.23	12,53	1.272	101,55	6:20	199,59	14,68	18:14	194,83	19,44
24.08.23	11,51	1.175	102,10	23:53	199,66	14,61	19:41	194,77	19,50
25.08.23	4,87	501	102,92	10:26	200,03	14,24	21:57	195,22	19,05
26.08.23	6,03	620	102,87	6:14	200,04	14,23	23:33	195,26	19,01
27.08.23	4,80	503	104,80	23:19	199,98	14,29	4:14	195,43	18,84
28.08.23	9,97	1.014	101,74	11:15	199,97	14,30	13:55	195,11	19,16
29.08.23	13,26	1.370	103,30	12:04	199,75	14,52	16:23	195,04	19,23
30.08.23	13,38	1.373	102,59	6:18	199,75	14,52	12:04	194,72	19,55
31.08.23	19,53	1.998	102,30	2:43	199,66	14,61	22:19	194,36	19,91
Σ	433,97	44.398							
Mittelwert	14,00	1.432	102,31		199,66	14,61		194,75	19,52
Minimum	3,62	373	101,30		198,45	14,23		193,89	17,33
Maximum	24,00	2.463	104,80		200,04	15,82		196,94	20,38

Meßpunkthöhe (MP): 214,27 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB13
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.08.23	3,14	438	139,29	6:11	200,48	13,74	10:43	195,29	18,93
02.08.23	0,57	77	135,22	14:57	200,47	13,75	---	---	---
03.08.23	0,00	0	---	5:30	200,47	13,75	---	---	---
04.08.23	0,00	0	---	10:25	200,48	13,74	---	---	---
05.08.23	0,00	0	---	23:58	200,53	13,69	---	---	---
06.08.23	0,00	0	---	10:04	200,56	13,66	---	---	---
07.08.23	13,08	1.854	141,70	0:00	200,53	13,69	23:56	195,50	18,72
08.08.23	23,85	3.348	140,35	---	---	---	9:06	195,19	19,03
09.08.23	24,00	3.345	139,38	---	---	---	22:25	195,32	18,90
10.08.23	15,28	2.130	139,39	23:59	200,43	13,79	8:38	195,26	18,96
11.08.23	0,47	64	134,97	9:44	200,87	13,35	---	---	---
12.08.23	0,00	0	---	23:38	200,84	13,38	---	---	---
13.08.23	0,00	0	---	18:44	200,97	13,25	---	---	---
14.08.23	0,00	0	---	10:17	201,03	13,19	---	---	---
15.08.23	1,67	238	142,37	6:57	201,02	13,20	8:52	195,81	18,41
16.08.23	0,00	0	---	6:10	201,00	13,22	---	---	---
17.08.23	0,00	0	---	8:01	201,07	13,15	---	---	---
18.08.23	4,44	593	133,53	5:59	201,04	13,18	19:14	196,21	18,01
19.08.23	0,00	0	---	20:21	200,98	13,24	---	---	---
20.08.23	1,35	182	135,01	8:59	201,12	13,10	19:16	196,53	17,69
21.08.23	0,23	30	133,00	6:25	201,05	13,17	---	---	---
22.08.23	11,67	1.624	139,11	10:50	201,18	13,04	19:18	195,94	18,28
23.08.23	2,70	360	133,50	10:40	200,84	13,38	17:59	196,38	17,84
24.08.23	1,86	248	133,25	23:58	201,11	13,11	19:26	196,40	17,82
25.08.23	0,00	0	---	6:34	201,49	12,73	---	---	---
26.08.23	0,00	0	---	6:11	201,48	12,74	---	---	---
27.08.23	0,00	0	---	22:15	201,28	12,94	---	---	---
28.08.23	1,75	236	134,62	11:05	201,27	12,95	13:28	196,62	17,60
29.08.23	1,92	265	138,16	11:44	201,39	12,83	---	---	---
30.08.23	1,67	230	137,63	6:20	201,19	13,03	11:53	196,42	17,80
31.08.23	15,46	2.222	143,76	6:26	201,12	13,10	20:41	195,75	18,47
Σ	125,12	17.484							
Mittelwert	4,04	564	139,74		200,94	13,28		195,90	18,32
Minimum	0,00	0	133,00		200,43	12,73		195,19	17,60
Maximum	24,00	3.348	143,76		201,49	13,79		196,62	19,03

Meßpunkthöhe (MP): 214,22 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB14
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.08.23	21,88	2.077	94,93	12:46	200,56	19,56	10:39	197,91	22,21
02.08.23	24,00	2.274	94,75	---	---	---	17:12	198,23	21,89
03.08.23	24,00	2.291	95,46	---	---	---	23:57	198,31	21,81
04.08.23	24,00	2.294	95,58	---	---	---	7:34	198,28	21,84
05.08.23	24,00	2.286	95,25	---	---	---	7:17	198,31	21,81
06.08.23	24,00	2.290	95,42	---	---	---	0:00	198,41	21,71
07.08.23	11,17	1.056	94,51	12:05	200,45	19,67	6:01	198,41	21,71
08.08.23	1,49	136	91,39	0:02	200,34	19,78	8:46	197,97	22,15
09.08.23	0,00	0	---	0:00	200,26	19,86	---	---	---
10.08.23	8,68	828	95,39	0:00	200,14	19,98	17:20	198,04	22,08
11.08.23	22,18	2.092	94,33	9:44	200,83	19,29	0:00	198,22	21,90
12.08.23	24,00	2.292	95,50	---	---	---	4:35	198,39	21,73
13.08.23	24,00	2.305	96,04	---	---	---	2:47	198,51	21,61
14.08.23	24,00	2.290	95,42	---	---	---	23:40	198,65	21,47
15.08.23	22,57	2.161	95,73	9:54	200,91	19,21	8:30	198,47	21,65
16.08.23	24,00	2.287	95,29	---	---	---	11:55	198,61	21,51
17.08.23	24,00	2.296	95,67	---	---	---	23:56	198,70	21,42
18.08.23	24,00	2.265	94,38	---	---	---	19:18	198,28	21,84
19.08.23	24,00	2.289	95,38	---	---	---	0:00	198,45	21,67
20.08.23	23,34	2.229	95,49	---	---	---	19:36	198,52	21,60
21.08.23	24,00	2.276	94,83	---	---	---	0:50	198,61	21,51
22.08.23	20,05	1.879	93,70	10:48	201,15	18,97	22:02	198,09	22,03
23.08.23	24,00	2.263	94,29	---	---	---	18:33	198,34	21,78
24.08.23	22,58	2.131	94,38	23:59	201,04	19,08	19:51	198,35	21,77
25.08.23	18,14	1.764	97,23	6:30	201,47	18,65	2:25	198,83	21,29
26.08.23	21,39	2.060	96,29	3:27	201,43	18,69	23:57	198,88	21,24
27.08.23	24,00	2.314	96,42	---	---	---	0:00	198,89	21,23
28.08.23	24,00	2.291	95,46	---	---	---	13:59	198,70	21,42
29.08.23	20,90	1.989	95,15	11:44	201,40	18,72	8:37	198,71	21,41
30.08.23	24,00	2.292	95,50	---	---	---	12:20	198,57	21,55
31.08.23	9,84	931	94,65	9:28	200,91	19,21	20:12	198,42	21,70
Σ	632,23	60.228							
Mittelwert	20,39	1.943	95,26		200,84	19,28		198,44	21,68
Minimum	0,00	0	91,39		200,14	18,65		197,91	21,23
Maximum	24,00	2.314	97,23		201,47	19,98		198,89	22,21

Meßpunkthöhe (MP): 220,12 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB15
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.08.23	8,51	903	106,05	12:48	203,56	17,82	10:19	199,38	22,01
02.08.23	13,10	1.387	105,86	23:53	203,29	18,09	17:10	199,46	21,92
03.08.23	7,31	786	107,52	5:56	203,56	17,82	17:10	200,06	21,32
04.08.23	6,58	710	107,87	11:05	203,78	17,60	20:02	200,18	21,20
05.08.23	10,19	1.098	107,73	10:12	203,87	17,52	21:39	200,08	21,30
06.08.23	9,46	1.029	108,81	10:56	203,84	17,54	18:02	200,20	21,18
07.08.23	10,27	1.052	102,40	7:17	203,73	17,65	14:05	199,95	21,43
08.08.23	10,41	1.024	98,34	10:55	202,89	18,49	8:35	199,27	22,11
09.08.23	12,09	1.173	97,06	8:43	202,65	18,73	20:17	198,82	22,56
10.08.23	14,13	1.471	104,08	9:46	202,37	19,01	18:00	198,46	22,92
11.08.23	18,56	1.967	106,01	9:58	203,39	18,00	20:15	198,54	22,85
12.08.23	22,02	2.431	110,39	---	---	---	0:00	198,72	22,66
13.08.23	21,09	2.373	112,50	---	---	---	2:17	199,22	22,16
14.08.23	22,69	2.519	111,00	---	---	---	23:57	199,36	22,02
15.08.23	19,91	2.224	111,69	9:48	203,56	17,82	0:36	199,31	22,07
16.08.23	22,59	2.490	110,23	---	---	---	20:53	199,41	21,97
17.08.23	21,49	2.383	110,88	7:34	203,58	17,81	1:37	199,44	21,94
18.08.23	21,32	2.261	106,04	---	---	---	23:17	198,95	22,43
19.08.23	21,80	2.413	110,67	---	---	---	3:46	199,22	22,16
20.08.23	20,45	2.254	110,23	9:32	203,73	17,65	0:00	199,36	22,02
21.08.23	22,39	2.411	107,69	---	---	---	18:02	199,25	22,13
22.08.23	18,18	1.885	103,71	10:50	203,23	18,15	1:39	198,60	22,79
23.08.23	24,00	2.553	106,38	---	---	---	19:00	198,78	22,60
24.08.23	20,31	2.160	106,36	23:58	203,43	17,95	20:28	198,79	22,60
25.08.23	11,25	1.277	113,53	10:49	204,55	16,84	23:09	200,02	21,37
26.08.23	18,06	2.036	112,74	9:52	204,42	16,96	23:49	199,98	21,40
27.08.23	20,14	2.297	114,03	6:27	204,05	17,33	4:33	200,08	21,30
28.08.23	21,27	2.339	109,99	6:38	203,93	17,45	23:21	199,73	21,66
29.08.23	17,77	1.950	109,73	11:43	204,19	17,20	20:32	199,80	21,59
30.08.23	19,92	2.195	110,19	17:41	203,50	17,88	12:52	199,41	21,97
31.08.23	9,90	1.084	109,51	18:29	203,46	17,92	20:28	199,67	21,71
Σ	517,17	56.135							
Mittelwert	16,68	1.811	108,54		203,59	17,79		199,40	21,98
Minimum	6,58	710	97,06		202,37	16,84		198,46	21,18
Maximum	24,00	2.553	114,03		204,55	19,01		200,20	22,92

Meßpunkthöhe (MP): 221,38 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB16
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.08.23	3,21	306	95,45	12:21	205,06	20,78	10:12	200,21	25,63
02.08.23	0,60	55	91,20	23:54	204,66	21,18	---	---	---
03.08.23	0,00	0	---	6:06	204,95	20,89	---	---	---
04.08.23	0,00	0	---	10:34	205,29	20,55	---	---	---
05.08.23	0,00	0	---	9:38	205,32	20,52	---	---	---
06.08.23	0,00	0	---	10:44	205,25	20,60	---	---	---
07.08.23	12,98	1.248	96,13	9:05	205,16	20,69	23:40	199,40	26,44
08.08.23	23,45	2.236	95,34	---	---	---	23:55	199,03	26,81
09.08.23	24,00	2.264	94,33	---	---	---	0:01	199,03	26,81
10.08.23	15,30	1.447	94,58	23:57	204,22	21,62	0:11	199,03	26,81
11.08.23	7,86	733	93,25	10:07	205,31	20,53	18:19	199,53	26,32
12.08.23	0,00	0	---	23:35	205,28	20,57	---	---	---
13.08.23	0,00	0	---	9:33	205,74	20,10	---	---	---
14.08.23	0,00	0	---	7:02	205,87	19,97	---	---	---
15.08.23	1,28	122	95,31	12:08	205,93	19,91	8:30	201,15	24,70
16.08.23	0,00	0	---	6:00	205,62	20,22	---	---	---
17.08.23	0,00	0	---	7:47	205,83	20,01	---	---	---
18.08.23	4,51	413	91,65	9:08	205,65	20,19	19:17	200,29	25,55
19.08.23	0,00	0	---	14:44	205,42	20,42	---	---	---
20.08.23	1,38	127	91,90	9:39	205,87	19,97	19:18	201,18	24,67
21.08.23	6,60	620	93,88	10:27	205,82	20,02	23:59	199,88	25,96
22.08.23	12,78	1.200	93,90	6:29	204,81	21,03	0:54	199,76	26,09
23.08.23	3,07	281	91,44	6:28	204,84	21,00	17:59	200,37	25,48
24.08.23	1,89	172	90,82	23:56	205,34	20,50	19:30	200,37	25,48
25.08.23	0,00	0	---	13:52	206,81	19,03	---	---	---
26.08.23	0,00	0	---	10:01	206,69	19,15	---	---	---
27.08.23	0,00	0	---	6:43	206,19	19,66	---	---	---
28.08.23	1,79	165	92,24	10:23	206,13	19,72	13:30	201,47	24,37
29.08.23	1,66	154	92,59	11:58	206,28	19,56	---	---	---
30.08.23	1,70	160	93,86	6:26	205,92	19,92	11:54	200,78	25,06
31.08.23	15,71	1.538	97,91	6:24	205,61	20,24	14:36	200,08	25,77
Σ	139,79	13.241							
Mittelwert	4,51	427	94,72		205,55	20,29		200,10	25,74
Minimum	0,00	0	90,82		204,22	19,03		199,03	24,37
Maximum	24,00	2.264	97,91		206,81	21,62		201,47	26,81

Meßpunkthöhe (MP): 225,84 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB17
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.08.23	20,44	2.128	104,09	11:57	205,44	25,97	0:00	194,47	36,94
02.08.23	24,00	2.476	103,17	---	---	---	18:01	194,25	37,16
03.08.23	24,00	2.530	105,42	---	---	---	0:00	194,59	36,82
04.08.23	23,26	2.463	105,89	---	---	---	1:35	194,70	36,71
05.08.23	23,57	2.467	104,68	---	---	---	22:20	194,70	36,71
06.08.23	24,00	2.517	104,88	---	---	---	0:20	194,75	36,66
07.08.23	24,00	2.455	102,29	---	---	---	23:54	193,84	37,57
08.08.23	22,45	2.247	100,08	10:11	203,83	27,58	3:44	193,71	37,70
09.08.23	24,00	2.380	99,17	---	---	---	22:40	193,24	38,17
10.08.23	18,61	1.856	99,74	23:57	204,59	26,82	0:34	193,28	38,13
11.08.23	11,74	1.140	97,13	10:25	205,78	25,63	18:34	194,59	36,82
12.08.23	5,88	589	100,12	23:52	205,71	25,70	2:26	195,56	35,85
13.08.23	3,62	366	101,01	9:46	206,22	25,19	1:20	196,44	34,97
14.08.23	8,00	801	100,15	10:43	206,34	25,07	23:39	196,03	35,38
15.08.23	4,73	481	101,70	12:57	206,44	24,97	20:38	196,43	34,98
16.08.23	10,04	1.006	100,18	6:06	205,98	25,43	11:29	196,07	35,34
17.08.23	7,59	755	99,49	8:45	206,24	25,17	0:55	196,40	35,01
18.08.23	14,57	1.429	98,10	6:01	205,91	25,50	22:56	195,21	36,20
19.08.23	9,12	914	100,23	20:10	205,68	25,73	2:53	195,94	35,47
20.08.23	7,96	800	100,53	10:10	206,22	25,19	19:36	196,18	35,23
21.08.23	10,16	984	96,80	9:56	206,25	25,16	23:59	195,31	36,10
22.08.23	11,99	1.172	97,78	6:22	204,91	26,50	1:15	194,79	36,62
23.08.23	12,85	1.251	97,35	6:12	205,17	26,24	2:08	195,34	36,07
24.08.23	11,52	1.136	98,65	23:59	205,62	25,79	19:50	195,36	36,05
25.08.23	4,87	491	100,83	13:50	207,43	23,98	22:03	196,73	34,68
26.08.23	6,03	606	100,49	10:31	207,22	24,19	23:32	196,63	34,78
27.08.23	4,80	491	102,35	9:36	206,60	24,81	4:14	196,88	34,53
28.08.23	9,98	984	98,62	11:05	206,54	24,87	22:51	196,26	35,15
29.08.23	11,83	1.185	100,20	12:09	206,66	24,75	20:15	196,35	35,06
30.08.23	13,39	1.355	101,19	6:25	206,20	25,22	12:20	195,38	36,03
31.08.23	13,56	1.354	99,86	2:43	205,66	25,75	22:56	195,06	36,35
Σ	422,55	42.809							
Mittelwert	13,63	1.381	101,31		205,94	25,47		195,31	36,10
Minimum	3,62	366	96,80		203,83	23,98		193,24	34,53
Maximum	24,00	2.530	105,89		207,43	27,58		196,88	38,17

Meßpunkthöhe (MP): 231,41 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB18
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.08.23	9,93	908	91,43	11:56	212,71	19,34	2:35	204,92	27,13
02.08.23	13,25	1.198	90,42	23:58	211,78	20,27	13:59	204,28	27,77
03.08.23	7,48	683	91,27	6:15	212,70	19,35	17:11	205,84	26,22
04.08.23	6,73	618	91,89	11:21	212,93	19,13	20:03	205,65	26,40
05.08.23	10,36	947	91,42	10:11	212,87	19,19	21:46	204,96	27,09
06.08.23	9,61	886	92,19	10:56	212,68	19,37	18:04	205,47	26,58
07.08.23	10,45	930	88,99	7:22	212,31	19,74	0:47	205,04	27,01
08.08.23	10,21	909	89,02	20:33	212,06	19,99	23:45	204,82	27,23
09.08.23	12,16	1.079	88,76	8:51	211,89	20,16	20:28	204,09	27,97
10.08.23	14,32	1.304	91,04	9:49	211,61	20,44	23:16	203,36	28,69
11.08.23	21,52	1.951	90,66	10:00	211,31	20,74	23:21	203,23	28,82
12.08.23	22,10	2.049	92,71	---	---	---	0:00	203,25	28,80
13.08.23	21,19	1.984	93,64	---	---	---	2:45	203,77	28,28
14.08.23	22,75	2.108	92,64	---	---	---	23:57	203,72	28,33
15.08.23	19,50	1.819	93,30	9:47	211,70	20,35	0:37	203,67	28,38
16.08.23	22,62	2.080	91,96	---	---	---	11:54	203,75	28,30
17.08.23	21,55	1.987	92,22	7:35	210,79	21,26	1:44	203,80	28,25
18.08.23	21,37	1.928	90,22	---	---	---	23:25	203,40	28,65
19.08.23	21,86	2.021	92,46	---	---	---	3:58	203,67	28,38
20.08.23	20,49	1.889	92,17	9:31	211,53	20,52	3:23	203,76	28,29
21.08.23	22,42	2.039	90,94	---	---	---	18:50	203,83	28,23
22.08.23	23,16	2.091	90,30	---	---	---	23:22	203,33	28,72
23.08.23	24,00	2.174	90,58	---	---	---	2:41	203,28	28,77
24.08.23	20,34	1.842	90,54	23:58	211,27	20,79	3:30	203,31	28,74
25.08.23	11,27	1.054	93,52	10:49	213,83	18,22	23:27	204,43	27,62
26.08.23	18,12	1.676	92,52	6:26	212,64	19,42	23:56	204,21	27,84
27.08.23	20,18	1.893	93,79	6:28	211,78	20,27	23:40	204,29	27,76
28.08.23	21,31	1.949	91,48	6:39	211,43	20,62	23:27	203,94	28,11
29.08.23	17,80	1.633	91,72	11:45	212,63	19,42	20:35	204,19	27,87
30.08.23	22,17	2.065	93,14	---	---	---	20:51	203,50	28,55
31.08.23	18,40	1.677	91,15	23:01	212,30	19,75	1:06	203,50	28,55
Σ	538,62	49.371							
Mittelwert	17,37	1.593	91,66		212,13	19,92		204,07	27,98
Minimum	6,73	618	88,76		210,79	18,22		203,23	26,22
Maximum	24,00	2.174	93,79		213,83	21,26		205,84	28,82

Meßpunkthöhe (MP): 232,05 m üNN