

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB12
Monatsbericht vom Dezember 2023

gedruckt am: 06.01.2024, 00:05 Uhr über Terminalserver

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.12.23	7,33	760	103,74	8:42	199,62	14,65	13:44	195,10	19,17
02.12.23	2,22	231	104,20	13:17	199,71	14,56	---	---	---
03.12.23	2,31	241	104,12	21:48	199,79	14,49	---	---	---
04.12.23	6,80	704	103,48	5:10	199,82	14,46	16:23	195,01	19,26
05.12.23	10,05	1.044	103,89	7:26	199,86	14,41	9:18	195,07	19,20
06.12.23	8,13	845	103,97	5:08	199,69	14,58	23:04	195,18	19,10
07.12.23	10,57	1.101	104,20	12:47	199,80	14,47	21:51	194,85	19,43
08.12.23	10,25	1.054	102,87	6:58	199,77	14,50	17:09	194,95	19,32
09.12.23	3,83	406	106,14	23:01	199,96	14,31	---	---	---
10.12.23	3,76	384	102,01	7:28	199,98	14,29	0:25	195,54	18,73
11.12.23	8,34	867	103,89	7:44	200,02	14,25	16:30	195,27	19,00
12.12.23	15,13	1.565	103,40	7:02	199,95	14,32	13:10	194,89	19,38
13.12.23	17,66	1.829	103,55	4:33	199,75	14,52	21:25	194,63	19,65
14.12.23	18,54	1.909	102,97	2:13	199,11	15,16	18:44	194,56	19,71
15.12.23	16,56	1.699	102,58	8:43	199,52	14,75	19:54	194,56	19,71
16.12.23	13,03	1.356	104,03	22:34	199,49	14,78	1:48	194,79	19,49
17.12.23	8,37	852	101,74	9:20	199,68	14,59	13:25	194,73	19,54
18.12.23	8,14	834	102,47	21:31	199,30	14,98	12:16	194,72	19,56
19.12.23	5,47	563	102,85	16:22	199,50	14,77	18:30	195,03	19,24
20.12.23	4,74	495	104,52	12:08	199,85	14,43	9:04	195,13	19,14
21.12.23	2,92	292	99,84	14:25	199,95	14,32	0:46	195,19	19,08
22.12.23	22,57	2.333	103,36	1:17	199,53	14,75	23:56	194,33	19,94
23.12.23	23,64	2.441	103,26	---	---	---	0:02	194,32	19,95
24.12.23	23,62	2.437	103,17	---	---	---	2:08	194,34	19,93
25.12.23	23,60	2.439	103,33	---	---	---	3:00	194,40	19,88
26.12.23	24,00	2.474	103,08	---	---	---	21:15	194,25	20,02
27.12.23	18,99	1.953	102,83	12:44	199,75	14,52	1:53	194,34	19,93
28.12.23	23,06	2.376	103,04	---	---	---	3:42	194,40	19,88
29.12.23	23,62	2.434	103,03	---	---	---	22:04	194,36	19,91
30.12.23	22,98	2.369	103,11	---	---	---	21:40	194,36	19,91
31.12.23	24,00	2.480	103,33	---	---	---	0:00	194,44	19,84
Σ	414,26	42.767							
Mittelwert	13,36	1.380	103,24		199,71	14,56		194,74	19,53
Minimum	2,22	231	99,84		199,11	14,25		194,25	18,73
Maximum	24,00	2.480	106,14		200,02	15,16		195,54	20,02

Meßpunkthöhe (MP): 214,27 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB13
Monatsbericht vom Dezember 2023

gedruckt am: 06.01.2024, 00:05 Uhr über Terminalserver

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.12.23	0,00	0	---	8:25	200,88	13,35	---	---	---
02.12.23	0,00	0	---	13:28	200,94	13,28	---	---	---
03.12.23	0,00	0	---	22:03	201,02	13,20	---	---	---
04.12.23	0,00	0	---	13:07	201,09	13,13	---	---	---
05.12.23	1,44	206	142,89	11:21	201,23	12,99	9:02	195,94	18,28
06.12.23	0,00	0	---	4:58	201,06	13,16	---	---	---
07.12.23	0,00	0	---	13:09	201,08	13,14	---	---	---
08.12.23	0,00	0	---	7:10	201,11	13,11	---	---	---
09.12.23	0,00	0	---	22:50	201,28	12,94	---	---	---
10.12.23	0,00	0	---	21:59	201,29	12,93	---	---	---
11.12.23	0,00	0	---	7:39	201,32	12,90	---	---	---
12.12.23	2,27	318	139,88	11:53	201,30	12,93	8:28	196,16	18,06
13.12.23	1,79	242	135,26	7:12	201,21	13,01	21:21	196,43	17,80
14.12.23	1,85	247	133,39	7:01	200,92	13,30	12:33	196,23	17,99
15.12.23	0,00	0	---	8:41	200,89	13,33	---	---	---
16.12.23	0,00	0	---	22:35	200,93	13,29	---	---	---
17.12.23	14,61	2.068	141,53	9:02	201,01	13,21	23:59	195,49	18,73
18.12.23	24,00	3.368	140,33	---	---	---	6:09	195,37	18,86
19.12.23	24,00	3.405	141,88	---	---	---	0:00	195,92	18,31
20.12.23	18,79	2.679	142,59	12:11	201,23	12,99	9:00	195,86	18,36
21.12.23	21,47	3.087	143,75	---	---	---	0:55	196,07	18,15
22.12.23	11,48	1.585	138,01	3:52	200,82	13,40	23:51	195,71	18,51
23.12.23	3,71	525	141,66	13:44	200,66	13,57	23:59	195,96	18,26
24.12.23	5,10	708	138,84	9:00	200,69	13,53	2:04	195,86	18,36
25.12.23	4,41	604	136,82	13:09	200,70	13,52	---	---	---
26.12.23	5,87	812	138,44	4:08	200,72	13,51	21:09	195,78	18,44
27.12.23	9,33	1.286	137,80	12:47	201,30	12,92	22:24	195,73	18,50
28.12.23	6,48	896	138,32	9:40	200,74	13,48	17:07	195,91	18,31
29.12.23	7,38	1.035	140,19	7:13	200,76	13,47	21:54	195,88	18,34
30.12.23	6,96	956	137,30	14:50	200,69	13,54	21:31	195,93	18,29
31.12.23	3,96	554	139,82	10:40	200,79	13,43	---	---	---
Σ	174,92	24.581							
Mittelwert	5,64	793	140,53		200,99	13,23		195,89	18,33
Minimum	0,00	0	133,39		200,66	12,90		195,37	17,80
Maximum	24,00	3.405	143,75		201,32	13,57		196,43	18,86

Meßpunkthöhe (MP): 214,22 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB14
Monatsbericht vom Dezember 2023

gedruckt am: 06.01.2024, 00:05 Uhr über Terminalserver

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.12.23	24,00	2.320	96,67	---	---	---	1:25	198,51	21,62
02.12.23	24,00	2.334	97,25	---	---	---	0:00	198,55	21,58
03.12.23	24,00	2.340	97,50	---	---	---	3:17	198,57	21,55
04.12.23	24,00	2.327	96,96	---	---	---	0:00	198,71	21,41
05.12.23	20,46	1.979	96,73	12:28	201,29	18,83	9:02	198,53	21,59
06.12.23	24,00	2.323	96,79	---	---	---	23:18	198,69	21,43
07.12.23	24,00	2.317	96,54	---	---	---	1:46	198,68	21,44
08.12.23	24,00	2.320	96,67	---	---	---	0:40	198,70	21,42
09.12.23	24,00	2.337	97,38	---	---	---	0:00	198,74	21,39
10.12.23	24,00	2.339	97,46	---	---	---	14:21	198,90	21,23
11.12.23	24,00	2.329	97,04	---	---	---	17:37	198,86	21,26
12.12.23	20,26	1.945	96,00	11:55	201,41	18,71	8:16	198,73	21,39
13.12.23	24,00	2.297	95,71	---	---	---	21:23	198,53	21,59
14.12.23	24,00	2.291	95,46	---	---	---	12:36	198,34	21,78
15.12.23	24,00	2.303	95,96	---	---	---	20:31	198,46	21,66
16.12.23	24,00	2.310	96,25	---	---	---	0:00	198,49	21,63
17.12.23	24,00	2.283	95,13	---	---	---	23:54	197,96	22,16
18.12.23	6,24	580	92,92	23:56	200,60	19,52	6:00	197,88	22,24
19.12.23	0,00	0	---	16:44	200,75	19,37	---	---	---
20.12.23	2,05	190	92,57	12:10	201,24	18,88	8:57	198,49	21,63
21.12.23	0,00	0	---	14:21	201,24	18,88	---	---	---
22.12.23	22,58	2.154	95,41	1:20	200,90	19,22	23:53	198,02	22,10
23.12.23	24,00	2.309	96,21	---	---	---	0:00	198,03	22,09
24.12.23	24,00	2.305	96,04	---	---	---	2:06	198,15	21,97
25.12.23	24,00	2.310	96,25	---	---	---	2:55	198,28	21,84
26.12.23	24,00	2.303	95,96	---	---	---	21:11	198,08	22,04
27.12.23	20,19	1.913	94,76	12:45	201,30	18,82	22:26	198,09	22,03
28.12.23	24,00	2.299	95,79	---	---	---	3:39	198,21	21,91
29.12.23	24,00	2.296	95,67	---	---	---	21:56	198,22	21,91
30.12.23	24,00	2.300	95,83	---	---	---	0:18	198,22	21,90
31.12.23	24,00	2.314	96,42	---	---	---	0:00	198,35	21,77
Σ	643,78	61.967							
Mittelwert	20,77	1.999	96,25		201,09	19,03		198,41	21,71
Minimum	0,00	0	92,57		200,60	18,71		197,88	21,23
Maximum	24,00	2.340	97,50		201,41	19,52		198,90	22,24

Meßpunkthöhe (MP): 220,12 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB15
Monatsbericht vom Dezember 2023

gedruckt am: 06.01.2024, 00:05 Uhr über Terminalserver

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.12.23	24,00	2.752	114,67	---	---	---	0:00	199,26	22,12
02.12.23	23,42	2.734	116,72	---	---	---	0:00	199,35	22,03
03.12.23	20,09	2.367	117,84	---	---	---	1:42	199,65	21,73
04.12.23	23,43	2.724	116,27	---	---	---	17:34	199,79	21,59
05.12.23	21,28	2.459	115,57	10:56	204,23	17,15	23:20	199,79	21,59
06.12.23	24,00	2.779	115,79	---	---	---	23:38	199,76	21,63
07.12.23	23,66	2.725	115,17	---	---	---	22:38	199,64	21,75
08.12.23	23,71	2.731	115,17	---	---	---	0:59	199,65	21,73
09.12.23	22,88	2.686	117,39	---	---	---	0:00	199,73	21,66
10.12.23	23,06	2.720	117,96	---	---	---	1:19	200,12	21,27
11.12.23	23,40	2.729	116,64	---	---	---	17:10	200,00	21,38
12.12.23	20,08	2.275	113,31	11:56	204,65	16,74	0:00	200,06	21,32
13.12.23	24,00	2.691	112,13	---	---	---	21:41	199,62	21,76
14.12.23	24,00	2.665	111,04	---	---	---	19:56	199,17	22,21
15.12.23	24,00	2.706	112,75	---	---	---	20:58	199,18	22,21
16.12.23	24,00	2.729	113,71	---	---	---	0:00	199,25	22,13
17.12.23	9,40	1.080	114,90	10:54	203,71	17,67	0:57	199,52	21,86
18.12.23	17,74	1.866	105,18	4:34	203,65	17,73	23:39	199,01	22,37
19.12.23	24,00	2.506	104,42	---	---	---	23:55	198,56	22,82
20.12.23	20,60	2.172	105,45	12:09	203,25	18,13	5:27	198,19	23,19
21.12.23	24,00	2.552	106,33	---	---	---	6:30	198,31	23,08
22.12.23	1,39	140	100,52	19:07	203,44	17,94	1:18	198,47	22,91
23.12.23	0,00	0	---	14:47	203,99	17,39	---	---	---
24.12.23	0,00	0	---	23:44	204,22	17,16	---	---	---
25.12.23	0,66	75	114,12	21:56	204,38	17,00	---	---	---
26.12.23	0,00	0	---	9:05	204,46	16,93	---	---	---
27.12.23	1,60	159	99,57	12:44	204,75	16,63	13:52	201,57	19,81
28.12.23	0,00	0	---	14:35	204,56	16,82	---	---	---
29.12.23	0,00	0	---	9:28	204,67	16,71	---	---	---
30.12.23	0,00	0	---	14:52	204,66	16,72	---	---	---
31.12.23	0,00	0	---	10:02	204,75	16,63	---	---	---
Σ	468,39	53.022							
Mittelwert	15,11	1.710	113,20		204,22	17,16		199,46	21,92
Minimum	0,00	0	99,57		203,25	16,63		198,19	19,81
Maximum	24,00	2.779	117,96		204,75	18,13		201,57	23,19

Meßpunkthöhe (MP): 221,38 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB16
Monatsbericht vom Dezember 2023

gedruckt am: 06.01.2024, 00:05 Uhr über Terminalserver

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.12.23	0,00	0	---	8:47	205,97	19,87	---	---	---
02.12.23	0,00	0	---	11:13	206,32	19,53	---	---	---
03.12.23	0,00	0	---	8:04	206,69	19,15	---	---	---
04.12.23	0,00	0	---	5:40	206,60	19,24	---	---	---
05.12.23	0,83	78	94,26	11:09	206,71	19,14	---	---	---
06.12.23	0,00	0	---	8:18	206,30	19,54	---	---	---
07.12.23	0,00	0	---	12:54	206,54	19,30	---	---	---
08.12.23	0,00	0	---	7:14	206,35	19,50	---	---	---
09.12.23	0,00	0	---	22:37	206,74	19,11	---	---	---
10.12.23	0,00	0	---	8:44	206,81	19,04	---	---	---
11.12.23	0,00	0	---	7:39	206,84	19,01	---	---	---
12.12.23	1,81	172	95,12	11:54	207,15	18,69	13:05	202,66	23,18
13.12.23	1,86	172	92,65	7:19	206,19	19,66	21:23	200,94	24,90
14.12.23	1,89	174	92,29	7:06	205,52	20,32	12:35	200,82	25,03
15.12.23	0,00	0	---	8:48	205,83	20,01	---	---	---
16.12.23	0,00	0	---	22:39	205,85	19,99	---	---	---
17.12.23	14,63	1.441	98,50	9:11	206,11	19,73	23:59	200,83	25,01
18.12.23	24,00	2.317	96,54	---	---	---	18:04	199,66	26,18
19.12.23	24,00	2.310	96,25	---	---	---	21:15	199,38	26,46
20.12.23	18,62	1.796	96,46	12:09	204,57	21,27	0:00	199,46	26,38
21.12.23	21,64	2.099	96,99	---	---	---	1:07	199,57	26,27
22.12.23	11,74	1.109	94,48	8:29	204,67	21,18	1:19	199,52	26,32
23.12.23	3,82	372	97,39	14:18	205,35	20,50	23:59	201,02	24,83
24.12.23	5,27	504	95,55	10:51	205,60	20,24	2:05	200,74	25,10
25.12.23	4,59	433	94,26	13:19	205,72	20,12	---	---	---
26.12.23	6,03	578	95,78	4:07	205,78	20,06	21:10	200,91	24,93
27.12.23	11,05	1.055	95,47	12:47	206,39	19,45	22:26	200,63	25,22
28.12.23	6,64	635	95,60	14:42	205,87	19,97	3:38	200,98	24,86
29.12.23	7,60	736	96,81	9:42	205,97	19,87	21:56	201,15	24,69
30.12.23	7,22	685	94,83	10:10	205,90	19,95	0:17	201,15	24,69
31.12.23	4,13	398	96,33	10:40	206,02	19,82	---	---	---
Σ	177,38	17.064							
Mittelwert	5,72	550	96,20		206,08	19,76		200,59	25,25
Minimum	0,00	0	92,29		204,57	18,69		199,38	23,18
Maximum	24,00	2.317	98,50		207,15	21,27		202,66	26,46

Meßpunkthöhe (MP): 225,84 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB17
Monatsbericht vom Dezember 2023

gedruckt am: 06.01.2024, 00:05 Uhr über Terminalserver

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.12.23	7,33	819	111,69	8:43	206,88	24,53	13:45	196,70	34,71
02.12.23	2,22	250	112,60	12:58	207,28	24,14	---	---	---
03.12.23	2,32	261	112,58	9:00	207,57	23,85	---	---	---
04.12.23	6,81	762	111,96	5:35	207,54	23,88	16:32	196,72	34,70
05.12.23	7,40	821	110,94	7:14	207,40	24,01	22:39	196,72	34,70
06.12.23	8,14	911	111,86	8:15	207,07	24,35	23:03	196,95	34,47
07.12.23	10,57	1.184	112,05	13:11	207,40	24,01	22:07	196,00	35,41
08.12.23	10,26	1.133	110,41	7:08	207,11	24,30	0:39	196,17	35,25
09.12.23	3,75	429	114,54	23:03	207,57	23,85	---	---	---
10.12.23	3,78	415	109,87	8:02	207,71	23,71	0:25	197,65	33,77
11.12.23	8,35	937	112,17	7:44	207,71	23,71	16:30	197,31	34,10
12.12.23	10,89	1.177	108,04	11:58	207,80	23,62	18:31	196,95	34,47
13.12.23	17,66	1.943	110,00	7:15	206,68	24,73	23:59	195,83	35,58
14.12.23	18,55	2.028	109,35	2:13	205,39	26,03	17:44	195,77	35,64
15.12.23	16,58	1.826	110,15	8:41	206,46	24,96	20:25	195,91	35,51
16.12.23	13,04	1.459	111,90	22:39	206,44	24,97	1:50	196,32	35,09
17.12.23	8,38	875	104,36	9:22	206,85	24,56	0:30	196,84	34,57
18.12.23	8,15	819	100,52	4:40	205,48	25,94	17:54	196,15	35,26
19.12.23	5,48	547	99,82	7:36	204,75	26,67	20:58	196,12	35,29
20.12.23	7,73	826	106,82	7:22	205,07	26,35	9:55	195,38	36,04
21.12.23	2,93	285	97,20	14:31	205,28	26,13	0:49	196,34	35,08
22.12.23	22,57	2.420	107,24	1:15	204,40	27,02	22:13	195,07	36,34
23.12.23	23,64	2.611	110,44	---	---	---	0:07	195,06	36,36
24.12.23	23,62	2.599	110,01	---	---	---	2:25	195,59	35,83
25.12.23	23,61	2.610	110,56	---	---	---	3:15	195,86	35,55
26.12.23	24,00	2.639	109,96	---	---	---	21:25	195,67	35,75
27.12.23	20,39	2.177	106,79	12:47	206,72	24,70	22:42	195,47	35,95
28.12.23	23,06	2.523	109,41	---	---	---	0:00	195,59	35,83
29.12.23	23,62	2.578	109,13	---	---	---	22:16	195,88	35,54
30.12.23	22,98	2.514	109,40	---	---	---	0:41	195,83	35,58
31.12.23	24,00	2.664	111,00	---	---	---	0:00	195,97	35,44
Σ	411,81	45.042							
Mittelwert	13,28	1.453	109,38		206,63	24,78		196,13	35,28
Minimum	2,22	250	97,20		204,40	23,62		195,06	33,77
Maximum	24,00	2.664	114,54		207,80	27,02		197,65	36,36

Meßpunkthöhe (MP): 231,41 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB18
Monatsbericht vom Dezember 2023

gedruckt am: 06.01.2024, 00:05 Uhr über Terminalserver

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.12.23	0,00	0	---	8:16	213,68	18,37	---	---	---
02.12.23	0,00	0	---	13:19	213,89	18,16	---	---	---
03.12.23	0,00	0	---	22:11	214,09	17,96	---	---	---
04.12.23	0,00	0	---	4:54	214,10	17,95	---	---	---
05.12.23	2,84	268	94,28	6:48	214,09	17,96	12:48	206,46	25,59
06.12.23	0,00	0	---	10:56	213,92	18,13	---	---	---
07.12.23	0,00	0	---	12:58	214,04	18,01	---	---	---
08.12.23	0,00	0	---	6:57	213,94	18,11	---	---	---
09.12.23	0,00	0	---	23:04	214,25	17,80	---	---	---
10.12.23	0,00	0	---	7:39	214,30	17,75	---	---	---
11.12.23	0,00	0	---	7:51	214,37	17,68	---	---	---
12.12.23	7,24	672	92,75	18:03	214,21	17,84	23:59	205,10	26,96
13.12.23	3,48	309	88,83	13:17	213,51	18,55	1:18	204,79	27,26
14.12.23	1,80	158	87,93	9:12	213,43	18,62	12:33	206,64	25,41
15.12.23	0,00	0	---	8:44	213,56	18,50	---	---	---
16.12.23	0,00	0	---	22:40	213,63	18,42	---	---	---
17.12.23	14,58	1.338	91,77	9:13	213,80	18,25	22:54	204,10	27,95
18.12.23	24,00	2.158	89,92	---	---	---	20:18	203,46	28,59
19.12.23	24,00	2.154	89,75	---	---	---	22:11	203,31	28,75
20.12.23	17,89	1.616	90,35	12:11	211,81	20,24	1:43	203,31	28,75
21.12.23	21,23	1.925	90,67	---	---	---	2:55	203,48	28,58
22.12.23	11,12	974	87,57	8:35	211,92	20,14	0:48	203,57	28,49
23.12.23	3,61	320	88,75	14:49	212,87	19,19	23:58	206,52	25,53
24.12.23	4,79	432	90,22	10:59	212,97	19,08	2:03	205,91	26,15
25.12.23	4,16	362	87,06	13:29	213,10	18,96	---	---	---
26.12.23	5,62	498	88,61	4:18	213,07	18,99	21:07	205,62	26,44
27.12.23	10,63	941	88,52	12:50	212,96	19,10	22:18	204,81	27,25
28.12.23	6,22	550	88,47	10:40	212,93	19,13	3:35	205,85	26,21
29.12.23	7,06	633	89,68	9:34	213,17	18,88	21:53	205,95	26,10
30.12.23	6,59	579	87,85	14:55	213,01	19,05	21:30	206,14	25,92
31.12.23	3,72	332	89,30	10:44	213,22	18,84	---	---	---
Σ	180,57	16.219							
Mittelwert	5,82	523	89,82		213,49	18,56		205,00	27,05
Minimum	0,00	0	87,06		211,81	17,68		203,31	25,41
Maximum	24,00	2.158	94,28		214,37	20,24		206,64	28,75

Meßpunkthöhe (MP): 232,05 m üNN