

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB20
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	24,00	1.186	49,42	---	---	---	22:56	193,12	16,64
02.02.24	24,00	1.194	49,75	---	---	---	2:44	193,11	16,65
03.02.24	24,00	1.194	49,75	---	---	---	0:22	193,18	16,58
04.02.24	24,00	1.199	49,96	---	---	---	2:06	193,18	16,58
05.02.24	24,00	1.200	50,00	---	---	---	4:44	193,24	16,52
06.02.24	24,00	1.191	49,63	---	---	---	14:30	193,24	16,52
07.02.24	24,00	1.197	49,88	---	---	---	0:00	193,27	16,49
08.02.24	24,00	1.191	49,63	---	---	---	0:59	193,29	16,48
09.02.24	24,00	1.190	49,58	---	---	---	2:33	193,22	16,54
10.02.24	24,00	1.191	49,63	---	---	---	0:34	193,23	16,53
11.02.24	24,00	1.204	50,17	---	---	---	1:42	193,30	16,46
12.02.24	18,88	933	49,42	16:01	196,09	13,68	0:32	193,42	16,34
13.02.24	22,22	1.103	49,65	11:26	195,28	14,48	22:52	193,38	16,39
14.02.24	21,27	1.055	49,60	12:08	195,27	14,49	6:45	193,33	16,43
15.02.24	24,00	1.187	49,46	---	---	---	23:33	193,32	16,45
16.02.24	24,00	1.189	49,54	---	---	---	23:25	193,26	16,51
17.02.24	24,00	1.190	49,58	---	---	---	22:20	193,19	16,58
18.02.24	24,00	1.202	50,08	---	---	---	0:46	193,26	16,51
19.02.24	24,00	1.193	49,71	---	---	---	22:33	193,36	16,40
20.02.24	24,00	1.192	49,67	---	---	---	5:59	193,30	16,46
21.02.24	24,00	1.193	49,71	---	---	---	3:27	193,36	16,40
22.02.24	24,00	1.192	49,67	---	---	---	1:42	193,39	16,37
23.02.24	24,00	1.191	49,63	---	---	---	19:18	193,39	16,37
24.02.24	24,00	1.199	49,96	---	---	---	0:34	193,38	16,39
25.02.24	24,00	1.227	51,13	---	---	---	3:12	193,45	16,32
26.02.24	24,00	1.229	51,21	---	---	---	13:29	194,34	15,42
27.02.24	24,00	1.220	50,83	---	---	---	14:07	194,10	15,66
28.02.24	24,00	1.229	51,21	---	---	---	1:56	194,29	15,47
29.02.24	23,34	1.192	51,08	---	---	---	0:47	194,37	15,39
Σ	685,70	34.253							
Mittelwert	23,64	1.181	49,95		195,55	14,22		193,42	16,34
Minimum	18,88	933	49,42		195,27	13,68		193,11	15,39
Maximum	24,00	1.229	51,21		196,09	14,49		194,37	16,65

Meßpunkthöhe (MP): 209,76 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB22
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	24,00	5.590	232,92	---	---	---	22:26	191,42	16,40
02.02.24	24,00	5.623	234,29	---	---	---	0:53	191,42	16,40
03.02.24	24,00	5.631	234,63	---	---	---	1:14	191,64	16,19
04.02.24	24,00	5.658	235,75	---	---	---	2:06	191,56	16,26
05.02.24	24,00	5.658	235,75	---	---	---	4:43	191,65	16,17
06.02.24	24,00	5.613	233,88	---	---	---	12:44	191,35	16,48
07.02.24	24,00	5.636	234,83	---	---	---	0:15	191,71	16,11
08.02.24	24,00	5.610	233,75	---	---	---	23:58	191,31	16,51
09.02.24	24,00	5.600	233,33	---	---	---	20:26	191,15	16,67
10.02.24	24,00	5.596	233,17	---	---	---	3:12	191,18	16,64
11.02.24	24,00	5.670	236,25	---	---	---	1:41	191,37	16,45
12.02.24	19,93	4.634	232,49	15:23	200,76	7,07	0:23	191,51	16,31
13.02.24	24,00	5.589	232,88	---	---	---	21:53	191,15	16,68
14.02.24	23,84	5.540	232,37	---	---	---	17:00	191,19	16,63
15.02.24	24,00	5.575	232,29	---	---	---	22:58	191,02	16,81
16.02.24	24,00	5.581	232,54	---	---	---	21:47	191,06	16,76
17.02.24	24,00	5.588	232,83	---	---	---	1:08	191,11	16,71
18.02.24	24,00	5.656	235,67	---	---	---	18:31	191,51	16,31
19.02.24	24,00	5.602	233,42	---	---	---	0:49	191,35	16,48
20.02.24	24,00	5.605	233,54	---	---	---	5:23	191,29	16,53
21.02.24	24,00	5.598	233,25	---	---	---	21:43	191,37	16,45
22.02.24	24,00	5.594	233,08	---	---	---	0:26	191,25	16,58
23.02.24	24,00	5.585	232,71	---	---	---	18:11	191,32	16,51
24.02.24	24,00	5.643	235,13	---	---	---	22:02	191,43	16,39
25.02.24	6,11	1.427	233,66	22:24	200,44	7,38	2:56	191,69	16,13
26.02.24	0,00	0	---	4:22	200,56	7,26	---	---	---
27.02.24	4,38	1.005	229,64	8:52	201,08	6,75	13:37	192,77	15,05
28.02.24	0,85	194	227,12	13:11	200,56	7,26	---	---	---
29.02.24	0,88	201	227,91	11:30	200,73	7,09	---	---	---
Σ	583,99	136.502							
Mittelwert	20,14	4.707	233,74		200,69	7,13		191,41	16,41
Minimum	0,00	0	227,12		200,44	6,75		191,02	15,05
Maximum	24,00	5.670	236,25		201,08	7,38		192,77	16,81

Meßpunkthöhe (MP): 207,82 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB23
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	24,00	3.392	141,33	---	---	---	22:08	188,97	23,87
02.02.24	24,00	3.410	142,08	---	---	---	0:29	188,97	23,87
03.02.24	24,00	3.417	142,38	---	---	---	0:28	189,25	23,59
04.02.24	21,34	3.036	142,30	---	---	---	1:09	189,31	23,53
05.02.24	21,32	3.037	142,45	7:13	193,73	19,11	0:32	189,43	23,41
06.02.24	24,00	3.405	141,88	---	---	---	12:37	188,68	24,16
07.02.24	24,00	3.421	142,54	---	---	---	0:01	189,35	23,48
08.02.24	24,00	3.404	141,83	---	---	---	23:58	188,59	24,25
09.02.24	21,18	2.978	140,60	---	---	---	20:21	188,43	24,40
10.02.24	23,50	3.320	141,28	---	---	---	2:59	188,48	24,35
11.02.24	19,47	2.770	142,24	5:08	193,76	19,08	0:28	188,83	24,00
12.02.24	18,18	2.550	140,29	15:22	195,78	17,05	23:57	188,79	24,05
13.02.24	20,82	2.920	140,23	9:57	193,74	19,09	21:42	188,39	24,45
14.02.24	21,37	2.999	140,33	8:17	193,45	19,38	16:51	188,42	24,42
15.02.24	21,32	2.986	140,05	5:58	193,64	19,20	22:51	188,22	24,62
16.02.24	21,88	3.071	140,35	---	---	---	21:40	188,28	24,56
17.02.24	22,93	3.230	140,88	---	---	---	0:59	188,39	24,45
18.02.24	17,45	2.464	141,20	4:17	193,81	19,03	23:58	188,85	23,99
19.02.24	22,63	3.196	141,21	---	---	---	18:12	188,71	24,13
20.02.24	20,20	2.847	140,96	6:51	193,32	19,52	1:01	188,63	24,20
21.02.24	22,31	3.145	140,95	---	---	---	21:34	188,71	24,13
22.02.24	23,05	3.252	141,06	---	---	---	0:15	188,54	24,29
23.02.24	24,00	3.387	141,13	---	---	---	15:35	188,63	24,20
24.02.24	21,35	3.029	141,89	---	---	---	21:06	188,86	23,97
25.02.24	10,57	1.498	141,69	22:24	195,06	17,77	0:00	189,41	23,42
26.02.24	13,95	2.001	143,44	4:21	195,17	17,67	12:15	190,68	22,15
27.02.24	14,63	2.090	142,82	8:53	196,01	16,83	13:40	189,66	23,18
28.02.24	12,26	1.751	142,81	13:11	195,14	17,70	23:16	190,19	22,64
29.02.24	14,64	2.084	142,30	11:26	195,52	17,32	13:29	190,38	22,46
Σ	594,37	84.090							
Mittelwert	20,50	2.900	141,48		194,47	18,36		188,96	23,87
Minimum	10,57	1.498	140,05		193,32	16,83		188,22	22,15
Maximum	24,00	3.421	143,44		196,01	19,52		190,68	24,62

Meßpunkthöhe (MP): 212,83 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB24
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
02.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
03.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
04.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
05.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
06.02.24	2,31	425	184,14	---	---	---	---	---	---
07.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
08.02.24	3,53	650	184,01	0:07	175,02	35,09	20:55	175,01	35,10
09.02.24	7,52	1.386	184,34	1:28	175,02	35,09	12:22	175,01	35,10
10.02.24	5,99	1.120	187,00	0:00	175,02	35,09	2:03	175,01	35,10
11.02.24	2,28	407	178,60	1:34	175,02	35,09	0:27	175,01	35,10
12.02.24	9,78	1.833	187,47	1:21	175,02	35,09	11:00	175,01	35,10
13.02.24	9,26	1.709	184,54	3:18	175,02	35,09	20:03	175,00	35,11
14.02.24	9,77	1.809	185,15	1:57	175,02	35,09	11:01	175,00	35,11
15.02.24	10,31	1.888	183,06	5:01	175,02	35,09	9:36	175,01	35,10
16.02.24	8,45	1.573	186,17	0:12	175,02	35,09	9:26	175,01	35,10
17.02.24	6,55	1.195	182,56	3:13	175,02	35,09	0:32	175,01	35,10
18.02.24	5,22	985	188,53	0:25	175,02	35,09	16:08	175,01	35,10
19.02.24	6,20	1.149	185,35	1:43	175,02	35,09	0:00	175,01	35,10
20.02.24	8,03	1.485	184,82	6:56	175,02	35,09	0:31	175,01	35,10
21.02.24	6,94	1.302	187,55	3:32	175,02	35,09	12:44	175,01	35,10
22.02.24	6,97	1.293	185,38	3:42	175,02	35,09	0:00	175,01	35,10
23.02.24	7,30	1.340	183,48	2:01	175,02	35,09	0:10	175,01	35,10
24.02.24	3,03	564	186,02	2:36	175,02	35,09	19:58	175,01	35,10
25.02.24	17,95	3.568	198,79	0:03	175,02	35,09	6:58	175,01	35,10
26.02.24	24,00	4.706	196,08	---	---	---	0:00	175,01	35,10
27.02.24	20,79	4.038	194,20	8:55	175,02	35,09	5:20	175,00	35,11
28.02.24	23,66	4.642	196,17	---	---	---	2:07	175,00	35,11
29.02.24	22,91	4.476	195,39	11:17	175,01	35,10	0:00	175,01	35,10
Σ	228,77	43.543							
Mittelwert	7,89	1.501	190,34		175,02	35,09		175,01	35,10
Minimum	0,00	0	178,60		175,01	35,09		175,00	35,10
Maximum	24,00	4.706	198,79		175,02	35,10		175,01	35,11

Meßpunkthöhe (MP): 210,11 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB25
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	10,18	1.193	117,18	3:27	194,55	20,23	21:41	184,95	29,83
02.02.24	0,42	30	71,38	13:53	194,72	20,06	---	---	---
03.02.24	0,00	0	---	22:44	194,84	19,94	---	---	---
04.02.24	0,00	0	---	12:31	195,14	19,63	---	---	---
05.02.24	0,00	0	---	7:44	195,26	19,51	---	---	---
06.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
07.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
08.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
09.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
10.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
11.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
12.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
13.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
14.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
15.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
16.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
17.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
18.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
19.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
20.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
21.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
22.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
23.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
24.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
25.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
26.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
27.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
28.02.24	0,00	0	---	0:00	180,55	34,23	---	---	---
29.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
Σ	10,60	1.223							
Mittelwert	0,37	42	115,38		184,32	30,45		184,95	29,83
Minimum	0,00	0	71,38		180,55	19,51		184,95	29,83
Maximum	10,18	1.193	117,18		195,26	34,23		184,95	29,83

Meßpunkthöhe (MP): 214,77 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB26
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	10,29	614	59,68	3:16	195,63	17,65	21:45	189,97	23,31
02.02.24	9,30	566	60,89	13:38	195,78	17,50	0:12	190,12	23,16
03.02.24	9,03	562	62,21	23:12	195,91	17,37	3:27	190,53	22,75
04.02.24	4,84	299	61,76	12:23	196,20	17,08	0:46	190,72	22,56
05.02.24	7,65	467	61,03	8:44	196,30	16,98	23:08	190,82	22,46
06.02.24	9,68	589	60,87	9:44	196,13	17,15	14:17	190,46	22,82
07.02.24	9,12	562	61,61	7:12	196,15	17,13	17:34	190,74	22,54
08.02.24	6,76	420	62,16	19:34	196,10	17,18	7:23	190,89	22,39
09.02.24	0,00	0	---	10:46	196,32	16,96	---	---	---
10.02.24	0,00	0	---	18:21	196,01	17,27	---	---	---
11.02.24	0,00	0	---	14:40	196,37	16,91	---	---	---
12.02.24	0,68	42	62,04	15:24	197,19	16,09	---	---	---
13.02.24	0,52	30	57,14	10:32	196,06	17,22	---	---	---
14.02.24	2,94	170	57,91	8:46	195,82	17,46	10:59	190,42	22,86
15.02.24	0,00	0	---	8:13	195,98	17,30	---	---	---
16.02.24	0,00	0	---	8:59	195,93	17,35	---	---	---
17.02.24	0,00	0	---	17:39	195,65	17,63	---	---	---
18.02.24	0,00	0	---	10:57	196,23	17,05	---	---	---
19.02.24	0,00	0	---	7:10	195,98	17,30	---	---	---
20.02.24	1,85	111	59,95	9:34	196,23	17,05	11:24	191,14	22,14
21.02.24	0,00	0	---	11:24	196,15	17,13	---	---	---
22.02.24	0,00	0	---	6:26	195,98	17,30	---	---	---
23.02.24	0,00	0	---	9:30	196,03	17,25	---	---	---
24.02.24	0,00	0	---	14:33	196,25	17,03	---	---	---
25.02.24	17,94	1.147	63,95	5:36	196,20	17,08	21:27	190,69	22,59
26.02.24	24,00	1.508	62,83	---	---	---	18:01	190,53	22,75
27.02.24	24,00	1.488	62,00	---	---	---	14:09	190,17	23,11
28.02.24	24,00	1.507	62,79	---	---	---	4:51	190,17	23,11
29.02.24	23,28	1.456	62,55	---	---	---	0:48	190,39	22,89
Σ	185,87	11.538							
Mittelwert	6,41	398	62,08		196,10	17,18		190,52	22,76
Minimum	0,00	0	57,14		195,63	16,09		189,97	22,14
Maximum	24,00	1.508	63,95		197,19	17,65		191,14	23,31

Meßpunkthöhe (MP): 213,28 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB27
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
02.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
03.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
04.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
05.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
06.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
07.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
08.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
09.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
10.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
11.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
12.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
13.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
14.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
15.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
16.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
17.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
18.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
19.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
20.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
21.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
22.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
23.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
24.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
25.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
26.02.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
27.02.24	0,00	0	---	0:00	199,69	17,11	---	---	---
28.02.24	0,00	0	---	0:00	181,01	35,79	---	---	---
29.02.24	0,00	0	---	0:00	181,01	35,79	---	---	---
Σ	0,00	0							
Mittelwert	0,00	0	---		187,24	29,56		---	---
Minimum	0,00	0	---		181,01	17,11		---	---
Maximum	0,00	0	---		199,69	35,79		---	---

Meßpunkthöhe (MP): 216,80 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB28
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	24,00	4.743	197,63	---	---	---	21:52	180,14	41,01
02.02.24	24,00	4.791	199,63	---	---	---	0:19	180,17	40,98
03.02.24	24,00	4.799	199,96	---	---	---	18:05	180,04	41,11
04.02.24	24,00	4.833	201,38	---	---	---	2:23	179,62	41,53
05.02.24	24,00	4.830	201,25	---	---	---	5:02	179,79	41,36
06.02.24	24,00	4.734	197,25	---	---	---	12:44	180,29	40,86
07.02.24	24,00	4.808	200,33	---	---	---	0:05	180,47	40,68
08.02.24	24,00	4.707	196,13	---	---	---	21:44	180,52	40,63
09.02.24	24,00	4.614	192,25	---	---	---	2:40	179,65	41,50
10.02.24	24,00	4.641	193,38	---	---	---	7:50	179,64	41,51
11.02.24	24,00	4.798	199,92	---	---	---	1:41	179,57	41,58
12.02.24	20,18	3.770	186,79	15:10	198,32	22,83	0:36	179,74	41,41
13.02.24	24,00	4.550	189,58	---	---	---	12:56	179,50	41,65
14.02.24	24,00	4.530	188,75	---	---	---	6:44	179,50	41,65
15.02.24	24,00	4.514	188,08	---	---	---	3:20	179,45	41,70
16.02.24	24,00	4.557	189,88	---	---	---	1:46	179,29	41,86
17.02.24	24,00	4.614	192,25	---	---	---	22:08	179,29	41,86
18.02.24	24,00	4.709	196,21	---	---	---	0:54	179,42	41,73
19.02.24	24,00	4.640	193,33	---	---	---	0:49	179,47	41,68
20.02.24	22,01	4.357	197,98	9:03	197,30	23,85	6:01	179,42	41,73
21.02.24	24,00	4.622	192,58	---	---	---	3:44	179,70	41,45
22.02.24	24,00	4.619	192,46	---	---	---	1:39	179,54	41,61
23.02.24	24,00	4.607	191,96	---	---	---	15:52	180,31	40,84
24.02.24	24,00	4.752	198,00	---	---	---	0:53	179,66	41,49
25.02.24	6,12	1.223	199,82	13:14	197,38	23,77	2:56	179,78	41,37
26.02.24	0,00	0	---	4:20	197,41	23,74	---	---	---
27.02.24	4,49	769	171,32	8:16	197,31	23,84	11:45	182,55	38,60
28.02.24	1,00	169	169,09	5:19	197,29	23,86	---	---	---
29.02.24	1,04	176	169,55	11:24	197,69	23,46	13:29	183,88	37,27
Σ	582,84	113.476							
Mittelwert	20,10	3.913	194,69		197,53	23,62		180,02	41,13
Minimum	0,00	0	169,09		197,29	22,83		179,29	37,27
Maximum	24,00	4.833	201,38		198,32	23,86		183,88	41,86

Meßpunkthöhe (MP): 221,15 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB29
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	0,00	0	---	6:54	197,97	29,55	---	---	---
02.02.24	0,00	0	---	23:41	197,99	29,53	---	---	---
03.02.24	0,00	0	---	23:13	198,09	29,44	---	---	---
04.02.24	0,00	0	---	13:12	198,27	29,25	---	---	---
05.02.24	0,00	0	---	9:04	198,33	29,19	---	---	---
06.02.24	2,12	205	96,82	10:20	198,30	29,22	12:33	193,49	34,03
07.02.24	0,00	0	---	7:52	198,30	29,22	---	---	---
08.02.24	3,33	317	95,26	16:05	198,33	29,19	23:54	192,96	34,57
09.02.24	7,10	672	94,58	10:55	198,36	29,16	20:16	192,73	34,80
10.02.24	5,52	532	96,44	18:07	198,09	29,44	2:56	192,79	34,74
11.02.24	2,12	195	91,93	19:01	198,42	29,10	23:30	193,31	34,21
12.02.24	9,68	925	95,57	15:14	199,61	27,91	11:25	193,03	34,49
13.02.24	8,84	835	94,41	10:10	197,97	29,55	1:40	192,47	35,05
14.02.24	8,75	822	93,90	8:46	197,80	29,72	12:58	192,35	35,17
15.02.24	9,90	930	93,92	8:28	197,94	29,58	22:48	192,28	35,24
16.02.24	7,97	760	95,32	8:17	197,88	29,64	21:37	192,38	35,15
17.02.24	6,08	567	93,28	17:31	197,68	29,84	0:55	192,52	35,00
18.02.24	4,89	465	95,10	11:07	198,12	29,41	23:57	192,86	34,66
19.02.24	5,54	534	96,41	7:02	198,00	29,53	18:07	192,91	34,61
20.02.24	6,97	662	95,03	10:00	198,86	28,66	0:55	192,80	34,72
21.02.24	6,47	621	95,96	11:32	198,18	29,34	21:30	192,94	34,58
22.02.24	6,36	603	94,85	19:49	198,00	29,52	0:11	192,74	34,78
23.02.24	6,73	631	93,75	8:37	198,07	29,45	15:31	192,86	34,66
24.02.24	2,82	269	95,26	13:55	198,29	29,24	21:02	193,08	34,44
25.02.24	17,89	1.884	105,28	5:56	198,24	29,28	23:50	193,27	34,25
26.02.24	24,00	2.522	105,08	---	---	---	23:52	193,12	34,41
27.02.24	23,12	2.364	102,26	---	---	---	14:01	192,50	35,02
28.02.24	23,56	2.441	103,61	---	---	---	23:21	192,83	34,69
29.02.24	22,80	2.357	103,37	11:25	198,46	29,06	0:20	192,91	34,61
Σ	222,57	22.113							
Mittelwert	7,67	763	99,35		198,21	29,31		192,83	34,69
Minimum	0,00	0	91,93		197,68	27,91		192,28	34,03
Maximum	24,00	2.522	105,28		199,61	29,84		193,49	35,24

Meßpunkthöhe (MP): 227,52 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB31
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	0,00	0	---	19:12	201,28	34,18	---	---	---
02.02.24	0,00	0	---	23:43	201,42	34,04	---	---	---
03.02.24	0,00	0	---	23:47	201,52	33,95	---	---	---
04.02.24	0,00	0	---	14:16	201,66	33,81	---	---	---
05.02.24	0,00	0	---	9:54	201,71	33,75	---	---	---
06.02.24	1,70	113	66,59	5:26	201,69	33,77	12:35	190,74	44,72
07.02.24	0,00	0	---	22:37	201,46	34,01	---	---	---
08.02.24	3,25	216	66,40	18:59	201,68	33,78	23:52	190,52	44,94
09.02.24	6,97	462	66,32	11:18	201,46	34,01	20:14	190,30	45,17
10.02.24	5,36	364	67,86	18:27	201,16	34,31	2:52	190,50	44,96
11.02.24	2,07	132	63,90	19:59	201,52	33,95	23:28	190,95	44,51
12.02.24	9,64	641	66,48	15:38	201,89	33,57	11:26	189,90	45,56
13.02.24	8,71	573	65,81	10:13	201,02	34,44	1:38	189,94	45,53
14.02.24	8,58	564	65,77	8:49	200,84	34,62	10:59	189,63	45,83
15.02.24	9,76	644	65,98	8:29	200,97	34,49	22:43	189,95	45,51
16.02.24	7,82	524	67,03	8:19	200,92	34,54	21:34	190,06	45,40
17.02.24	5,93	389	65,63	17:33	200,72	34,74	0:53	190,31	45,15
18.02.24	4,76	318	66,76	11:18	201,17	34,29	23:53	190,56	44,90
19.02.24	5,34	364	68,12	7:08	201,05	34,41	18:04	190,72	44,75
20.02.24	6,12	404	66,00	10:11	201,26	34,20	0:53	190,66	44,81
21.02.24	6,31	426	67,51	11:48	201,24	34,22	23:58	190,52	44,94
22.02.24	6,13	411	67,06	19:52	201,02	34,44	0:10	190,49	44,97
23.02.24	6,54	432	66,05	8:49	201,13	34,34	15:28	190,67	44,79
24.02.24	2,76	184	66,76	13:40	201,35	34,11	21:00	190,83	44,63
25.02.24	17,88	1.272	71,16	5:54	201,30	34,16	23:50	189,45	46,02
26.02.24	24,00	1.700	70,83	---	---	---	21:58	189,38	46,09
27.02.24	24,00	1.668	69,50	---	---	---	11:52	189,22	46,24
28.02.24	23,52	1.652	70,23	---	---	---	15:06	189,35	46,12
29.02.24	22,77	1.598	70,19	11:26	200,36	35,10	2:41	189,38	46,09
Σ	219,91	15.051							
Mittelwert	7,58	519	68,44		201,26	34,20		190,17	45,29
Minimum	0,00	0	63,90		200,36	33,57		189,22	44,51
Maximum	24,00	1.700	71,16		201,89	35,10		190,95	46,24

Meßpunkthöhe (MP): 235,46 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB32
Monatsbericht vom Februar 2024

gedruckt am: 04.03.2024, 11:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.02.24	24,00	3.929	163,71	---	---	---	22:27	192,50	52,32
02.02.24	24,00	3.942	164,25	---	---	---	0:27	192,50	52,32
03.02.24	24,00	3.938	164,08	---	---	---	7:53	192,64	52,18
04.02.24	22,09	3.620	163,89	---	---	---	0:46	192,70	52,13
05.02.24	21,70	3.571	164,57	---	---	---	0:42	192,77	52,05
06.02.24	24,00	3.950	164,58	---	---	---	15:04	192,76	52,07
07.02.24	24,00	3.940	164,17	---	---	---	0:15	192,76	52,07
08.02.24	24,00	3.940	164,17	---	---	---	10:28	192,80	52,02
09.02.24	21,81	3.582	164,23	---	---	---	23:04	192,82	52,00
10.02.24	23,63	3.848	162,86	---	---	---	0:50	192,80	52,02
11.02.24	20,09	3.303	164,38	5:04	196,56	48,26	0:29	192,91	51,91
12.02.24	18,88	3.104	164,39	15:32	196,93	47,89	0:20	192,99	51,84
13.02.24	21,18	3.463	163,46	9:53	196,34	48,48	23:28	192,74	52,08
14.02.24	21,98	3.564	162,16	8:20	196,20	48,62	22:35	192,70	52,13
15.02.24	21,45	3.481	162,31	5:48	196,39	48,44	1:23	192,71	52,11
16.02.24	22,26	3.605	161,94	---	---	---	1:00	192,71	52,11
17.02.24	23,18	3.724	160,69	---	---	---	10:52	192,66	52,17
18.02.24	18,22	2.993	164,27	4:13	196,51	48,32	18:55	192,82	52,00
19.02.24	23,01	3.742	162,62	---	---	---	19:54	192,75	52,07
20.02.24	22,42	3.659	163,22	6:47	196,06	48,77	21:35	192,76	52,07
21.02.24	22,68	3.713	163,71	---	---	---	0:01	192,76	52,07
22.02.24	23,30	3.802	163,17	---	---	---	1:31	192,82	52,00
23.02.24	24,00	3.893	162,21	---	---	---	23:55	192,82	52,00
24.02.24	22,09	3.614	163,60	---	---	---	0:08	192,85	51,97
25.02.24	11,49	1.906	165,87	12:58	196,93	47,89	1:02	192,92	51,90
26.02.24	14,70	2.462	167,46	4:15	196,90	47,92	12:46	193,22	51,60
27.02.24	15,37	2.573	167,45	2:48	196,93	47,89	22:10	193,06	51,76
28.02.24	13,15	2.206	167,75	13:09	196,88	47,94	1:27	193,24	51,58
29.02.24	15,45	2.571	166,41	5:33	196,92	47,90	18:12	193,22	51,60
Σ	608,13	99.638							
Mittelwert	20,97	3.436	163,84		196,63	48,19		192,82	52,00
Minimum	11,49	1.906	160,69		196,06	47,89		192,50	51,58
Maximum	24,00	3.950	167,75		196,93	48,77		193,24	52,32

Meßpunkthöhe (MP): 244,82 m üNN