

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB12
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:47 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.25	0,00	0	---	8:58	200,51	13,76	---	---	---
02.01.25	17,60	1.833	104,14	6:14	200,51	13,76	23:53	195,00	19,27
03.01.25	23,01	2.378	103,34	---	---	---	19:51	194,89	19,38
04.01.25	24,00	2.491	103,79	---	---	---	1:40	194,88	19,40
05.01.25	23,17	2.404	103,76	---	---	---	3:31	195,05	19,22
06.01.25	20,99	2.175	103,61	9:21	200,32	13,95	21:44	194,99	19,28
07.01.25	20,68	2.138	103,37	12:31	200,22	14,05	0:14	194,92	19,35
08.01.25	23,38	2.420	103,49	---	---	---	0:56	194,93	19,34
09.01.25	24,00	2.467	102,79	---	---	---	22:39	194,63	19,65
10.01.25	17,06	1.756	102,93	23:53	199,91	14,36	0:11	194,69	19,59
11.01.25	0,55	56	102,18	18:00	200,24	14,04	---	---	---
12.01.25	0,00	0	---	10:02	200,56	13,72	---	---	---
13.01.25	0,00	0	---	5:26	200,49	13,79	---	---	---
14.01.25	2,21	230	103,88	7:25	200,77	13,50	8:31	196,16	18,11
15.01.25	1,18	120	102,08	8:44	200,22	14,05	21:01	195,84	18,43
16.01.25	10,72	1.120	104,47	7:39	200,17	14,10	21:34	195,29	18,98
17.01.25	10,53	1.081	102,64	7:18	200,11	14,16	18:00	195,40	18,88
18.01.25	17,44	1.813	103,94	8:56	200,14	14,13	23:03	195,16	19,11
19.01.25	23,52	2.427	103,18	---	---	---	14:53	194,98	19,30
20.01.25	21,11	2.186	103,58	10:24	199,86	14,41	23:16	194,94	19,33
21.01.25	22,80	2.344	102,79	---	---	---	23:55	194,74	19,53
22.01.25	22,77	2.339	102,72	11:39	199,46	14,82	9:53	194,72	19,55
23.01.25	24,00	2.461	102,54	---	---	---	23:27	194,56	19,71
24.01.25	4,66	478	102,59	10:17	199,75	14,52	1:30	194,63	19,65
25.01.25	0,00	0	---	22:23	199,92	14,35	---	---	---
26.01.25	0,00	0	---	23:59	200,08	14,19	---	---	---
27.01.25	0,59	62	104,74	12:40	200,17	14,10	---	---	---
28.01.25	4,64	480	103,43	5:35	200,30	13,98	9:03	195,44	18,83
29.01.25	0,00	0	---	9:33	200,46	13,82	---	---	---
30.01.25	0,00	0	---	6:32	200,29	13,98	---	---	---
31.01.25	0,00	0	---	6:36	200,24	14,04	---	---	---
Σ	360,63	37.259							
Mittelwert	11,63	1.202	103,32		200,20	14,07		195,04	19,23
Minimum	0,00	0	102,08		199,46	13,50		194,56	18,11
Maximum	24,00	2.491	104,74		200,77	14,82		196,16	19,71

Meßpunkthöhe (MP): 214,27 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB13
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:47 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.25	20,90	3.066	146,67	9:02	201,87	12,35	5:12	196,45	17,77
02.01.25	9,65	1.347	139,61	9:21	201,85	12,38	1:35	196,50	17,72
03.01.25	6,03	819	135,86	9:55	201,59	12,64	19:46	196,51	17,71
04.01.25	1,53	210	137,01	12:17	201,53	12,70	---	---	---
05.01.25	3,02	426	141,07	11:08	201,76	12,46	18:00	196,89	17,33
06.01.25	4,93	671	136,03	9:26	202,11	12,11	21:38	196,66	17,56
07.01.25	7,02	967	137,71	12:39	201,88	12,34	9:17	196,31	17,91
08.01.25	5,05	691	136,72	15:06	201,60	12,62	0:50	196,60	17,62
09.01.25	12,61	1.697	134,53	4:46	201,36	12,86	22:34	196,08	18,15
10.01.25	10,68	1.518	142,12	9:41	201,26	12,96	17:06	195,99	18,23
11.01.25	22,55	3.278	145,39	---	---	---	12:37	196,21	18,01
12.01.25	20,36	2.963	145,51	10:07	201,79	12,44	5:28	196,32	17,90
13.01.25	21,28	3.070	144,26	5:24	201,61	12,61	20:59	196,20	18,02
14.01.25	18,50	2.650	143,25	7:12	202,03	12,19	21:27	196,25	17,97
15.01.25	23,92	3.381	141,37	---	---	---	22:35	196,05	18,18
16.01.25	24,00	3.411	142,13	---	---	---	1:30	196,01	18,21
17.01.25	24,00	3.459	144,13	---	---	---	0:39	196,22	18,00
18.01.25	13,54	1.909	140,98	9:31	201,30	12,93	8:20	196,37	17,86
19.01.25	7,96	1.076	135,20	2:17	201,16	13,06	14:48	196,35	17,87
20.01.25	8,21	1.136	138,41	12:06	201,31	12,91	23:11	196,22	18,00
21.01.25	19,37	2.665	137,61	---	---	---	9:10	195,80	18,42
22.01.25	17,96	2.460	136,95	11:43	200,88	13,34	9:51	195,87	18,35
23.01.25	18,36	2.490	135,65	---	---	---	17:22	195,72	18,51
24.01.25	22,81	3.206	140,57	---	---	---	17:12	195,78	18,44
25.01.25	24,00	3.388	141,17	---	---	---	2:53	195,80	18,42
26.01.25	24,00	3.450	143,75	---	---	---	0:11	195,95	18,27
27.01.25	24,00	3.425	142,71	---	---	---	23:08	196,02	18,20
28.01.25	22,09	3.152	142,71	---	---	---	4:49	196,07	18,15
29.01.25	22,56	3.243	143,73	---	---	---	19:49	196,18	18,05
30.01.25	24,00	3.461	144,21	---	---	---	21:24	196,21	18,02
31.01.25	24,00	3.444	143,50	---	---	---	16:57	196,14	18,09
Σ	508,89	72.129							
Mittelwert	16,42	2.327	141,74		201,58	12,64		196,19	18,03
Minimum	1,53	210	134,53		200,88	12,11		195,72	17,33
Maximum	24,00	3.461	146,67		202,11	13,34		196,89	18,51

Meßpunkthöhe (MP): 214,22 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB14
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:47 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.25	3,69	347	94,09	9:03	201,95	18,17	20:45	199,23	20,89
02.01.25	14,21	1.349	94,94	9:25	202,00	18,12	23:47	198,89	21,23
03.01.25	19,16	1.812	94,59	9:47	201,68	18,44	19:48	198,77	21,35
04.01.25	18,51	1.773	95,80	12:18	201,63	18,50	1:31	198,81	21,31
05.01.25	17,48	1.670	95,53	11:17	201,85	18,27	19:48	199,13	20,99
06.01.25	15,94	1.514	94,96	9:27	202,12	18,00	21:40	198,95	21,17
07.01.25	16,93	1.599	94,45	12:52	201,91	18,22	0:12	198,82	21,30
08.01.25	18,25	1.730	94,82	15:06	201,65	18,47	0:51	198,83	21,29
09.01.25	22,81	2.126	93,22	---	---	---	22:36	198,30	21,82
10.01.25	13,06	1.227	93,93	6:35	201,27	18,85	0:08	198,38	21,74
11.01.25	4,88	456	93,50	17:55	201,35	18,77	12:27	198,87	21,25
12.01.25	5,13	489	95,23	10:07	201,82	18,31	21:26	199,00	21,13
13.01.25	9,23	856	92,70	5:22	201,68	18,44	20:06	198,85	21,27
14.01.25	11,18	1.054	94,28	7:09	202,06	18,06	21:19	198,90	21,23
15.01.25	16,57	1.545	93,24	8:34	201,17	18,95	22:12	198,64	21,48
16.01.25	3,38	294	87,11	11:11	201,21	18,91	1:12	198,69	21,43
17.01.25	0,00	0	---	10:04	201,30	18,82	---	---	---
18.01.25	15,41	1.464	95,00	8:29	201,40	18,73	19:11	198,84	21,29
19.01.25	24,00	2.263	94,29	---	---	---	14:50	198,57	21,55
20.01.25	23,75	2.265	95,35	---	---	---	23:13	198,55	21,58
21.01.25	22,02	2.054	93,28	10:55	200,86	19,26	23:54	198,22	21,91
22.01.25	23,31	2.176	93,36	---	---	---	9:52	198,21	21,91
23.01.25	24,00	2.233	93,04	---	---	---	17:24	198,00	22,12
24.01.25	16,74	1.557	93,03	7:11	200,79	19,34	1:28	198,11	22,01
25.01.25	15,86	1.477	93,15	19:46	200,79	19,33	2:22	198,31	21,81
26.01.25	9,46	883	93,39	10:30	201,01	19,11	0:02	198,52	21,60
27.01.25	13,56	1.267	93,46	5:27	201,08	19,05	22:49	198,61	21,51
28.01.25	11,99	1.120	93,43	6:11	201,19	18,93	8:57	198,63	21,49
29.01.25	9,81	918	93,60	9:28	201,45	18,67	19:48	198,75	21,37
30.01.25	7,84	734	93,57	6:56	201,28	18,85	21:17	198,81	21,31
31.01.25	9,62	899	93,49	6:52	201,19	18,93	16:37	198,73	21,39
Σ	437,75	41.151							
Mittelwert	14,12	1.327	94,01		201,45	18,67		198,66	21,46
Minimum	0,00	0	87,11		200,79	18,00		198,00	20,89
Maximum	24,00	2.265	95,80		202,12	19,34		199,23	22,12

Meßpunkthöhe (MP): 220,12 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB15
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:47 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.25	3,87	418	108,13	10:20	205,07	16,32	20:47	201,09	20,29
02.01.25	14,55	1.575	108,23	6:26	204,99	16,39	23:58	200,22	21,16
03.01.25	19,39	2.081	107,31	9:49	204,24	17,14	22:14	199,97	21,41
04.01.25	18,92	2.096	110,78	12:15	204,05	17,33	2:40	199,82	21,56
05.01.25	17,78	1.952	109,79	11:15	204,32	17,07	3:29	200,05	21,34
06.01.25	16,12	1.743	108,14	9:31	204,75	16,63	1:38	200,05	21,34
07.01.25	16,65	1.771	106,37	12:48	204,63	16,75	3:01	199,96	21,43
08.01.25	18,48	1.993	107,86	15:07	204,07	17,32	4:05	199,93	21,46
09.01.25	22,98	2.351	102,29	---	---	---	22:57	199,21	22,17
10.01.25	13,30	1.407	105,77	23:48	203,68	17,70	0:20	199,25	22,14
11.01.25	5,11	538	105,23	19:38	204,08	17,30	12:31	200,38	21,01
12.01.25	5,42	587	108,30	10:06	204,68	16,71	2:48	200,61	20,77
13.01.25	9,42	990	105,13	7:20	204,62	16,77	20:08	200,49	20,89
14.01.25	11,22	1.194	106,40	7:11	205,05	16,33	21:23	200,51	20,88
15.01.25	16,97	1.766	104,04	8:33	203,94	17,44	22:29	200,06	21,32
16.01.25	3,50	337	96,36	8:46	203,97	17,41	1:27	200,14	21,24
17.01.25	0,00	0	---	7:49	204,10	17,29	---	---	---
18.01.25	15,46	1.662	107,49	4:42	204,17	17,21	23:17	199,86	21,53
19.01.25	24,00	2.530	105,42	---	---	---	16:39	199,28	22,11
20.01.25	23,81	2.609	109,57	---	---	---	7:45	199,41	21,98
21.01.25	22,11	2.331	105,42	10:58	203,75	17,63	23:58	199,57	21,81
22.01.25	23,43	2.471	105,46	---	---	---	10:30	199,45	21,93
23.01.25	24,00	2.512	104,67	---	---	---	17:32	199,31	22,08
24.01.25	16,91	1.761	104,14	6:59	203,56	17,82	0:00	199,35	22,03
25.01.25	16,26	1.687	103,73	19:47	203,31	18,07	2:48	199,57	21,82
26.01.25	9,87	1.035	104,81	10:36	203,61	17,78	0:05	199,80	21,58
27.01.25	13,98	1.462	104,62	5:24	203,64	17,74	23:03	199,94	21,44
28.01.25	12,48	1.310	104,94	6:11	203,72	17,66	9:11	199,83	21,55
29.01.25	10,16	1.070	105,30	9:39	204,10	17,29	19:49	200,17	21,21
30.01.25	8,14	858	105,46	6:41	204,00	17,38	21:18	200,28	21,10
31.01.25	9,97	1.050	105,35	7:03	203,94	17,44	16:47	200,19	21,19
Σ	444,27	47.147							
Mittelwert	14,33	1.521	106,12		204,15	17,23		199,92	21,46
Minimum	0,00	0	96,36		203,31	16,32		199,21	20,29
Maximum	24,00	2.609	110,78		205,07	18,07		201,09	22,17

Meßpunkthöhe (MP): 221,38 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB16
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:47 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
					m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.25	20,96	2.110	100,69	9:01	206,63	19,21	5:13	201,66	24,19
02.01.25	9,73	927	95,31	6:26	206,51	19,33	23:47	200,97	24,87
03.01.25	6,10	564	92,43	9:46	205,69	20,15	19:48	200,69	25,15
04.01.25	1,57	145	92,57	12:22	205,57	20,27	---	---	---
05.01.25	3,08	293	95,16	11:13	205,94	19,90	18:01	201,21	24,63
06.01.25	4,97	459	92,44	9:30	206,69	19,15	23:56	200,88	24,96
07.01.25	6,64	616	92,74	12:41	206,54	19,30	0:12	200,69	25,15
08.01.25	5,14	476	92,67	15:10	205,69	20,15	0:51	200,80	25,04
09.01.25	12,68	1.163	91,71	5:19	205,19	20,65	22:35	199,74	26,10
10.01.25	10,70	1.036	96,86	9:48	205,02	20,82	17:11	200,00	25,84
11.01.25	22,61	2.250	99,50	---	---	---	1:00	200,79	25,06
12.01.25	20,40	2.037	99,86	10:10	206,40	19,44	3:04	201,17	24,67
13.01.25	21,35	2.118	99,22	5:21	206,09	19,75	20:59	201,05	24,80
14.01.25	18,11	1.783	98,44	7:15	206,84	19,01	21:28	201,11	24,73
15.01.25	23,92	2.331	97,46	---	---	---	22:34	200,58	25,26
16.01.25	24,11	2.330	96,64	---	---	---	21:51	200,30	25,54
17.01.25	24,00	2.353	98,04	---	---	---	0:44	200,38	25,46
18.01.25	13,63	1.305	95,75	9:20	205,15	20,69	22:59	200,46	25,38
19.01.25	8,04	738	91,82	2:22	204,68	21,16	14:49	199,94	25,90
20.01.25	8,29	798	96,30	14:10	205,88	19,96	17:29	201,19	24,65
21.01.25	18,24	1.763	96,67	10:06	205,77	20,07	23:53	200,86	24,98
22.01.25	18,02	1.745	96,83	12:09	205,69	20,15	17:49	200,91	24,93
23.01.25	18,46	1.774	96,09	---	---	---	17:23	200,63	25,22
24.01.25	22,83	2.232	97,75	---	---	---	17:14	200,55	25,29
25.01.25	24,00	2.343	97,63	---	---	---	2:56	200,38	25,46
26.01.25	24,00	2.370	98,75	---	---	---	0:19	200,49	25,35
27.01.25	24,00	2.356	98,17	---	---	---	23:09	200,55	25,29
28.01.25	23,18	2.280	98,37	---	---	---	4:50	200,58	25,26
29.01.25	22,61	2.234	98,79	---	---	---	1:57	200,80	25,04
30.01.25	24,00	2.379	99,13	---	---	---	21:26	200,80	25,04
31.01.25	24,00	2.370	98,75	---	---	---	16:59	200,73	25,11
Σ	509,35	49.678							
Mittelwert	16,43	1.603	97,53		205,89	19,95		200,70	25,14
Minimum	1,57	145	91,71		204,68	19,01		199,74	24,19
Maximum	24,11	2.379	100,69		206,84	21,16		201,66	26,10

Meßpunkthöhe (MP): 225,84 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB17
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:47 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.25	0,00	0	---	10:21	207,13	24,29	---	---	---
02.01.25	17,62	1.913	108,57	6:15	206,88	24,53	23:59	195,51	35,90
03.01.25	23,12	2.482	107,35	---	---	---	5:30	195,30	36,12
04.01.25	24,00	2.640	110,00	---	---	---	2:47	195,13	36,28
05.01.25	23,22	2.542	109,49	---	---	---	3:42	195,54	35,87
06.01.25	21,04	2.280	108,37	9:22	206,87	24,55	1:53	195,47	35,95
07.01.25	20,21	2.159	106,84	12:33	206,78	24,64	3:09	195,28	36,13
08.01.25	23,43	2.534	108,15	---	---	---	4:10	195,30	36,12
09.01.25	24,00	2.481	103,38	---	---	---	22:55	194,44	36,97
10.01.25	17,08	1.827	106,96	23:53	205,37	26,04	0:26	194,51	36,91
11.01.25	0,60	59	99,16	8:15	205,88	25,54	---	---	---
12.01.25	0,00	0	---	10:17	206,90	24,52	---	---	---
13.01.25	0,00	0	---	7:14	206,59	24,82	---	---	---
14.01.25	1,53	153	100,15	7:20	207,36	24,06	---	---	---
15.01.25	1,26	121	96,39	0:01	205,77	25,65	21:03	197,12	34,30
16.01.25	10,93	1.123	102,72	8:04	205,65	25,77	21:43	195,80	35,61
17.01.25	10,79	1.094	101,37	7:20	205,34	26,07	0:38	196,02	35,40
18.01.25	17,61	1.859	105,57	8:57	205,31	26,10	23:25	194,93	36,48
19.01.25	23,57	2.479	105,18	---	---	---	15:06	194,48	36,94
20.01.25	7,16	765	106,80	0:00	191,00	40,41	1:22	194,95	36,47
21.01.25	0,00	0	---	9:05	181,03	50,38	---	---	---
22.01.25	0,00	0	---	0:00	181,02	50,40	---	---	---
23.01.25	0,00	0	---	0:00	181,02	50,40	---	---	---
24.01.25	0,00	0	---	4:55	181,03	50,38	---	---	---
25.01.25	0,00	0	---	3:55	181,03	50,38	---	---	---
26.01.25	0,00	0	---	0:00	181,02	50,40	---	---	---
27.01.25	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
28.01.25	0,00	0	---	1:00	181,03	50,38	---	---	---
29.01.25	0,00	0	---	0:00	181,02	50,40	---	---	---
30.01.25	0,00	0	---	11:00	181,03	50,38	---	---	---
31.01.25	0,00	0	---	0:00	181,02	50,40	---	---	---
Σ	267,16	28.511							
Mittelwert	8,62	920	106,72		195,13	36,28		195,32	36,09
Minimum	0,00	0	96,39		181,02	24,06		194,44	34,30
Maximum	24,00	2.640	110,00		207,36	50,40		197,12	36,97

Meßpunkthöhe (MP): 231,41 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB18
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:47 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.25	20,76	1.927	92,83	9:05	212,19	19,86	4:58	204,38	27,68
02.01.25	9,45	841	89,01	14:07	213,40	18,65	3:56	204,47	27,58
03.01.25	5,85	509	87,02	12:03	213,33	18,73	19:46	206,06	25,99
04.01.25	1,44	128	88,65	14:41	213,36	18,70	---	---	---
05.01.25	2,85	258	90,55	16:27	213,65	18,41	17:59	207,19	24,86
06.01.25	4,84	420	86,79	10:29	213,91	18,15	23:58	206,12	25,93
07.01.25	6,29	548	87,18	14:06	213,60	18,45	0:10	206,05	26,01
08.01.25	5,00	438	87,62	11:20	213,36	18,70	0:49	206,49	25,56
09.01.25	12,40	1.076	86,79	5:56	213,11	18,94	22:13	204,59	27,46
10.01.25	10,63	969	91,15	13:18	213,07	18,99	23:50	204,15	27,91
11.01.25	22,36	2.078	92,94	---	---	---	17:18	203,98	28,07
12.01.25	20,27	1.886	93,04	10:11	212,41	19,65	4:57	204,10	27,95
13.01.25	21,09	1.955	92,69	5:26	211,55	20,50	2:22	204,13	27,92
14.01.25	17,95	1.656	92,25	7:15	213,02	19,03	2:09	204,18	27,88
15.01.25	23,92	2.188	91,48	---	---	---	23:15	203,84	28,21
16.01.25	24,00	2.146	89,42	---	---	---	22:17	203,54	28,52
17.01.25	24,00	2.165	90,21	---	---	---	1:19	203,51	28,55
18.01.25	13,29	1.185	89,18	21:51	212,13	19,92	0:10	203,55	28,50
19.01.25	7,72	672	87,03	23:58	212,48	19,57	14:47	205,08	26,97
20.01.25	7,97	733	91,93	14:17	213,48	18,58	23:09	205,88	26,18
21.01.25	18,20	1.672	91,87	9:50	211,98	20,07	23:44	204,73	27,32
22.01.25	17,79	1.633	91,79	12:11	212,21	19,85	23:58	204,65	27,40
23.01.25	18,05	1.641	90,90	---	---	---	17:18	204,55	27,51
24.01.25	22,73	2.075	91,29	---	---	---	18:02	204,12	27,94
25.01.25	24,00	2.184	91,00	---	---	---	19:47	203,83	28,23
26.01.25	24,00	2.198	91,58	---	---	---	0:45	203,86	28,20
27.01.25	24,00	2.184	91,00	---	---	---	15:49	203,97	28,09
28.01.25	22,11	2.026	91,65	---	---	---	0:00	203,97	28,09
29.01.25	22,42	2.055	91,64	---	---	---	3:14	204,01	28,04
30.01.25	24,00	2.206	91,92	---	---	---	23:39	203,89	28,17
31.01.25	24,00	2.199	91,63	---	---	---	23:23	203,86	28,20
Σ	503,38	45.851							
Mittelwert	16,24	1.479	91,09		212,90	19,15		204,56	27,49
Minimum	1,44	128	86,79		211,55	18,15		203,51	24,86
Maximum	24,00	2.206	93,04		213,91	20,50		207,19	28,55

Meßpunkthöhe (MP): 232,05 m üNN