

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB02
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:48 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.25	24,00	1.768	73,67	---	---	---	5:21	195,11	19,99
02.01.25	24,00	1.782	74,25	---	---	---	5:25	195,07	20,02
03.01.25	23,27	1.727	74,21	---	---	---	5:35	194,98	20,12
04.01.25	24,00	1.792	74,67	---	---	---	2:42	194,98	20,12
05.01.25	24,00	1.794	74,75	---	---	---	3:31	195,04	20,05
06.01.25	24,00	1.797	74,88	---	---	---	6:29	195,07	20,02
07.01.25	22,30	1.663	74,58	12:01	197,19	17,90	7:16	195,14	19,96
08.01.25	24,00	1.795	74,79	---	---	---	7:59	195,18	19,91
09.01.25	24,00	1.776	74,00	---	---	---	3:12	195,25	19,85
10.01.25	24,00	1.801	75,04	---	---	---	0:25	195,37	19,72
11.01.25	19,39	1.452	74,88	12:07	197,98	17,11	0:02	195,73	19,37
12.01.25	24,00	1.796	74,83	---	---	---	8:04	195,77	19,32
13.01.25	24,00	1.788	74,50	---	---	---	3:05	195,82	19,27
14.01.25	24,00	1.804	75,17	---	---	---	3:41	195,79	19,31
15.01.25	23,92	1.781	74,47	---	---	---	23:28	195,83	19,27
16.01.25	24,08	1.770	73,49	---	---	---	22:55	195,77	19,32
17.01.25	24,00	1.776	74,00	---	---	---	1:47	195,77	19,32
18.01.25	24,00	1.799	74,96	---	---	---	8:30	195,70	19,40
19.01.25	24,00	1.803	75,13	---	---	---	16:50	195,70	19,40
20.01.25	23,84	1.796	75,33	---	---	---	6:44	195,68	19,41
21.01.25	22,81	1.694	74,28	11:00	197,69	17,40	7:04	195,67	19,43
22.01.25	23,63	1.764	74,64	---	---	---	10:32	195,59	19,50
23.01.25	24,00	1.777	74,04	---	---	---	20:11	195,57	19,52
24.01.25	24,00	1.783	74,29	---	---	---	0:11	195,56	19,53
25.01.25	24,00	1.788	74,50	---	---	---	18:54	195,59	19,50
26.01.25	24,00	1.803	75,13	---	---	---	0:49	195,60	19,50
27.01.25	24,00	1.799	74,96	---	---	---	0:00	195,74	19,35
28.01.25	22,53	1.688	74,92	11:18	197,94	17,15	6:13	195,83	19,26
29.01.25	24,00	1.790	74,58	---	---	---	8:00	195,96	19,13
30.01.25	24,00	1.793	74,71	---	---	---	23:48	195,95	19,15
31.01.25	24,00	1.787	74,46	---	---	---	23:05	195,92	19,18
Σ	733,77	54.726							
Mittelwert	23,67	1.765	74,58		197,70	17,39		195,54	19,55
Minimum	19,39	1.452	73,49		197,19	17,11		194,98	19,13
Maximum	24,08	1.804	75,33		197,98	17,90		195,96	20,12

Meßpunkthöhe (MP): 215,09 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB05
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:48 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.25	24,00	525	21,88	---	---	---	0:02	195,93	13,66
02.01.25	24,00	528	22,00	---	---	---	23:58	195,81	13,78
03.01.25	23,25	511	21,97	---	---	---	4:55	195,77	13,81
04.01.25	24,00	531	22,13	---	---	---	2:42	195,77	13,81
05.01.25	24,00	531	22,13	---	---	---	3:31	195,84	13,74
06.01.25	24,00	532	22,17	---	---	---	1:40	195,87	13,72
07.01.25	24,00	532	22,17	---	---	---	5:33	195,94	13,64
08.01.25	24,00	532	22,17	---	---	---	6:17	195,99	13,59
09.01.25	24,00	527	21,96	---	---	---	2:49	196,06	13,52
10.01.25	24,00	536	22,33	---	---	---	0:08	196,21	13,37
11.01.25	19,38	436	22,50	12:03	197,91	11,67	0:00	196,56	13,03
12.01.25	24,00	539	22,46	---	---	---	8:04	196,61	12,97
13.01.25	24,00	535	22,29	---	---	---	21:01	196,56	13,02
14.01.25	24,00	539	22,46	---	---	---	5:15	196,52	13,06
15.01.25	23,92	529	22,12	---	---	---	22:59	196,52	13,07
16.01.25	24,08	527	21,88	---	---	---	22:19	196,45	13,14
17.01.25	24,00	529	22,04	---	---	---	0:47	196,45	13,14
18.01.25	24,00	535	22,29	---	---	---	19:35	196,40	13,18
19.01.25	24,00	535	22,29	---	---	---	16:56	196,36	13,23
20.01.25	23,82	533	22,37	---	---	---	6:34	196,34	13,24
21.01.25	22,83	503	22,03	10:57	197,35	12,23	7:31	196,31	13,27
22.01.25	23,54	520	22,09	---	---	---	10:32	196,26	13,33
23.01.25	24,00	526	21,92	---	---	---	17:52	196,23	13,36
24.01.25	24,00	529	22,04	---	---	---	0:00	196,26	13,33
25.01.25	24,00	531	22,13	---	---	---	3:47	196,33	13,26
26.01.25	24,00	536	22,33	---	---	---	0:08	196,36	13,23
27.01.25	24,00	536	22,33	---	---	---	0:00	196,51	13,07
28.01.25	22,53	507	22,51	11:13	197,73	11,86	0:00	196,62	12,96
29.01.25	24,00	537	22,38	---	---	---	20:34	196,67	12,91
30.01.25	24,00	538	22,42	---	---	---	23:45	196,64	12,94
31.01.25	24,00	536	22,33	---	---	---	23:25	196,59	12,99
Σ	735,35	16.321							
Mittelwert	23,72	526	22,19		197,66	11,92		196,28	13,30
Minimum	19,38	436	21,88		197,35	11,67		195,77	12,91
Maximum	24,08	539	22,51		197,91	12,23		196,67	13,81

Meßpunkthöhe (MP): 209,58 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB06
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:48 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.25	24,00	718	29,92	---	---	---	5:13	195,53	11,46
02.01.25	24,00	727	30,29	---	---	---	5:25	195,47	11,52
03.01.25	23,24	700	30,13	---	---	---	5:35	195,35	11,64
04.01.25	24,00	730	30,42	---	---	---	2:42	195,41	11,58
05.01.25	24,00	733	30,54	---	---	---	8:55	195,41	11,58
06.01.25	24,00	738	30,75	---	---	---	6:29	195,46	11,54
07.01.25	24,00	739	30,79	---	---	---	3:03	195,56	11,43
08.01.25	24,00	738	30,75	---	---	---	14:07	195,56	11,43
09.01.25	24,00	725	30,21	---	---	---	4:28	195,68	11,32
10.01.25	24,00	751	31,29	---	---	---	3:11	195,82	11,17
11.01.25	19,36	607	31,36	12:10	198,12	8,87	3:53	196,07	10,92
12.01.25	24,00	748	31,17	---	---	---	8:04	195,99	11,00
13.01.25	24,00	738	30,75	---	---	---	3:08	196,04	10,95
14.01.25	24,00	750	31,25	---	---	---	3:42	195,94	11,05
15.01.25	23,92	733	30,65	---	---	---	22:56	196,01	10,98
16.01.25	24,08	721	29,94	---	---	---	22:43	195,98	11,01
17.01.25	24,00	725	30,21	---	---	---	23:58	195,98	11,01
18.01.25	24,00	741	30,88	---	---	---	8:30	195,88	11,11
19.01.25	24,00	741	30,88	---	---	---	16:42	195,87	11,13
20.01.25	23,81	740	31,08	---	---	---	6:35	195,85	11,14
21.01.25	22,80	689	30,22	10:59	197,55	9,44	7:32	195,84	11,15
22.01.25	21,95	664	30,25	11:50	197,38	9,61	10:26	195,84	11,16
23.01.25	24,00	719	29,96	---	---	---	17:59	195,81	11,19
24.01.25	24,00	728	30,33	---	---	---	3:09	195,80	11,19
25.01.25	24,00	733	30,54	---	---	---	19:40	195,88	11,11
26.01.25	24,00	748	31,17	---	---	---	0:27	195,91	11,09
27.01.25	24,00	749	31,21	---	---	---	0:00	196,03	10,96
28.01.25	22,50	703	31,25	11:16	197,91	9,08	6:13	196,07	10,92
29.01.25	24,00	745	31,04	---	---	---	9:17	196,16	10,83
30.01.25	24,00	744	31,00	---	---	---	23:57	196,16	10,84
31.01.25	24,00	738	30,75	---	---	---	22:59	196,12	10,87
Σ	733,64	22.503							
Mittelwert	23,67	726	30,67		197,74	9,25		195,82	11,17
Minimum	19,36	607	29,92		197,38	8,87		195,35	10,83
Maximum	24,08	751	31,36		198,12	9,61		196,16	11,64

Meßpunkthöhe (MP): 206,99 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB07
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:48 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.25	24,00	1.350	56,25	---	---	---	7:01	194,66	8,01
02.01.25	24,00	1.353	56,38	---	---	---	21:30	194,59	8,08
03.01.25	23,22	1.309	56,37	---	---	---	5:35	194,54	8,13
04.01.25	24,00	1.357	56,54	---	---	---	2:42	194,56	8,11
05.01.25	24,00	1.358	56,58	---	---	---	0:02	194,62	8,05
06.01.25	24,00	1.360	56,67	---	---	---	8:01	194,68	7,99
07.01.25	22,28	1.261	56,60	11:58	196,82	5,85	4:01	194,75	7,92
08.01.25	24,00	1.268	52,83	---	---	---	6:17	194,76	7,91
09.01.25	23,78	1.197	50,34	---	---	---	4:28	195,13	7,54
10.01.25	24,00	1.217	50,71	---	---	---	8:47	194,76	7,91
11.01.25	19,34	1.028	53,16	12:17	197,66	5,01	23:41	195,31	7,36
12.01.25	24,00	1.313	54,71	---	---	---	8:04	195,28	7,39
13.01.25	24,00	1.306	54,42	---	---	---	21:00	195,25	7,42
14.01.25	24,00	1.311	54,63	---	---	---	4:17	195,22	7,45
15.01.25	23,92	1.299	54,31	---	---	---	12:09	195,20	7,47
16.01.25	24,08	1.298	53,90	---	---	---	22:08	195,16	7,51
17.01.25	24,00	1.303	54,29	---	---	---	1:59	195,15	7,52
18.01.25	24,00	1.309	54,54	---	---	---	15:19	195,14	7,53
19.01.25	24,00	1.309	54,54	---	---	---	1:14	195,13	7,54
20.01.25	23,79	1.300	54,63	---	---	---	23:54	195,12	7,55
21.01.25	22,79	1.236	54,24	10:57	197,14	5,54	7:48	195,12	7,55
22.01.25	23,32	1.267	54,33	---	---	---	4:40	195,08	7,59
23.01.25	24,00	1.298	54,08	---	---	---	20:27	195,04	7,63
24.01.25	24,00	1.302	54,25	---	---	---	1:44	195,04	7,63
25.01.25	24,00	1.303	54,29	---	---	---	3:03	195,10	7,57
26.01.25	24,00	1.310	54,58	---	---	---	1:11	195,12	7,55
27.01.25	24,00	1.310	54,58	---	---	---	0:09	195,25	7,42
28.01.25	22,49	1.229	54,64	11:08	197,59	5,08	6:41	195,35	7,32
29.01.25	24,00	1.309	54,54	---	---	---	20:43	195,38	7,29
30.01.25	24,00	1.308	54,50	---	---	---	23:53	195,32	7,35
31.01.25	24,00	1.306	54,42	---	---	---	18:50	195,31	7,36
Σ	733,01	39.984							
Mittelwert	23,65	1.290	54,55		197,30	5,37		195,03	7,64
Minimum	19,34	1.028	50,34		196,82	5,01		194,54	7,29
Maximum	24,08	1.360	56,67		197,66	5,85		195,38	8,13

Meßpunkthöhe (MP): 202,67 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB08
Monatsbericht vom Januar 2025
gedruckt am: 09.02.2025, 12:48 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.25	24,00	1.188	49,50	---	---	---	0:00	195,41	9,88
02.01.25	24,00	1.191	49,63	---	---	---	23:49	195,37	9,92
03.01.25	23,20	1.150	49,57	---	---	---	5:34	195,30	9,99
04.01.25	24,00	1.193	49,71	---	---	---	2:42	195,32	9,97
05.01.25	24,00	1.195	49,79	---	---	---	8:55	195,35	9,94
06.01.25	24,00	1.197	49,88	---	---	---	6:29	195,41	9,88
07.01.25	22,29	1.109	49,76	12:06	197,52	7,77	7:16	195,46	9,83
08.01.25	24,00	1.197	49,88	---	---	---	6:17	195,49	9,80
09.01.25	24,00	1.190	49,58	---	---	---	2:49	195,57	9,72
10.01.25	24,00	1.200	50,00	---	---	---	3:10	195,61	9,68
11.01.25	19,32	968	50,09	12:10	198,06	7,23	3:57	195,79	9,50
12.01.25	24,00	1.200	50,00	---	---	---	8:04	195,80	9,49
13.01.25	24,00	1.196	49,83	---	---	---	3:06	195,83	9,46
14.01.25	24,00	1.202	50,08	---	---	---	3:41	195,80	9,49
15.01.25	23,92	1.189	49,71	---	---	---	22:35	195,83	9,46
16.01.25	24,08	1.185	49,20	---	---	---	22:54	195,79	9,50
17.01.25	24,00	1.191	49,63	---	---	---	0:43	195,80	9,49
18.01.25	24,00	1.199	49,96	---	---	---	8:31	195,76	9,54
19.01.25	24,00	1.198	49,92	---	---	---	16:42	195,76	9,54
20.01.25	23,77	1.190	50,06	---	---	---	7:03	195,74	9,55
21.01.25	22,77	1.130	49,62	10:58	197,76	7,53	7:01	195,72	9,57
22.01.25	23,25	1.156	49,72	---	---	---	0:23	195,74	9,55
23.01.25	24,00	1.188	49,50	---	---	---	18:00	195,68	9,61
24.01.25	24,00	1.192	49,67	---	---	---	0:00	195,68	9,61
25.01.25	24,00	1.195	49,79	---	---	---	3:25	195,74	9,55
26.01.25	24,00	1.202	50,08	---	---	---	0:52	195,76	9,53
27.01.25	24,00	1.201	50,04	---	---	---	0:05	195,85	9,44
28.01.25	22,48	1.127	50,13	11:12	197,98	7,31	7:03	195,92	9,38
29.01.25	24,00	1.199	49,96	---	---	---	9:28	195,96	9,33
30.01.25	24,00	1.200	50,00	---	---	---	21:44	195,95	9,35
31.01.25	24,00	1.196	49,83	---	---	---	23:58	195,90	9,39
Σ	733,09	36.514							
Mittelwert	23,65	1.178	49,81		197,83	7,46		195,68	9,61
Minimum	19,32	968	49,20		197,52	7,23		195,30	9,33
Maximum	24,08	1.202	50,13		198,06	7,77		195,96	9,99

Meßpunkthöhe (MP): 205,29 m üNN