

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB02
Monatsbericht vom März 2025
gedruckt am: 03.04.2025, 01:33 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.03.25	24,00	1.789	74,54	---	---	---	7:02	195,37	19,72
02.03.25	24,00	1.791	74,63	---	---	---	8:41	195,35	19,74
03.03.25	24,00	1.787	74,46	---	---	---	1:01	195,42	19,67
04.03.25	22,24	1.649	74,15	11:37	197,44	17,66	1:36	195,41	19,68
05.03.25	24,00	1.783	74,29	---	---	---	13:46	195,35	19,74
06.03.25	24,00	1.767	73,63	---	---	---	2:56	195,42	19,67
07.03.25	24,00	1.761	73,38	---	---	---	7:57	195,45	19,64
08.03.25	24,00	1.765	73,54	---	---	---	0:00	195,50	19,60
09.03.25	24,00	1.778	74,08	---	---	---	1:21	195,53	19,56
10.03.25	24,00	1.764	73,50	---	---	---	15:11	195,54	19,55
11.03.25	22,35	1.641	73,41	10:11	197,51	17,58	7:32	195,53	19,56
12.03.25	24,00	1.756	73,17	---	---	---	6:10	195,51	19,58
13.03.25	24,00	1.768	73,67	---	---	---	22:55	195,44	19,65
14.03.25	21,71	1.604	73,87	12:10	197,44	17,66	23:53	195,38	19,71
15.03.25	24,00	1.783	74,29	---	---	---	7:32	195,32	19,77
16.03.25	24,00	1.780	74,17	---	---	---	10:49	195,32	19,77
17.03.25	24,00	1.762	73,42	---	---	---	16:39	195,35	19,74
18.03.25	24,00	1.756	73,17	---	---	---	10:44	195,35	19,74
19.03.25	24,00	1.747	72,79	---	---	---	2:23	195,37	19,72
20.03.25	24,00	1.739	72,46	---	---	---	0:17	195,38	19,72
21.03.25	24,00	1.759	73,29	---	---	---	5:54	195,40	19,69
22.03.25	24,00	1.771	73,79	---	---	---	22:11	195,38	19,71
23.03.25	24,00	1.788	74,50	---	---	---	10:18	195,31	19,79
24.03.25	24,00	1.769	73,71	---	---	---	19:55	195,26	19,83
25.03.25	24,00	1.762	73,42	---	---	---	7:00	195,26	19,83
26.03.25	24,00	1.774	73,92	---	---	---	1:18	195,29	19,80
27.03.25	21,59	1.594	73,85	11:15	197,33	17,76	1:00	195,29	19,80
28.03.25	24,00	1.779	74,13	---	---	---	22:37	195,29	19,80
29.03.25	24,00	1.780	74,17	---	---	---	11:59	195,23	19,86
30.03.25	23,00	1.702	74,00	---	---	---	0:00	195,31	19,79
31.03.25	24,00	1.766	73,58	---	---	---	7:05	195,31	19,79
Σ	734,89	54.214							
Mittelwert	23,71	1.749	73,77		197,43	17,66		195,37	19,72
Minimum	21,59	1.594	72,46		197,33	17,58		195,23	19,55
Maximum	24,00	1.791	74,63		197,51	17,76		195,54	19,86

Meßpunkthöhe (MP): 215,09 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB05
Monatsbericht vom März 2025
gedruckt am: 03.04.2025, 01:33 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.03.25	24,00	534	22,25	---	---	---	23:20	196,07	13,51
02.03.25	24,00	534	22,25	---	---	---	8:41	196,06	13,52
03.03.25	24,00	533	22,21	---	---	---	0:45	196,10	13,48
04.03.25	22,08	490	22,19	11:38	197,28	12,31	0:38	196,13	13,45
05.03.25	24,00	531	22,13	---	---	---	14:05	196,10	13,48
06.03.25	24,00	528	22,00	---	---	---	1:34	196,15	13,43
07.03.25	24,00	528	22,00	---	---	---	8:06	196,26	13,32
08.03.25	24,00	529	22,04	---	---	---	20:48	196,29	13,29
09.03.25	24,00	533	22,21	---	---	---	0:10	196,31	13,27
10.03.25	24,00	530	22,08	---	---	---	15:19	196,33	13,26
11.03.25	22,67	500	22,06	10:17	197,35	12,23	0:23	196,33	13,26
12.03.25	24,00	527	21,96	---	---	---	20:11	196,33	13,26
13.03.25	24,00	530	22,08	---	---	---	22:42	196,18	13,40
14.03.25	21,70	478	22,03	12:10	197,24	12,35	23:16	196,10	13,48
15.03.25	24,00	529	22,04	---	---	---	7:13	196,05	13,53
16.03.25	24,00	530	22,08	---	---	---	3:30	196,04	13,54
17.03.25	24,00	525	21,88	---	---	---	2:36	196,15	13,43
18.03.25	24,00	525	21,88	---	---	---	12:55	196,13	13,45
19.03.25	24,00	522	21,75	---	---	---	17:15	196,09	13,49
20.03.25	24,00	521	21,71	---	---	---	0:00	196,13	13,45
21.03.25	24,00	525	21,88	---	---	---	5:54	196,12	13,46
22.03.25	24,00	527	21,96	---	---	---	23:09	196,07	13,51
23.03.25	24,00	531	22,13	---	---	---	19:42	196,01	13,57
24.03.25	24,00	525	21,88	---	---	---	19:33	195,94	13,64
25.03.25	24,00	524	21,83	---	---	---	0:48	195,94	13,64
26.03.25	24,00	527	21,96	---	---	---	7:15	196,01	13,57
27.03.25	21,57	474	21,98	11:17	197,10	12,48	8:51	195,99	13,59
28.03.25	24,00	528	22,00	---	---	---	22:36	195,96	13,62
29.03.25	24,00	530	22,08	---	---	---	11:40	195,90	13,69
30.03.25	23,00	507	22,04	---	---	---	0:01	196,02	13,56
31.03.25	23,90	525	21,97	---	---	---	23:38	196,05	13,53
Σ	734,92	16.180							
Mittelwert	23,71	522	22,02		197,24	12,34		196,11	13,47
Minimum	21,57	474	21,71		197,10	12,23		195,90	13,26
Maximum	24,00	534	22,25		197,35	12,48		196,33	13,69

Meßpunkthöhe (MP): 209,58 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB06
Monatsbericht vom März 2025
gedruckt am: 03.04.2025, 01:33 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.03.25	24,00	729	30,38	---	---	---	7:02	195,67	11,32
02.03.25	24,00	733	30,54	---	---	---	8:41	195,65	11,34
03.03.25	24,00	730	30,42	---	---	---	1:27	195,73	11,26
04.03.25	22,05	667	30,25	11:38	197,51	9,49	0:39	195,73	11,26
05.03.25	24,00	725	30,21	---	---	---	13:46	195,59	11,40
06.03.25	24,00	719	29,96	---	---	---	1:11	195,75	11,25
07.03.25	24,00	718	29,92	---	---	---	6:50	195,81	11,19
08.03.25	24,00	723	30,13	---	---	---	0:00	195,88	11,11
09.03.25	24,00	735	30,63	---	---	---	0:17	195,92	11,07
10.03.25	24,00	725	30,21	---	---	---	15:20	195,90	11,09
11.03.25	22,32	672	30,10	10:17	197,63	9,36	7:32	195,92	11,07
12.03.25	24,00	716	29,83	---	---	---	6:21	195,89	11,10
13.03.25	24,00	722	30,08	---	---	---	22:50	195,80	11,19
14.03.25	21,68	650	29,98	12:13	197,53	9,46	5:45	195,73	11,26
15.03.25	24,00	723	30,13	---	---	---	7:35	195,65	11,35
16.03.25	24,00	724	30,17	---	---	---	15:02	195,65	11,35
17.03.25	24,00	715	29,79	---	---	---	16:40	195,70	11,29
18.03.25	24,00	709	29,54	---	---	---	10:41	195,71	11,28
19.03.25	24,00	706	29,42	---	---	---	17:59	195,73	11,26
20.03.25	24,00	701	29,21	---	---	---	0:11	195,78	11,22
21.03.25	24,00	712	29,67	---	---	---	6:04	195,75	11,25
22.03.25	24,00	723	30,13	---	---	---	20:21	195,75	11,25
23.03.25	24,00	731	30,46	---	---	---	9:07	195,66	11,33
24.03.25	24,00	714	29,75	---	---	---	19:54	195,60	11,39
25.03.25	24,00	712	29,67	---	---	---	11:05	195,58	11,42
26.03.25	24,00	721	30,04	---	---	---	21:43	195,64	11,35
27.03.25	21,55	645	29,93	11:15	197,43	9,56	1:28	195,65	11,35
28.03.25	24,00	722	30,08	---	---	---	9:52	195,63	11,36
29.03.25	24,00	724	30,17	---	---	---	10:24	195,59	11,41
30.03.25	23,00	695	30,22	---	---	---	7:40	195,65	11,35
31.03.25	24,00	717	29,88	---	---	---	7:04	195,65	11,35
Σ	734,60	22.058							
Mittelwert	23,70	712	30,03		197,52	9,47		195,72	11,27
Minimum	21,55	645	29,21		197,43	9,36		195,58	11,07
Maximum	24,00	735	30,63		197,63	9,56		195,92	11,42

Meßpunkthöhe (MP): 206,99 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB07
Monatsbericht vom März 2025
gedruckt am: 03.04.2025, 01:33 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.03.25	24,00	1.303	54,29	---	---	---	0:37	194,92	7,76
02.03.25	24,00	1.304	54,33	---	---	---	0:03	194,92	7,76
03.03.25	24,00	1.304	54,33	---	---	---	13:03	194,95	7,72
04.03.25	21,85	1.185	54,23	11:33	197,06	5,61	0:36	194,95	7,72
05.03.25	24,00	1.301	54,21	---	---	---	14:05	194,90	7,77
06.03.25	24,00	1.299	54,13	---	---	---	7:04	194,98	7,69
07.03.25	24,00	1.298	54,08	---	---	---	7:54	195,02	7,65
08.03.25	24,00	1.301	54,21	---	---	---	16:06	195,05	7,62
09.03.25	24,00	1.305	54,38	---	---	---	0:55	195,08	7,59
10.03.25	24,00	1.300	54,17	---	---	---	1:23	195,10	7,57
11.03.25	21,81	1.181	54,16	10:12	197,20	5,47	0:00	195,10	7,57
12.03.25	24,00	1.297	54,04	---	---	---	23:29	195,10	7,57
13.03.25	24,00	1.299	54,13	---	---	---	22:27	195,02	7,65
14.03.25	21,66	1.172	54,10	12:08	197,14	5,54	23:28	194,98	7,69
15.03.25	24,00	1.300	54,17	---	---	---	7:42	194,92	7,76
16.03.25	24,00	1.302	54,25	---	---	---	13:48	194,87	7,80
17.03.25	24,00	1.297	54,04	---	---	---	0:45	194,92	7,76
18.03.25	24,00	1.295	53,96	---	---	---	0:04	194,92	7,76
19.03.25	24,00	1.293	53,88	---	---	---	2:25	194,95	7,72
20.03.25	24,00	1.291	53,79	---	---	---	0:24	194,96	7,71
21.03.25	24,00	1.297	54,04	---	---	---	5:59	194,99	7,68
22.03.25	24,00	1.300	54,17	---	---	---	22:25	194,99	7,68
23.03.25	24,00	1.305	54,38	---	---	---	19:43	194,92	7,76
24.03.25	24,00	1.297	54,04	---	---	---	22:05	194,82	7,85
25.03.25	24,00	1.297	54,04	---	---	---	8:39	194,83	7,85
26.03.25	24,00	1.301	54,21	---	---	---	20:51	194,86	7,82
27.03.25	21,53	1.165	54,11	11:08	197,01	5,66	7:22	194,86	7,81
28.03.25	24,00	1.299	54,13	---	---	---	9:48	194,86	7,81
29.03.25	24,00	1.301	54,21	---	---	---	12:02	194,79	7,88
30.03.25	23,00	1.246	54,17	---	---	---	0:00	194,86	7,81
31.03.25	24,00	1.298	54,08	---	---	---	5:48	194,88	7,79
Σ	733,85	39.733							
Mittelwert	23,67	1.282	54,14		197,10	5,57		194,94	7,73
Minimum	21,53	1.165	53,79		197,01	5,47		194,79	7,57
Maximum	24,00	1.305	54,38		197,20	5,66		195,10	7,88

Meßpunkthöhe (MP): 202,67 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB08
Monatsbericht vom März 2025
gedruckt am: 03.04.2025, 01:33 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.03.25	24,00	1.192	49,67	---	---	---	7:02	195,59	9,70
02.03.25	24,00	1.193	49,71	---	---	---	8:41	195,56	9,73
03.03.25	24,00	1.193	49,71	---	---	---	2:14	195,60	9,69
04.03.25	21,63	1.073	49,62	11:38	197,74	7,55	0:01	195,62	9,67
05.03.25	24,00	1.190	49,58	---	---	---	13:59	195,56	9,73
06.03.25	24,00	1.188	49,50	---	---	---	2:54	195,63	9,66
07.03.25	24,00	1.188	49,50	---	---	---	6:51	195,68	9,61
08.03.25	24,00	1.190	49,58	---	---	---	1:50	195,72	9,57
09.03.25	24,00	1.196	49,83	---	---	---	0:13	195,76	9,53
10.03.25	24,00	1.190	49,58	---	---	---	15:23	195,79	9,51
11.03.25	21,64	1.072	49,54	10:20	197,88	7,41	0:05	195,79	9,50
12.03.25	24,00	1.186	49,42	---	---	---	6:11	195,80	9,49
13.03.25	24,00	1.187	49,46	---	---	---	22:54	195,69	9,60
14.03.25	21,65	1.070	49,43	12:11	197,79	7,50	5:45	195,65	9,64
15.03.25	24,00	1.189	49,54	---	---	---	7:20	195,59	9,70
16.03.25	24,00	1.191	49,63	---	---	---	6:33	195,56	9,73
17.03.25	24,00	1.184	49,33	---	---	---	16:33	195,57	9,72
18.03.25	24,00	1.184	49,33	---	---	---	0:09	195,59	9,70
19.03.25	24,00	1.179	49,13	---	---	---	1:44	195,60	9,69
20.03.25	24,00	1.175	48,96	---	---	---	0:00	195,63	9,66
21.03.25	24,00	1.184	49,33	---	---	---	6:03	195,63	9,66
22.03.25	24,00	1.189	49,54	---	---	---	23:08	195,63	9,66
23.03.25	24,00	1.193	49,71	---	---	---	20:27	195,57	9,72
24.03.25	24,00	1.184	49,33	---	---	---	19:55	195,50	9,79
25.03.25	24,00	1.184	49,33	---	---	---	7:05	195,50	9,79
26.03.25	24,00	1.187	49,46	---	---	---	6:36	195,53	9,76
27.03.25	21,51	1.064	49,45	11:10	197,65	7,64	7:35	195,51	9,78
28.03.25	24,00	1.188	49,50	---	---	---	22:36	195,53	9,76
29.03.25	24,00	1.189	49,54	---	---	---	9:16	195,48	9,81
30.03.25	23,00	1.140	49,57	---	---	---	0:03	195,53	9,76
31.03.25	24,00	1.184	49,33	---	---	---	6:59	195,53	9,76
Σ	733,43	36.296							
Mittelwert	23,66	1.171	49,49		197,77	7,52		195,61	9,68
Minimum	21,51	1.064	48,96		197,65	7,41		195,48	9,49
Maximum	24,00	1.196	49,83		197,88	7,64		195,80	9,81

Meßpunkthöhe (MP): 205,29 m üNN