

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB20
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.04.25	24,00	1.193	49,71	---	---	---	14:59	193,58	16,18
02.04.25	24,00	1.198	49,92	---	---	---	14:55	193,44	16,32
03.04.25	21,59	1.083	50,16	17:44	195,73	14,03	1:28	193,49	16,27
04.04.25	21,13	1.074	50,82	2:05	195,75	14,01	7:44	193,99	15,77
05.04.25	24,00	1.223	50,96	---	---	---	6:43	194,00	15,76
06.04.25	24,00	1.227	51,13	---	---	---	6:22	194,02	15,74
07.04.25	24,00	1.221	50,88	---	---	---	23:41	194,05	15,71
08.04.25	22,30	1.127	50,54	10:40	195,69	14,07	13:18	193,96	15,81
09.04.25	24,00	1.218	50,75	---	---	---	0:00	194,00	15,76
10.04.25	24,00	1.219	50,79	---	---	---	7:31	193,97	15,79
11.04.25	24,00	1.218	50,75	---	---	---	0:54	194,06	15,71
12.04.25	24,00	1.223	50,96	---	---	---	7:56	194,02	15,74
13.04.25	24,00	1.225	51,04	---	---	---	0:00	194,13	15,63
14.04.25	24,00	1.219	50,79	---	---	---	10:55	194,10	15,66
15.04.25	24,00	1.212	50,50	---	---	---	22:35	193,99	15,77
16.04.25	24,00	1.205	50,21	---	---	---	23:27	193,30	16,46
17.04.25	24,00	1.208	50,33	---	---	---	6:34	193,16	16,61
18.04.25	24,00	1.225	51,04	---	---	---	0:26	193,87	15,90
19.04.25	24,00	1.226	51,08	---	---	---	0:00	194,02	15,74
20.04.25	24,00	1.213	50,54	---	---	---	19:24	193,80	15,97
21.04.25	24,00	1.210	50,42	---	---	---	23:26	193,74	16,03
22.04.25	24,00	1.197	49,88	---	---	---	21:50	193,50	16,26
23.04.25	24,00	1.193	49,71	---	---	---	23:51	193,47	16,29
24.04.25	24,00	1.195	49,79	---	---	---	0:00	193,47	16,29
25.04.25	24,00	1.192	49,67	---	---	---	18:31	193,39	16,37
26.04.25	24,00	1.213	50,54	---	---	---	1:25	193,38	16,39
27.04.25	24,00	1.220	50,83	---	---	---	0:00	193,78	15,98
28.04.25	24,00	1.212	50,50	---	---	---	14:12	193,78	15,98
29.04.25	21,66	1.090	50,33	13:37	195,48	14,28	11:14	193,69	16,07
30.04.25	24,00	1.210	50,42	---	---	---	23:43	193,69	16,07
Σ	710,68	35.889							
Mittelwert	23,69	1.196	50,50		195,66	14,10		193,76	16,00
Minimum	21,13	1.074	49,67		195,48	14,01		193,16	15,63
Maximum	24,00	1.227	51,13		195,75	14,28		194,13	16,61

Meßpunkthöhe (MP): 209,76 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB22
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.04.25	23,16	5.402	233,27	---	---	---	12:13	191,95	15,87
02.04.25	24,00	5.619	234,13	---	---	---	13:40	191,41	16,41
03.04.25	9,24	2.161	233,80	11:46	200,24	7,58	0:09	191,98	15,84
04.04.25	3,00	688	229,04	0:01	199,70	8,13	3:17	191,91	15,91
05.04.25	0,00	0	---	8:35	199,39	8,43	---	---	---
06.04.25	0,00	0	---	9:00	199,48	8,34	---	---	---
07.04.25	0,00	0	---	6:08	199,37	8,45	---	---	---
08.04.25	4,72	1.066	226,01	7:24	200,01	7,81	11:26	192,26	15,56
09.04.25	0,00	0	---	15:04	199,20	8,62	---	---	---
10.04.25	1,14	258	225,44	12:17	199,84	7,98	---	---	---
11.04.25	0,00	0	---	9:14	199,25	8,57	---	---	---
12.04.25	0,26	57	218,76	10:31	199,33	8,49	---	---	---
13.04.25	0,00	0	---	19:23	199,41	8,41	---	---	---
14.04.25	0,70	155	221,17	11:43	199,63	8,19	---	---	---
15.04.25	1,62	367	226,43	8:02	199,26	8,56	10:26	192,62	15,20
16.04.25	14,37	3.322	231,19	8:34	200,02	7,80	23:23	191,09	16,73
17.04.25	7,12	1.642	230,55	23:28	199,06	8,76	4:08	190,96	16,86
18.04.25	0,00	0	---	19:51	199,34	8,48	---	---	---
19.04.25	0,00	0	---	16:34	199,43	8,39	---	---	---
20.04.25	17,35	4.101	236,35	6:16	199,61	8,21	21:55	192,77	15,06
21.04.25	23,60	5.594	236,99	---	---	---	21:40	192,60	15,22
22.04.25	24,00	5.617	234,04	---	---	---	21:43	191,79	16,03
23.04.25	24,00	5.600	233,33	---	---	---	23:20	191,96	15,87
24.04.25	24,00	5.615	233,96	---	---	---	23:55	192,00	15,83
25.04.25	24,00	5.592	233,00	---	---	---	15:01	191,89	15,93
26.04.25	1,44	328	228,31	8:36	199,01	8,81	1:24	191,87	15,95
27.04.25	0,00	0	---	19:09	199,08	8,75	---	---	---
28.04.25	1,07	237	221,15	7:04	199,11	8,71	12:50	192,67	15,15
29.04.25	3,70	822	222,00	8:34	199,11	8,71	10:38	192,38	15,44
30.04.25	5,06	1.170	231,16	17:47	199,02	8,80	21:18	192,37	15,45
Σ	237,57	55.413							
Mittelwert	7,92	1.847	233,25		199,43	8,39		192,03	15,79
Minimum	0,00	0	218,76		199,01	7,58		190,96	15,06
Maximum	24,00	5.619	236,99		200,24	8,81		192,77	16,86

Meßpunkthöhe (MP): 207,82 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB23
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abtutung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.04.25	4,02	547	136,11	7:19	194,17	18,66	12:17	188,86	23,97
02.04.25	1,95	266	136,57	5:54	193,64	19,20	---	---	---
03.04.25	5,47	755	138,03	11:40	195,09	17,74	17:57	189,46	23,38
04.04.25	23,87	3.417	143,14	---	---	---	3:18	188,83	24,00
05.04.25	24,00	3.467	144,46	---	---	---	0:00	189,92	22,92
06.04.25	24,00	3.478	144,92	---	---	---	6:17	190,13	22,70
07.04.25	24,00	3.459	144,13	---	---	---	23:26	190,09	22,75
08.04.25	22,82	3.252	142,53	---	---	---	16:39	189,43	23,41
09.04.25	24,00	3.452	143,83	---	---	---	0:00	189,93	22,90
10.04.25	20,81	2.996	143,98	12:09	194,23	18,60	6:34	189,79	23,04
11.04.25	24,00	3.452	143,83	---	---	---	23:56	189,87	22,96
12.04.25	24,00	3.464	144,33	---	---	---	6:26	189,73	23,10
13.04.25	24,00	3.471	144,63	---	---	---	0:00	190,07	22,76
14.04.25	24,00	3.456	144,00	---	---	---	23:26	189,46	23,38
15.04.25	24,00	3.434	143,08	---	---	---	10:26	189,29	23,54
16.04.25	23,55	3.339	141,78	---	---	---	23:25	187,99	24,85
17.04.25	24,00	3.430	142,92	---	---	---	4:10	187,81	25,03
18.04.25	24,00	3.475	144,79	---	---	---	0:18	189,87	22,96
19.04.25	24,00	3.477	144,88	---	---	---	0:06	190,15	22,69
20.04.25	6,74	974	144,49	9:20	194,39	18,45	1:44	190,19	22,64
21.04.25	0,00	0	---	5:23	194,33	18,51	---	---	---
22.04.25	4,70	652	138,69	7:42	193,90	18,94	21:38	189,08	23,76
23.04.25	0,00	0	---	5:49	193,50	19,34	---	---	---
24.04.25	0,00	0	---	10:17	193,48	19,35	---	---	---
25.04.25	0,00	0	---	2:06	193,15	19,69	---	---	---
26.04.25	22,55	3.241	143,74	0:00	192,55	20,28	2:28	189,14	23,70
27.04.25	24,00	3.458	144,08	---	---	---	0:00	189,57	23,27
28.04.25	24,00	3.439	143,29	---	---	---	12:53	189,06	23,77
29.04.25	24,00	3.415	142,29	---	---	---	13:09	188,80	24,03
30.04.25	19,77	2.834	143,36	22:04	193,18	19,66	19:42	189,37	23,47
Σ	516,24	74.100							
Mittelwert	17,21	2.470	143,54		193,80	19,03		189,43	23,40
Minimum	0,00	0	136,11		192,55	17,74		187,81	22,64
Maximum	24,00	3.478	144,92		195,09	20,28		190,19	25,03

Meßpunkthöhe (MP): 212,83 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB24
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.04.25	10,20	1.898	186,15	9:03	194,24	15,87	14:12	178,03	32,09
02.04.25	15,19	2.881	189,70	5:46	193,60	16,51	13:47	177,03	33,08
03.04.25	14,52	2.748	189,21	11:36	194,18	15,93	19:07	177,90	32,21
04.04.25	23,62	4.549	192,58	---	---	---	5:18	177,43	32,68
05.04.25	22,97	4.464	194,35	---	---	---	2:42	177,57	32,55
06.04.25	23,01	4.494	195,29	---	---	---	0:54	177,81	32,30
07.04.25	24,00	4.653	193,88	---	---	---	22:55	177,60	32,52
08.04.25	21,47	4.107	191,31	8:10	194,58	15,54	18:21	177,46	32,65
09.04.25	24,00	4.636	193,17	---	---	---	21:28	177,49	32,62
10.04.25	24,00	4.640	193,33	---	---	---	0:23	177,51	32,61
11.04.25	24,00	4.630	192,92	---	---	---	23:57	177,40	32,71
12.04.25	23,58	4.570	193,83	---	---	---	0:00	177,42	32,70
13.04.25	24,00	4.666	194,42	---	---	---	0:00	177,77	32,35
14.04.25	23,29	4.496	193,06	---	---	---	21:21	177,58	32,53
15.04.25	24,00	4.597	191,54	---	---	---	22:25	177,23	32,88
16.04.25	21,75	4.132	189,94	8:39	194,61	15,51	17:47	177,11	33,00
17.04.25	21,67	4.156	191,78	---	---	---	0:44	177,02	33,10
18.04.25	24,00	4.670	194,58	---	---	---	0:18	177,54	32,58
19.04.25	24,00	4.669	194,54	---	---	---	2:07	177,72	32,39
20.04.25	11,28	2.162	191,61	10:29	194,70	15,42	1:36	177,71	32,41
21.04.25	4,90	926	188,82	9:18	194,42	15,69	21:25	178,59	31,52
22.04.25	9,06	1.692	186,77	8:16	194,06	16,06	23:49	178,33	31,78
23.04.25	13,22	2.477	187,32	5:41	193,55	16,56	23:10	177,97	32,15
24.04.25	10,53	1.974	187,51	10:14	193,55	16,56	23:48	177,97	32,15
25.04.25	12,95	2.426	187,38	2:07	193,16	16,96	14:55	177,90	32,21
26.04.25	22,22	4.276	192,45	8:21	193,39	16,73	4:02	177,17	32,94
27.04.25	24,00	4.652	193,83	---	---	---	0:00	177,39	32,73
28.04.25	24,00	4.610	192,08	---	---	---	14:17	177,16	32,96
29.04.25	23,59	4.494	190,48	---	---	---	14:15	177,03	33,08
30.04.25	23,13	4.430	191,56	---	---	---	1:20	177,11	33,00
Σ	592,15	113.775							
Mittelwert	19,74	3.793	192,14		194,00	16,11		177,56	32,55
Minimum	4,90	926	186,15		193,16	15,42		177,02	31,52
Maximum	24,00	4.670	195,29		194,70	16,96		178,59	33,10

Meßpunkthöhe (MP): 210,11 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB25
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
					m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.04.25	20,93	2.501	119,47	9:15	194,55	20,23	22:15	183,58	31,19
02.04.25	24,00	2.887	120,29	---	---	---	7:02	183,63	31,14
03.04.25	23,75	2.843	119,70	---	---	---	20:18	183,34	31,43
04.04.25	11,50	1.384	120,36	15:16	194,32	20,46	0:00	183,57	31,21
05.04.25	10,01	1.213	121,23	8:44	195,10	19,68	2:14	184,61	30,17
06.04.25	6,98	847	121,27	9:03	195,36	19,42	0:38	185,05	29,72
07.04.25	12,90	1.561	120,97	6:02	195,16	19,62	19:16	184,68	30,09
08.04.25	14,96	1.791	119,69	8:19	195,55	19,22	18:02	184,39	30,38
09.04.25	15,22	1.846	121,25	11:22	194,82	19,95	20:56	184,56	30,21
10.04.25	13,11	1.582	120,66	5:45	194,81	19,97	0:00	184,61	30,17
11.04.25	15,72	1.902	121,02	8:58	194,79	19,98	20:41	184,61	30,17
12.04.25	10,78	1.306	121,18	10:07	195,13	19,65	2:17	184,84	29,94
13.04.25	9,12	1.106	121,21	6:57	195,17	19,60	1:32	185,37	29,40
14.04.25	14,69	1.781	121,23	11:53	195,40	19,37	23:59	184,73	30,04
15.04.25	16,88	2.032	120,38	7:33	194,69	20,09	12:56	184,49	30,29
16.04.25	9,60	1.152	119,98	9:00	195,55	19,22	2:19	184,62	30,15
17.04.25	9,18	1.109	120,86	8:36	195,22	19,56	21:26	184,82	29,95
18.04.25	7,00	848	121,08	13:31	195,34	19,43	7:14	185,30	29,48
19.04.25	7,88	957	121,38	6:58	195,43	19,34	19:58	185,48	29,30
20.04.25	18,14	2.201	121,32	6:15	195,65	19,13	21:56	184,55	30,23
21.04.25	22,22	2.695	121,31	---	---	---	21:36	184,23	30,55
22.04.25	21,98	2.641	120,13	11:31	193,95	20,82	23:59	183,87	30,90
23.04.25	23,47	2.806	119,54	---	---	---	23:20	183,49	31,28
24.04.25	24,00	2.877	119,88	---	---	---	23:55	183,51	31,27
25.04.25	24,00	2.866	119,42	---	---	---	15:04	183,37	31,40
26.04.25	14,02	1.687	120,29	9:45	194,53	20,24	1:18	183,39	31,39
27.04.25	9,88	1.194	120,85	18:52	194,81	19,97	2:07	184,72	30,06
28.04.25	15,38	1.853	120,49	6:47	194,84	19,94	19:43	184,36	30,41
29.04.25	15,60	1.867	119,65	8:41	194,61	20,17	13:38	184,15	30,63
30.04.25	15,42	1.853	120,14	14:29	194,56	20,21	0:39	184,26	30,52
Σ	458,36	55.188							
Mittelwert	15,28	1.840	120,40		194,97	19,80		184,34	30,43
Minimum	6,98	847	119,42		193,95	19,13		183,34	29,30
Maximum	24,00	2.887	121,38		195,65	20,82		185,48	31,43

Meßpunkthöhe (MP): 214,77 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB26
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
					m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.04.25	20,66	1.134	54,88	9:28	194,88	18,40	23:39	188,85	24,43
02.04.25	24,00	1.346	56,08	---	---	---	6:59	188,82	24,46
03.04.25	23,78	1.305	54,88	---	---	---	20:40	188,49	24,79
04.04.25	11,67	670	57,42	15:15	195,98	17,30	0:15	188,59	24,69
05.04.25	10,24	600	58,59	9:01	196,75	16,53	2:23	190,89	22,39
06.04.25	7,17	423	59,04	9:54	197,19	16,09	0:44	191,41	21,87
07.04.25	14,38	841	58,48	3:49	197,07	16,21	19:36	191,13	22,15
08.04.25	15,11	856	56,67	8:21	197,12	16,16	18:15	190,67	22,61
09.04.25	15,39	896	58,21	11:19	196,76	16,52	21:14	190,99	22,29
10.04.25	13,33	773	57,99	5:44	196,76	16,52	13:34	190,91	22,37
11.04.25	15,92	926	58,16	8:58	196,76	16,52	20:51	191,08	22,20
12.04.25	11,03	646	58,58	10:18	197,07	16,21	2:21	191,27	22,01
13.04.25	9,40	555	59,07	6:53	197,17	16,11	1:34	191,82	21,46
14.04.25	14,84	862	58,10	7:02	197,38	15,90	23:49	191,11	22,17
15.04.25	17,06	979	57,37	7:30	196,69	16,59	12:58	190,48	22,80
16.04.25	9,76	558	57,18	9:10	197,19	16,09	2:38	191,06	22,22
17.04.25	9,35	544	58,16	9:07	197,42	15,86	21:34	191,36	21,92
18.04.25	7,18	423	58,89	13:19	197,38	15,90	0:02	191,73	21,55
19.04.25	8,10	490	60,49	6:47	197,47	15,81	20:02	191,82	21,46
20.04.25	18,22	1.061	58,23	6:05	197,54	15,74	23:57	189,64	23,64
21.04.25	22,30	1.291	57,88	---	---	---	22:56	189,32	23,96
22.04.25	22,61	1.286	56,87	11:28	194,86	18,42	21:56	189,09	24,19
23.04.25	23,51	1.321	56,19	---	---	---	23:59	188,65	24,63
24.04.25	24,00	1.352	56,33	---	---	---	0:00	188,65	24,63
25.04.25	24,00	1.341	55,88	---	---	---	19:01	188,49	24,79
26.04.25	14,24	833	58,51	9:47	196,08	17,20	1:19	188,57	24,71
27.04.25	10,10	602	59,58	18:48	196,72	16,56	2:08	190,89	22,39
28.04.25	15,56	916	58,85	6:50	196,79	16,49	14:10	190,56	22,72
29.04.25	15,90	920	57,87	3:49	196,47	16,81	13:27	190,12	23,16
30.04.25	15,60	911	58,40	14:30	196,52	16,76	23:57	189,85	23,43
Σ	464,41	26.661							
Mittelwert	15,48	889	57,41		196,75	16,53		190,21	23,07
Minimum	7,17	423	54,88		194,86	15,74		188,49	21,46
Maximum	24,00	1.352	60,49		197,54	18,42		191,82	24,79

Meßpunkthöhe (MP): 213,28 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB27
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.04.25	23,15	2.524	109,03	---	---	---	23:39	193,67	23,13
02.04.25	15,26	1.665	109,10	15:28	201,93	14,87	0:10	193,67	23,13
03.04.25	24,00	2.601	108,38	---	---	---	15:42	193,44	23,36
04.04.25	2,94	312	106,22	15:35	201,99	14,81	0:00	193,68	23,12
05.04.25	0,00	0	---	9:07	202,45	14,35	---	---	---
06.04.25	0,00	0	---	10:09	202,72	14,08	---	---	---
07.04.25	0,00	0	---	4:01	202,72	14,08	---	---	---
08.04.25	4,27	453	106,17	8:27	202,77	14,03	11:19	195,30	21,50
09.04.25	0,00	0	---	11:32	202,59	14,21	---	---	---
10.04.25	1,19	127	106,80	5:50	202,58	14,22	---	---	---
11.04.25	0,00	0	---	9:07	202,64	14,16	---	---	---
12.04.25	0,28	30	108,87	10:29	202,75	14,05	---	---	---
13.04.25	0,00	0	---	7:06	202,87	13,93	---	---	---
14.04.25	0,72	77	106,53	9:38	202,98	13,82	---	---	---
15.04.25	2,55	277	108,76	7:40	202,68	14,12	12:25	195,44	21,36
16.04.25	0,00	0	---	9:24	202,85	13,95	---	---	---
17.04.25	0,61	65	106,65	9:32	202,99	13,81	---	---	---
18.04.25	0,00	0	---	13:34	202,97	13,83	---	---	---
19.04.25	0,00	0	---	6:38	203,04	13,76	---	---	---
20.04.25	17,41	1.933	111,02	6:16	203,10	13,70	23:57	194,34	22,46
21.04.25	23,63	2.622	110,96	---	---	---	23:15	194,09	22,71
22.04.25	24,00	2.635	109,79	---	---	---	8:00	193,76	23,04
23.04.25	24,00	2.607	108,63	---	---	---	23:50	193,70	23,10
24.04.25	24,00	2.614	108,92	---	---	---	1:16	193,66	23,14
25.04.25	24,00	2.600	108,33	---	---	---	19:06	193,52	23,28
26.04.25	1,41	149	105,61	15:32	202,04	14,76	1:18	193,66	23,14
27.04.25	0,00	0	---	18:48	202,47	14,33	---	---	---
28.04.25	1,09	115	105,86	6:54	202,53	14,27	12:49	196,09	20,71
29.04.25	4,10	432	105,27	6:04	202,42	14,38	10:59	195,23	21,57
30.04.25	5,11	554	108,44	14:37	202,44	14,36	21:56	194,66	22,14
Σ	223,71	24.392							
Mittelwert	7,46	813	109,03		202,63	14,17		194,24	22,56
Minimum	0,00	0	105,27		201,93	13,70		193,44	20,71
Maximum	24,00	2.635	111,02		203,10	14,87		196,09	23,36

Meßpunkthöhe (MP): 216,80 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB28
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abtutung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.04.25	22,83	4.201	184,01	---	---	---	6:37	179,06	42,09
02.04.25	15,38	2.837	184,49	15:19	197,91	23,24	6:54	179,59	41,56
03.04.25	24,00	4.362	181,75	---	---	---	15:47	178,92	42,23
04.04.25	2,99	517	172,97	23:56	197,96	23,19	2:15	179,97	41,18
05.04.25	0,00	0	---	23:37	198,50	22,65	---	---	---
06.04.25	0,00	0	---	10:06	198,78	22,37	---	---	---
07.04.25	0,00	0	---	3:41	198,78	22,37	---	---	---
08.04.25	4,28	740	172,99	8:20	198,88	22,27	11:19	181,87	39,28
09.04.25	0,00	0	---	14:57	198,67	22,48	---	---	---
10.04.25	1,21	213	175,75	5:44	198,66	22,49	---	---	---
11.04.25	0,00	0	---	9:18	198,74	22,41	---	---	---
12.04.25	0,30	50	168,38	15:37	198,90	22,25	---	---	---
13.04.25	0,00	0	---	19:07	199,05	22,10	---	---	---
14.04.25	0,74	127	171,17	9:50	199,15	22,00	---	---	---
15.04.25	2,59	478	184,22	8:00	198,88	22,27	12:28	181,77	39,38
16.04.25	0,00	0	---	9:20	199,02	22,13	---	---	---
17.04.25	0,63	109	172,03	9:14	199,21	21,94	---	---	---
18.04.25	0,00	0	---	13:22	199,11	22,04	---	---	---
19.04.25	0,00	0	---	7:12	199,21	21,94	---	---	---
20.04.25	17,41	3.330	191,25	5:58	199,28	21,87	19:18	180,00	41,15
21.04.25	23,65	4.532	191,65	---	---	---	4:58	179,54	41,61
22.04.25	21,47	3.985	185,57	9:54	196,52	24,63	18:30	180,09	41,06
23.04.25	24,00	4.392	183,00	---	---	---	7:47	179,47	41,68
24.04.25	24,00	4.422	184,25	---	---	---	1:16	179,72	41,43
25.04.25	24,00	4.368	182,00	---	---	---	19:05	179,57	41,58
26.04.25	1,44	251	174,64	20:02	198,04	23,11	1:23	179,50	41,65
27.04.25	0,00	0	---	18:44	198,51	22,64	---	---	---
28.04.25	1,11	187	169,02	7:12	198,61	22,54	12:51	183,94	37,21
29.04.25	4,33	745	171,93	6:10	198,51	22,64	11:08	181,55	39,60
30.04.25	5,10	925	181,27	14:44	198,54	22,61	21:55	180,89	40,26
Σ	221,47	40.771							
Mittelwert	7,38	1.359	184,09		198,64	22,51		180,34	40,81
Minimum	0,00	0	168,38		196,52	21,87		178,92	37,21
Maximum	24,00	4.532	191,65		199,28	24,63		183,94	42,23

Meßpunkthöhe (MP): 221,15 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB29
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abtutung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.04.25	0,00	0	---	3:33	188,02	39,51	---	---	---
02.04.25	0,00	0	---	6:35	188,02	39,51	---	---	---
03.04.25	0,00	0	---	3:30	188,02	39,51	---	---	---
04.04.25	0,00	0	---	2:55	188,02	39,51	---	---	---
05.04.25	0,00	0	---	5:56	188,02	39,51	---	---	---
06.04.25	0,00	0	---	16:09	188,02	39,51	---	---	---
07.04.25	0,00	0	---	5:10	188,02	39,51	---	---	---
08.04.25	0,00	0	---	21:20	188,02	39,51	---	---	---
09.04.25	0,00	0	---	19:25	188,02	39,51	---	---	---
10.04.25	0,00	0	---	5:33	188,02	39,51	---	---	---
11.04.25	0,00	0	---	1:29	188,02	39,51	---	---	---
12.04.25	0,00	0	---	2:25	188,02	39,51	---	---	---
13.04.25	0,00	0	---	10:12	188,02	39,51	---	---	---
14.04.25	0,00	0	---	5:00	188,02	39,51	---	---	---
15.04.25	0,00	0	---	19:32	188,02	39,51	---	---	---
16.04.25	0,00	0	---	2:30	188,02	39,51	---	---	---
17.04.25	0,00	0	---	2:02	188,02	39,51	---	---	---
18.04.25	0,00	0	---	1:40	188,02	39,51	---	---	---
19.04.25	0,00	0	---	1:40	188,02	39,51	---	---	---
20.04.25	0,00	0	---	15:34	188,02	39,51	---	---	---
21.04.25	0,00	0	---	5:38	188,02	39,51	---	---	---
22.04.25	0,00	0	---	23:11	188,02	39,51	---	---	---
23.04.25	0,00	0	---	18:00	188,02	39,51	---	---	---
24.04.25	0,00	0	---	11:51	188,02	39,51	---	---	---
25.04.25	0,00	0	---	1:42	188,02	39,51	---	---	---
26.04.25	0,00	0	---	0:00	188,01	39,51	---	---	---
27.04.25	0,00	0	---	0:00	188,01	39,51	---	---	---
28.04.25	0,00	0	---	14:02	188,02	39,51	---	---	---
29.04.25	0,00	0	---	2:06	188,02	39,51	---	---	---
30.04.25	0,00	0	---	2:52	188,02	39,51	---	---	---
Σ	0,00	0							
Mittelwert	0,00	0	---		188,01	39,51		---	---
Minimum	0,00	0	---		188,01	39,51		---	---
Maximum	0,00	0	---		188,02	39,51		---	---

Meßpunkthöhe (MP): 227,52 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB31
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.04.25	9,81	722	73,63	9:37	200,45	35,01	21:57	189,88	45,58
02.04.25	7,88	587	74,54	5:38	200,23	35,23	16:09	186,01	49,45
03.04.25	15,48	1.130	72,98	4:27	186,02	49,45	2:44	186,01	49,45
04.04.25	23,67	1.629	68,83	---	---	---	0:00	186,01	49,45
05.04.25	23,06	1.569	68,04	---	---	---	0:00	186,01	49,45
06.04.25	23,10	1.592	68,91	---	---	---	0:00	186,01	49,45
07.04.25	24,00	1.585	66,04	---	---	---	0:00	186,01	49,45
08.04.25	21,68	1.480	68,27	7:26	186,02	49,45	0:00	186,01	49,45
09.04.25	24,00	1.580	65,83	---	---	---	0:00	186,01	49,45
10.04.25	24,00	1.584	66,00	---	---	---	0:00	186,01	49,45
11.04.25	24,00	1.627	67,79	---	---	---	0:00	186,01	49,45
12.04.25	23,62	1.587	67,18	---	---	---	0:00	186,01	49,45
13.04.25	24,00	1.628	67,83	---	---	---	0:00	186,01	49,45
14.04.25	23,33	1.551	66,47	---	---	---	0:00	186,01	49,45
15.04.25	22,41	1.456	64,98	---	---	---	0:00	186,01	49,45
16.04.25	21,80	1.467	67,28	8:33	199,12	36,34	12:36	194,16	41,30
17.04.25	21,81	1.491	68,35	---	---	---	15:57	193,78	41,68
18.04.25	24,00	1.595	66,46	---	---	---	13:44	194,38	41,08
19.04.25	24,00	1.599	66,63	---	---	---	0:43	194,41	41,05
20.04.25	11,45	794	69,35	7:30	199,18	36,28	17:36	193,68	41,78
21.04.25	3,88	291	75,07	1:35	198,60	36,86	21:22	193,33	42,13
22.04.25	9,32	681	73,05	9:01	198,51	36,96	23:49	193,18	42,28
23.04.25	13,49	993	73,59	2:22	198,28	37,18	23:10	192,96	42,50
24.04.25	10,79	797	73,88	10:02	198,17	37,29	23:42	192,95	42,52
25.04.25	13,32	983	73,78	2:03	198,03	37,43	14:39	192,87	42,59
26.04.25	22,31	1.462	65,54	8:18	198,39	37,07	1:07	192,92	42,55
27.04.25	24,00	1.661	69,21	---	---	---	1:49	193,91	41,55
28.04.25	24,00	1.646	68,58	---	---	---	12:52	193,28	42,18
29.04.25	23,64	1.581	66,88	---	---	---	10:52	193,44	42,02
30.04.25	23,17	1.525	65,81	---	---	---	23:58	193,56	41,90
Σ	585,02	39.873							
Mittelwert	19,50	1.329	68,16		196,75	38,71		189,89	45,57
Minimum	3,88	291	64,98		186,02	35,01		186,01	41,05
Maximum	24,00	1.661	75,07		200,45	49,45		194,41	49,45

Meßpunkthöhe (MP): 235,46 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB32
Monatsbericht vom April 2025
gedruckt am: 03.05.2025, 02:50 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.04.25	3,30	556	168,54	9:43	197,18	47,64	12:32	193,45	51,37
02.04.25	2,33	397	170,73	17:11	197,27	47,55	11:20	194,09	50,74
03.04.25	7,74	1.305	168,58	0:00	197,18	47,64	19:00	193,27	51,55
04.04.25	24,00	4.006	166,92	---	---	---	4:53	193,00	51,82
05.04.25	24,00	4.036	168,17	---	---	---	0:09	193,22	51,60
06.04.25	24,00	4.040	168,33	---	---	---	1:38	193,33	51,49
07.04.25	24,00	4.022	167,58	---	---	---	21:51	193,28	51,54
08.04.25	23,02	3.859	167,62	---	---	---	23:13	193,16	51,66
09.04.25	24,00	4.006	166,92	---	---	---	0:14	193,18	51,65
10.04.25	24,00	4.010	167,08	---	---	---	14:05	193,21	51,61
11.04.25	24,00	4.015	167,29	---	---	---	21:18	193,25	51,57
12.04.25	24,00	4.021	167,54	---	---	---	0:00	193,25	51,57
13.04.25	24,00	4.024	167,67	---	---	---	0:00	193,44	51,39
14.04.25	24,00	4.026	167,75	---	---	---	23:57	193,36	51,46
15.04.25	24,00	4.009	167,04	---	---	---	14:02	193,22	51,60
16.04.25	23,68	3.967	167,56	---	---	---	2:57	193,25	51,57
17.04.25	24,00	4.020	167,50	---	---	---	22:09	193,35	51,48
18.04.25	24,00	4.020	167,50	---	---	---	0:21	193,36	51,46
19.04.25	24,00	4.025	167,71	---	---	---	2:52	193,44	51,39
20.04.25	6,91	1.163	168,19	12:20	197,24	47,58	1:51	193,47	51,36
21.04.25	0,00	0	---	9:47	197,21	47,61	---	---	---
22.04.25	3,80	647	170,29	0:16	197,14	47,68	11:41	193,48	51,34
23.04.25	0,00	0	---	9:15	197,04	47,78	---	---	---
24.04.25	0,00	0	---	12:46	197,03	47,80	---	---	---
25.04.25	0,00	0	---	0:00	197,00	47,83	---	---	---
26.04.25	22,62	3.807	168,28	0:07	196,93	47,90	7:25	193,15	51,67
27.04.25	24,00	4.026	167,75	---	---	---	0:22	193,16	51,66
28.04.25	24,00	4.026	167,75	---	---	---	20:46	193,08	51,75
29.04.25	24,00	4.029	167,88	---	---	---	14:36	192,91	51,91
30.04.25	19,82	3.325	167,80	23:53	196,82	48,00	1:16	193,00	51,82
Σ	521,22	87.387							
Mittelwert	17,37	2.913	167,66		197,09	47,73		193,28	51,54
Minimum	0,00	0	166,92		196,82	47,55		192,91	50,74
Maximum	24,00	4.040	170,73		197,27	48,00		194,09	51,91

Meßpunkthöhe (MP): 244,82 m üNN