

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB20
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
					m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.26	24,00	1.209	50,38	---	---	---	3:29	192,71	17,06
02.01.26	24,00	1.215	50,63	---	---	---	0:19	193,63	16,13
03.01.26	24,00	1.213	50,54	---	---	---	23:39	192,95	16,81
04.01.26	24,00	1.190	49,58	---	---	---	22:49	192,58	17,19
05.01.26	24,00	1.184	49,33	---	---	---	23:26	192,46	17,30
06.01.26	23,88	1.180	49,41	---	---	---	6:34	192,36	17,41
07.01.26	22,44	1.125	50,14	18:31	195,06	14,71	0:00	193,01	16,75
08.01.26	24,00	1.212	50,50	---	---	---	4:05	193,42	16,34
09.01.26	24,00	1.210	50,42	---	---	---	1:19	193,64	16,12
10.01.26	21,75	1.098	50,48	2:18	195,44	14,32	23:12	193,60	16,16
11.01.26	24,00	1.200	50,00	---	---	---	23:48	192,68	17,08
12.01.26	24,00	1.189	49,54	---	---	---	11:20	192,51	17,25
13.01.26	22,59	1.104	48,88	13:47	193,96	15,81	22:23	192,36	17,41
14.01.26	24,00	1.177	49,04	---	---	---	7:29	192,25	17,51
15.01.26	24,00	1.174	48,92	---	---	---	5:57	192,19	17,57
16.01.26	24,00	1.168	48,67	---	---	---	19:28	192,15	17,61
17.01.26	24,00	1.179	49,13	---	---	---	7:46	192,10	17,66
18.01.26	24,00	1.182	49,25	---	---	---	2:41	192,10	17,66
19.01.26	24,00	1.172	48,83	---	---	---	2:34	192,13	17,63
20.01.26	24,00	1.169	48,71	---	---	---	11:21	192,07	17,69
21.01.26	21,85	1.070	48,98	9:53	194,13	15,63	7:46	192,07	17,69
22.01.26	24,00	1.170	48,75	---	---	---	23:18	192,12	17,64
23.01.26	24,00	1.174	48,92	---	---	---	23:19	192,07	17,69
24.01.26	24,00	1.174	48,92	---	---	---	1:29	192,03	17,74
25.01.26	24,00	1.191	49,63	---	---	---	5:23	192,04	17,72
26.01.26	24,00	1.207	50,29	---	---	---	23:23	192,34	17,42
27.01.26	23,82	1.190	49,95	---	---	---	10:31	192,26	17,51
28.01.26	24,00	1.182	49,25	---	---	---	8:45	192,25	17,51
29.01.26	24,00	1.204	50,17	---	---	---	0:00	192,59	17,17
30.01.26	24,00	1.202	50,08	---	---	---	16:55	193,45	16,31
31.01.26	24,00	1.191	49,63	---	---	---	23:25	192,42	17,35
Σ	736,32	36.505							
Mittelwert	23,75	1.178	49,58		194,65	15,11		192,53	17,23
Minimum	21,75	1.070	48,67		193,96	14,32		192,03	16,12
Maximum	24,00	1.215	50,63		195,44	15,81		193,64	17,74

Meßpunkthöhe (MP): 209,76 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB22
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
					m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.26	3,29	765	232,60	23:41	199,88	7,94	2:55	191,29	16,54
02.01.26	0,00	0	---	12:14	200,06	7,76	---	---	---
03.01.26	12,69	3.005	236,86	10:55	200,06	7,76	23:54	191,59	16,23
04.01.26	24,00	5.600	233,33	---	---	---	22:47	191,15	16,67
05.01.26	24,00	5.575	232,29	---	---	---	8:01	191,00	16,82
06.01.26	14,58	3.356	230,19	23:46	198,93	8,89	2:11	190,99	16,84
07.01.26	1,96	438	222,96	5:42	199,78	8,04	---	---	---
08.01.26	0,00	0	---	13:28	199,80	8,02	---	---	---
09.01.26	0,00	0	---	11:22	199,91	7,91	---	---	---
10.01.26	0,00	0	---	11:53	199,84	7,98	---	---	---
11.01.26	21,50	5.059	235,25	1:01	199,72	8,10	23:38	191,20	16,62
12.01.26	22,78	5.299	232,60	12:23	198,28	9,54	10:22	190,99	16,84
13.01.26	23,53	5.393	229,21	---	---	---	9:25	190,98	16,84
14.01.26	23,46	5.412	230,67	---	---	---	0:09	190,98	16,84
15.01.26	23,59	5.436	230,44	---	---	---	22:30	190,97	16,85
16.01.26	24,00	5.503	229,29	---	---	---	13:41	190,97	16,85
17.01.26	24,00	5.561	231,71	---	---	---	0:00	190,98	16,84
18.01.26	24,00	5.578	232,42	---	---	---	0:08	190,98	16,84
19.01.26	24,00	5.528	230,33	---	---	---	14:11	190,98	16,84
20.01.26	23,61	5.437	230,26	---	---	---	17:27	190,97	16,85
21.01.26	21,42	4.944	230,82	10:20	198,70	9,12	0:00	190,98	16,84
22.01.26	24,00	5.521	230,04	---	---	---	1:36	190,98	16,84
23.01.26	24,00	5.538	230,75	---	---	---	16:39	190,97	16,85
24.01.26	24,00	5.543	230,96	---	---	---	0:00	190,98	16,84
25.01.26	6,59	1.531	232,46	23:43	199,12	8,70	0:00	190,99	16,84
26.01.26	17,90	4.221	235,77	1:07	199,13	8,69	23:57	191,12	16,71
27.01.26	20,98	4.941	235,53	17:45	198,30	9,52	7:00	190,98	16,84
28.01.26	21,42	4.979	232,41	23:58	198,84	8,98	7:34	190,99	16,84
29.01.26	2,08	478	229,68	15:56	200,49	7,33	---	---	---
30.01.26	3,53	803	227,73	6:03	200,67	7,15	---	---	---
31.01.26	24,00	5.602	233,42	---	---	---	23:55	190,99	16,84
Σ	504,92	117.046							
Mittelwert	16,29	3.776	231,81		199,50	8,32		191,04	16,78
Minimum	0,00	0	222,96		198,28	7,15		190,97	16,23
Maximum	24,00	5.602	236,86		200,67	9,54		191,59	16,85

Meßpunkthöhe (MP): 207,82 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB23
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
					m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.26	20,70	3.010	145,40	1:10	191,82	21,02	4:17	189,12	23,71
02.01.26	24,00	3.497	145,71	---	---	---	0:00	191,17	21,66
03.01.26	11,35	1.659	146,18	12:20	194,19	18,65	4:42	191,13	21,71
04.01.26	0,42	55	131,39	0:00	192,11	20,73	---	---	---
05.01.26	0,00	0	---	0:00	191,65	21,19	---	---	---
06.01.26	12,42	1.744	140,37	8:01	193,32	19,52	12:39	187,49	25,35
07.01.26	23,43	3.380	144,25	---	---	---	19:07	189,78	23,06
08.01.26	24,00	3.488	145,33	---	---	---	0:19	190,55	22,29
09.01.26	24,00	3.480	145,00	---	---	---	1:12	190,91	21,92
10.01.26	24,00	3.484	145,17	---	---	---	22:14	190,87	21,97
11.01.26	2,53	363	143,62	3:30	193,70	19,14	2:26	190,90	21,94
12.01.26	0,34	45	131,71	12:24	193,15	19,69	---	---	---
13.01.26	5,50	747	135,72	8:19	191,94	20,90	12:28	187,03	25,81
14.01.26	1,72	232	135,17	7:55	192,14	20,70	11:28	187,52	25,32
15.01.26	0,81	107	131,42	6:22	191,94	20,90	---	---	---
16.01.26	0,48	63	130,05	0:11	191,02	21,81	---	---	---
17.01.26	0,00	0	---	19:47	191,08	21,75	---	---	---
18.01.26	0,00	0	---	12:53	191,25	21,59	---	---	---
19.01.26	0,81	106	131,00	13:30	191,28	21,56	---	---	---
20.01.26	2,94	393	133,76	8:06	191,14	21,69	10:58	187,01	25,82
21.01.26	0,74	97	130,69	10:21	193,58	19,26	---	---	---
22.01.26	0,72	94	129,70	9:40	191,20	21,63	---	---	---
23.01.26	0,67	88	130,42	10:43	191,16	21,68	---	---	---
24.01.26	0,00	0	---	10:22	191,20	21,63	---	---	---
25.01.26	17,58	2.523	143,51	0:00	191,11	21,72	7:24	188,46	24,37
26.01.26	7,89	1.151	145,87	---	---	---	7:51	189,06	23,77
27.01.26	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
28.01.26	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
29.01.26	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
30.01.26	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
31.01.26	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
Σ	207,07	29.806							
Mittelwert	6,68	961	143,94		192,00	20,83		189,35	23,48
Minimum	0,00	0	129,70		191,02	18,65		187,01	21,66
Maximum	24,00	3.497	146,18		194,19	21,81		191,17	25,82

Meßpunkthöhe (MP): 212,83 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB24
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt			Zeitpunkt		
				Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.26	3,28	621	189,23	23:52	194,88	15,23	0:00	177,00	33,11
02.01.26	0,00	0	---	11:33	195,14	14,97	---	---	---
03.01.26	12,64	2.444	193,43	10:42	195,11	15,00	23:13	177,00	33,11
04.01.26	24,00	4.560	190,00	---	---	---	0:00	177,00	33,11
05.01.26	24,00	4.533	188,88	---	---	---	18:52	177,00	33,11
06.01.26	14,31	2.680	187,31	22:56	193,71	16,41	0:38	177,00	33,11
07.01.26	1,80	326	181,17	9:12	194,81	15,31	---	---	---
08.01.26	0,00	0	---	13:15	194,79	15,32	---	---	---
09.01.26	0,00	0	---	11:10	194,85	15,26	---	---	---
10.01.26	0,00	0	---	11:45	194,76	15,36	---	---	---
11.01.26	21,46	4.115	191,79	1:02	194,55	15,57	13:47	177,00	33,11
12.01.26	22,73	4.304	189,38	12:26	192,85	17,26	7:05	177,00	33,11
13.01.26	24,00	4.457	185,71	---	---	---	4:57	177,00	33,11
14.01.26	23,40	4.388	187,50	---	---	---	11:35	177,00	33,11
15.01.26	23,53	4.407	187,26	---	---	---	0:00	177,00	33,11
16.01.26	24,00	4.460	185,83	---	---	---	0:00	177,00	33,11
17.01.26	24,00	4.515	188,13	---	---	---	---	---	---
18.01.26	24,00	4.534	188,92	---	---	---	0:00	177,00	33,11
19.01.26	24,00	4.488	187,00	---	---	---	4:38	177,00	33,11
20.01.26	23,63	4.420	187,07	---	---	---	8:36	177,00	33,11
21.01.26	21,36	4.005	187,48	10:24	193,31	16,80	13:44	177,00	33,11
22.01.26	24,00	4.478	186,58	---	---	---	0:00	177,02	33,10
23.01.26	24,00	4.493	187,21	---	---	---	11:52	177,02	33,10
24.01.26	24,00	4.498	187,42	---	---	---	---	---	---
25.01.26	6,60	1.245	188,70	23:15	193,95	16,16	6:21	177,00	33,11
26.01.26	17,56	3.380	192,48	0:00	193,89	16,22	14:01	177,00	33,11
27.01.26	22,73	4.368	192,15	---	---	---	0:00	177,00	33,11
28.01.26	21,36	4.049	189,54	23:58	193,34	16,77	0:00	177,00	33,11
29.01.26	1,91	355	186,05	14:55	195,11	15,00	---	---	---
30.01.26	3,12	579	185,56	6:02	195,26	14,85	---	---	---
31.01.26	23,90	4.549	190,36	---	---	---	7:46	177,00	33,11
Σ	505,31	95.251							
Mittelwert	16,30	3.073	188,50		194,39	15,72		177,00	33,11
Minimum	0,00	0	181,17		192,85	14,85		177,00	33,10
Maximum	24,00	4.560	193,43		195,26	17,26		177,02	33,11

Meßpunkthöhe (MP): 210,11 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB25
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.26	5,19	624	120,15	15:06	195,30	19,48	2:37	183,78	30,99
02.01.26	5,79	696	120,14	10:32	195,51	19,27	21:17	185,62	29,16
03.01.26	14,58	1.772	121,52	9:43	195,51	19,27	23:54	184,07	30,70
04.01.26	23,45	2.823	120,40	---	---	---	22:29	183,63	31,14
05.01.26	23,55	2.823	119,85	---	---	---	23:39	183,34	31,43
06.01.26	16,57	1.968	118,76	22:48	194,11	20,67	2:28	183,34	31,43
07.01.26	11,58	1.382	119,33	7:55	195,48	19,30	19:26	184,55	30,23
08.01.26	7,46	894	119,76	11:30	195,10	19,68	0:00	184,59	30,18
09.01.26	9,30	1.115	119,91	11:03	195,02	19,75	0:49	185,10	29,68
10.01.26	9,18	1.099	119,78	11:27	194,93	19,85	2:11	184,78	30,00
11.01.26	20,82	2.509	120,52	0:49	194,58	20,20	22:40	183,45	31,33
12.01.26	21,13	2.528	119,66	12:51	193,94	20,84	23:57	183,22	31,56
13.01.26	22,54	2.665	118,21	9:15	192,74	22,03	15:59	182,72	32,06
14.01.26	21,64	2.565	118,55	8:29	193,25	21,53	21:14	182,70	32,08
15.01.26	20,01	2.360	117,96	6:31	193,07	21,71	0:26	182,70	32,08
16.01.26	24,00	2.832	118,00	---	---	---	1:56	182,36	32,41
17.01.26	23,38	2.791	119,39	---	---	---	0:41	182,64	32,14
18.01.26	22,01	2.639	119,90	8:28	192,76	22,02	0:00	182,99	31,79
19.01.26	22,71	2.695	118,65	---	---	---	23:59	182,78	32,00
20.01.26	21,38	2.530	118,31	---	---	---	23:35	182,65	32,12
21.01.26	20,27	2.402	118,48	10:08	193,75	21,02	0:44	182,64	32,14
22.01.26	23,32	2.760	118,38	---	---	---	23:22	182,78	32,00
23.01.26	23,35	2.776	118,90	---	---	---	0:24	182,84	31,94
24.01.26	22,68	2.698	118,98	---	---	---	20:38	182,93	31,85
25.01.26	13,57	1.620	119,42	20:29	194,15	20,62	0:29	182,93	31,85
26.01.26	21,87	2.674	122,27	---	---	---	23:43	184,01	30,76
27.01.26	22,88	2.788	121,83	---	---	---	11:15	183,77	31,01
28.01.26	15,66	1.874	119,70	9:51	193,98	20,79	6:58	184,09	30,69
29.01.26	17,93	2.160	120,45	7:31	194,62	20,15	0:00	184,32	30,46
30.01.26	21,62	2.597	120,14	---	---	---	16:32	184,27	30,50
31.01.26	24,00	2.881	120,04	---	---	---	23:16	183,26	31,51
Σ	573,42	68.540							
Mittelwert	18,50	2.211	119,53		194,32	20,45		183,51	31,26
Minimum	5,19	624	117,96		192,74	19,27		182,36	29,16
Maximum	24,00	2.881	122,27		195,51	22,03		185,62	32,41

Meßpunkthöhe (MP): 214,77 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB26
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.26	5,23	292	55,87	11:21	195,92	17,36	1:58	190,18	23,10
02.01.26	5,86	322	54,94	10:11	195,90	17,38	21:18	190,20	23,08
03.01.26	14,62	829	56,69	9:12	196,03	17,25	13:19	190,23	23,05
04.01.26	23,46	1.318	56,18	---	---	---	21:07	189,88	23,40
05.01.26	23,57	1.309	55,53	---	---	---	22:55	189,43	23,85
06.01.26	16,65	915	54,94	7:20	195,60	17,68	1:42	189,60	23,68
07.01.26	11,65	622	53,38	7:30	196,59	16,69	23:58	189,23	24,05
08.01.26	7,53	409	54,30	8:50	195,40	17,88	0:10	189,20	24,08
09.01.26	9,41	511	54,30	10:32	194,87	18,41	0:50	189,60	23,68
10.01.26	9,23	499	54,07	10:28	194,82	18,46	3:08	189,30	23,98
11.01.26	20,88	1.171	56,09	0:47	194,42	18,86	18:51	189,53	23,75
12.01.26	21,16	1.169	55,25	12:51	195,59	17,69	23:58	188,74	24,54
13.01.26	22,32	1.193	53,44	9:24	194,34	18,94	15:43	188,46	24,82
14.01.26	21,67	1.171	54,04	8:27	195,10	18,18	20:40	188,26	25,02
15.01.26	20,04	1.064	53,10	8:29	194,72	18,56	23:45	187,96	25,32
16.01.26	24,00	1.274	53,08	---	---	---	1:47	187,68	25,60
17.01.26	23,40	1.285	54,91	---	---	---	0:00	188,43	24,85
18.01.26	22,07	1.225	55,52	8:24	194,93	18,35	1:41	189,18	24,10
19.01.26	22,77	1.235	54,24	---	---	---	23:37	188,56	24,72
20.01.26	21,51	1.156	53,75	---	---	---	23:12	188,22	25,06
21.01.26	20,34	1.094	53,77	10:04	194,93	18,35	0:25	188,33	24,95
22.01.26	23,36	1.253	53,64	---	---	---	0:00	188,50	24,78
23.01.26	23,39	1.267	54,17	---	---	---	16:07	188,76	24,52
24.01.26	22,74	1.237	54,39	---	---	---	20:11	188,84	24,44
25.01.26	13,74	753	54,80	8:50	194,32	18,96	0:17	188,86	24,42
26.01.26	21,94	1.260	57,43	---	---	---	0:15	189,87	23,41
27.01.26	22,93	1.314	57,29	---	---	---	11:16	190,70	22,58
28.01.26	15,76	870	55,21	9:18	196,30	16,98	23:58	189,51	23,77
29.01.26	18,06	978	54,15	7:33	194,70	18,58	22:45	189,34	23,94
30.01.26	21,70	1.158	53,37	---	---	---	18:53	188,91	24,37
31.01.26	24,00	1.310	54,58	---	---	---	0:46	188,98	24,30
Σ	574,99	31.463							
Mittelwert	18,55	1.015	54,72		195,25	18,03		189,11	24,17
Minimum	5,23	292	53,08		194,32	16,69		187,68	22,58
Maximum	24,00	1.318	57,43		196,59	18,96		190,70	25,60

Meßpunkthöhe (MP): 213,28 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB27
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.26	18,94	2.069	109,26	0:42	201,62	15,18	21:28	194,36	22,44
02.01.26	22,12	2.400	108,51	---	---	---	21:51	194,09	22,71
03.01.26	10,91	1.180	108,21	23:56	201,76	15,04	1:07	194,11	22,69
04.01.26	7,73	826	106,89	4:12	201,92	14,88	20:50	195,00	21,80
05.01.26	9,98	1.067	106,87	9:29	201,65	15,15	22:46	194,64	22,16
06.01.26	13,65	1.457	106,71	8:21	201,93	14,87	23:59	194,05	22,75
07.01.26	18,20	1.945	106,87	7:17	202,02	14,78	20:07	193,60	23,20
08.01.26	20,76	2.236	107,72	5:36	200,92	15,88	0:28	193,60	23,20
09.01.26	24,00	2.582	107,58	---	---	---	1:03	193,76	23,04
10.01.26	23,51	2.532	107,69	---	---	---	3:15	193,62	23,18
11.01.26	8,10	864	106,68	11:44	201,56	15,24	2:28	193,71	23,09
12.01.26	9,62	1.018	105,80	12:59	201,56	15,24	23:39	193,83	22,97
13.01.26	13,90	1.461	105,09	9:30	200,69	16,11	12:42	193,76	23,04
14.01.26	13,64	1.450	106,29	8:54	201,52	15,28	20:23	193,36	23,44
15.01.26	14,69	1.538	104,72	8:46	201,05	15,75	23:52	193,02	23,78
16.01.26	15,35	1.613	105,07	8:40	200,19	16,61	0:05	193,04	23,76
17.01.26	8,28	882	106,51	18:34	201,10	15,70	1:58	194,05	22,75
18.01.26	7,07	756	106,91	10:24	201,64	15,16	1:27	194,58	22,22
19.01.26	12,75	1.346	105,53	10:04	201,54	15,26	23:24	193,84	22,96
20.01.26	11,41	1.201	105,27	8:16	200,96	15,84	22:56	193,54	23,26
21.01.26	10,61	1.111	104,75	10:43	201,18	15,62	19:57	193,67	23,13
22.01.26	13,81	1.460	105,69	7:58	201,06	15,74	18:55	193,90	22,90
23.01.26	11,20	1.186	105,87	8:07	201,08	15,72	15:46	194,09	22,71
24.01.26	11,76	1.250	106,32	7:24	201,54	15,26	19:57	194,12	22,68
25.01.26	17,39	1.866	107,29	6:05	201,23	15,57	18:28	193,81	22,99
26.01.26	0,00	0	---	22:21	201,99	14,81	---	---	---
27.01.26	0,00	0	---	7:16	202,09	14,71	---	---	---
28.01.26	14,75	1.586	107,53	9:10	202,30	14,50	23:56	194,04	22,76
29.01.26	23,27	2.507	107,75	---	---	---	22:57	193,62	23,18
30.01.26	24,00	2.560	106,67	---	---	---	19:10	193,36	23,44
31.01.26	11,77	1.274	108,27	11:19	201,22	15,58	0:00	193,52	23,28
Σ	423,17	45.223							
Mittelwert	13,65	1.459	106,87		201,43	15,37		193,85	22,95
Minimum	0,00	0	104,72		200,19	14,50		193,02	21,80
Maximum	24,00	2.582	109,26		202,30	16,61		195,00	23,78

Meßpunkthöhe (MP): 216,80 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB28
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.01.26	19,01	3.536	185,98	0:38	197,64	23,51	7:39	180,34	40,81
02.01.26	22,16	4.076	183,92	---	---	---	5:50	179,92	41,23
03.01.26	11,02	2.012	182,56	23:52	197,79	23,36	4:39	179,82	41,33
04.01.26	7,83	1.402	179,09	4:04	198,04	23,11	7:46	181,74	39,41
05.01.26	10,08	1.808	179,37	9:29	197,69	23,46	22:48	181,32	39,83
06.01.26	13,68	2.448	178,97	8:42	197,98	23,17	21:36	180,42	40,73
07.01.26	18,25	3.260	178,62	7:20	197,84	23,31	0:53	179,82	41,33
08.01.26	20,79	3.768	181,23	5:35	196,42	24,73	3:49	179,37	41,78
09.01.26	24,00	4.348	181,17	---	---	---	17:43	180,00	41,15
10.01.26	23,54	4.266	181,26	---	---	---	6:54	179,45	41,70
11.01.26	8,15	1.457	178,70	11:33	197,48	23,67	2:26	179,87	41,28
12.01.26	9,69	1.704	175,81	4:00	197,29	23,86	23:49	180,26	40,89
13.01.26	13,97	2.430	174,00	9:32	196,11	25,04	12:47	179,58	41,57
14.01.26	13,73	2.468	179,79	8:56	197,44	23,71	20:29	178,98	42,17
15.01.26	14,71	2.536	172,42	8:38	196,62	24,53	23:37	179,87	41,28
16.01.26	15,49	2.694	173,97	8:41	195,84	25,31	1:40	179,50	41,65
17.01.26	8,40	1.495	177,96	18:34	197,02	24,13	2:05	180,69	40,46
18.01.26	7,13	1.277	179,14	11:52	197,69	23,46	1:30	181,18	39,97
19.01.26	12,88	2.267	175,99	10:04	197,54	23,61	23:29	180,19	40,96
20.01.26	11,53	1.997	173,22	8:22	196,59	24,56	22:59	179,78	41,37
21.01.26	10,72	1.851	172,61	10:32	196,74	24,41	20:01	179,87	41,28
22.01.26	13,96	2.453	175,76	7:58	196,88	24,27	18:56	180,35	40,80
23.01.26	11,39	2.008	176,36	8:08	196,96	24,19	15:58	180,74	40,41
24.01.26	11,85	2.106	177,72	7:13	197,56	23,59	20:03	180,64	40,51
25.01.26	17,46	3.168	181,43	6:02	197,14	24,01	22:53	179,03	42,12
26.01.26	0,00	0	---	23:59	198,18	22,97	---	---	---
27.01.26	0,00	0	---	5:52	198,25	22,90	---	---	---
28.01.26	14,74	2.688	182,30	9:06	198,40	22,75	21:05	180,32	40,83
29.01.26	22,65	4.126	182,15	---	---	---	4:52	179,37	41,78
30.01.26	24,00	4.299	179,13	---	---	---	19:21	179,32	41,83
31.01.26	8,48	1.504	177,43	11:23	197,12	24,03	0:00	180,04	41,11
Σ	421,28	75.452							
Mittelwert	13,59	2.434	179,10		197,32	23,83		180,06	41,09
Minimum	0,00	0	172,42		195,84	22,75		178,98	39,41
Maximum	24,00	4.348	185,98		198,40	25,31		181,74	42,17

Meßpunkthöhe (MP): 221,15 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB29
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abtutung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.01.26	0,00	0	---	2:50	188,02	39,51	---	---	---
02.01.26	0,00	0	---	14:23	188,02	39,51	---	---	---
03.01.26	0,00	0	---	13:55	188,02	39,51	---	---	---
04.01.26	0,00	0	---	8:45	188,02	39,51	---	---	---
05.01.26	0,00	0	---	13:42	188,02	39,51	---	---	---
06.01.26	0,00	0	---	0:00	188,01	39,51	---	---	---
07.01.26	0,00	0	---	18:58	188,02	39,51	---	---	---
08.01.26	0,00	0	---	7:16	188,02	39,51	---	---	---
09.01.26	0,00	0	---	5:03	188,02	39,51	---	---	---
10.01.26	0,00	0	---	7:32	188,02	39,51	---	---	---
11.01.26	0,00	0	---	1:37	188,02	39,51	---	---	---
12.01.26	0,00	0	---	5:54	188,02	39,51	---	---	---
13.01.26	0,00	0	---	0:47	188,02	39,51	---	---	---
14.01.26	0,00	0	---	3:56	188,02	39,51	---	---	---
15.01.26	0,00	0	---	2:37	188,02	39,51	---	---	---
16.01.26	0,00	0	---	0:42	188,02	39,51	---	---	---
17.01.26	0,00	0	---	1:15	188,02	39,51	---	---	---
18.01.26	0,00	0	---	10:52	188,02	39,51	---	---	---
19.01.26	0,00	0	---	8:00	188,02	39,51	---	---	---
20.01.26	0,00	0	---	3:10	188,02	39,51	---	---	---
21.01.26	0,00	0	---	6:44	188,02	39,51	---	---	---
22.01.26	0,00	0	---	11:18	188,02	39,51	---	---	---
23.01.26	0,00	0	---	11:10	188,02	39,51	---	---	---
24.01.26	0,00	0	---	10:20	188,02	39,51	---	---	---
25.01.26	0,00	0	---	13:05	188,02	39,51	---	---	---
26.01.26	0,00	0	---	6:04	188,02	39,51	---	---	---
27.01.26	0,00	0	---	14:11	188,02	39,51	---	---	---
28.01.26	0,00	0	---	9:11	188,02	39,51	---	---	---
29.01.26	0,00	0	---	10:00	188,02	39,51	---	---	---
30.01.26	0,00	0	---	0:10	188,02	39,51	---	---	---
31.01.26	0,00	0	---	8:38	188,02	39,51	---	---	---
Σ	0,00	0							
Mittelwert	0,00	0	---		188,01	39,51		---	---
Minimum	0,00	0	---		188,01	39,51		---	---
Maximum	0,00	0	---		188,02	39,51		---	---

Meßpunkthöhe (MP): 227,52 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB31
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
					m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.26	19,37	1.263	65,20	0:39	198,78	36,69	20:43	193,57	41,89
02.01.26	22,33	1.409	63,09	---	---	---	9:25	193,49	41,97
03.01.26	11,29	729	64,55	23:55	198,82	36,64	12:55	193,48	41,98
04.01.26	8,17	597	73,11	4:15	199,00	36,46	20:52	193,54	41,92
05.01.26	10,48	763	72,78	9:20	198,83	36,63	22:47	193,32	42,14
06.01.26	13,65	925	67,76	8:45	198,94	36,53	12:39	193,36	42,10
07.01.26	18,43	1.207	65,50	7:15	198,64	36,82	19:55	192,94	42,52
08.01.26	20,97	1.364	65,06	5:31	197,84	37,62	13:09	192,85	42,61
09.01.26	24,00	1.514	63,08	---	---	---	0:53	193,07	42,39
10.01.26	23,59	1.484	62,91	---	---	---	11:13	193,08	42,38
11.01.26	8,39	583	69,49	11:41	198,60	36,86	18:38	193,23	42,23
12.01.26	9,86	699	70,88	4:02	198,60	36,86	23:48	192,71	42,75
13.01.26	14,18	979	69,06	9:41	197,94	37,52	21:58	192,82	42,64
14.01.26	8,59	584	67,97	8:27	198,55	36,91	23:50	192,64	42,82
15.01.26	14,89	1.026	68,88	9:12	198,15	37,31	20:19	192,44	43,02
16.01.26	15,90	1.103	69,38	8:36	197,77	37,69	0:00	192,61	42,85
17.01.26	8,88	632	71,19	18:34	198,48	36,98	2:04	192,92	42,55
18.01.26	7,49	548	73,13	11:47	198,84	36,62	1:30	193,33	42,13
19.01.26	13,29	944	71,02	9:54	198,77	36,69	23:28	192,84	42,62
20.01.26	11,88	835	70,27	8:32	198,19	37,27	22:58	192,71	42,75
21.01.26	11,07	775	70,01	10:41	198,19	37,28	23:35	192,76	42,71
22.01.26	14,52	1.026	70,64	7:52	198,29	37,17	21:06	192,91	42,55
23.01.26	11,98	849	70,88	8:05	198,41	37,06	18:11	193,12	42,34
24.01.26	12,34	891	72,22	7:30	198,77	36,69	20:02	193,13	42,33
25.01.26	17,54	1.120	63,85	6:01	198,51	36,95	0:08	193,28	42,18
26.01.26	0,00	0	---	23:58	199,16	36,30	---	---	---
27.01.26	0,00	0	---	6:40	199,23	36,23	---	---	---
28.01.26	14,81	947	63,95	9:04	199,23	36,24	20:24	193,50	41,96
29.01.26	23,40	1.427	60,98	---	---	---	22:19	193,18	42,28
30.01.26	24,00	1.499	62,46	---	---	---	13:10	193,08	42,38
31.01.26	8,99	635	70,62	11:20	198,43	37,03	0:00	193,17	42,29
Σ	424,29	28.357							
Mittelwert	13,69	915	66,83		198,57	36,89		193,07	42,39
Minimum	0,00	0	60,98		197,77	36,23		192,44	41,89
Maximum	24,00	1.514	73,13		199,23	37,69		193,57	43,02

Meßpunkthöhe (MP): 235,46 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB32
Monatsbericht vom Januar 2026
gedruckt am: 02.02.2026, 10:02 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
				1) Ruhe			2) Betrieb		
	Betrieb	Menge	Leistung	Zeitpunkt Uhr			Zeitpunkt Uhr		
	h	m³	m³/h		m üNN	m uMP		m üNN	m uMP
01.01.26	20,78	3.257	156,73	2:27	196,84	47,99	21:40	192,83	51,99
02.01.26	24,00	3.719	154,96	---	---	---	23:49	192,69	52,13
03.01.26	11,40	1.767	155,03	23:28	196,82	48,00	4:44	192,67	52,15
04.01.26	0,54	88	162,21	3:49	196,93	47,90	---	---	---
05.01.26	0,00	0	---	9:31	196,90	47,93	---	---	---
06.01.26	11,26	1.752	155,66	8:55	196,98	47,84	21:41	192,82	52,00
07.01.26	23,56	3.592	152,46	---	---	---	20:45	192,64	52,18
08.01.26	24,00	3.663	152,63	---	---	---	22:52	192,50	52,32
09.01.26	24,00	3.652	152,17	---	---	---	1:29	192,60	52,23
10.01.26	24,00	3.609	150,38	---	---	---	22:40	192,43	52,39
11.01.26	2,58	383	148,71	23:49	196,54	48,28	0:00	192,43	52,39
12.01.26	0,47	75	161,10	16:09	196,87	47,96	---	---	---
13.01.26	0,00	339	---	9:19	196,58	48,25	---	---	---
14.01.26	0,58	45	77,66	9:43	196,74	48,08	---	---	---
15.01.26	0,94	147	156,15	9:21	196,70	48,12	---	---	---
16.01.26	0,61	96	157,23	14:38	196,37	48,45	---	---	---
17.01.26	0,00	0	---	18:20	196,64	48,19	---	---	---
18.01.26	0,00	0	---	11:13	196,87	47,96	---	---	---
19.01.26	1,06	168	158,99	9:39	196,87	47,96	---	---	---
20.01.26	2,64	421	159,49	8:14	196,73	48,09	11:12	193,16	51,66
21.01.26	3,42	544	158,96	10:49	196,79	48,03	13:41	193,36	51,46
22.01.26	0,98	157	160,07	8:09	196,71	48,11	---	---	---
23.01.26	0,93	147	158,59	7:07	196,77	48,05	---	---	---
24.01.26	0,00	0	---	7:08	196,88	47,94	---	---	---
25.01.26	16,59	2.609	157,23	5:53	196,76	48,06	20:07	192,61	52,21
26.01.26	0,00	0	---	22:30	197,10	47,72	---	---	---
27.01.26	0,00	0	---	20:32	197,22	47,60	---	---	---
28.01.26	3,13	504	161,08	9:26	197,32	47,51	23:57	193,31	51,51
29.01.26	23,39	3.650	156,06	---	---	---	22:49	192,57	52,25
30.01.26	24,00	3.623	150,96	---	---	---	18:19	192,44	52,38
31.01.26	0,36	53	149,30	12:17	196,58	48,25	---	---	---
Σ	245,20	38.060							
Mittelwert	7,91	1.228	155,22		196,81	48,01		192,74	52,08
Minimum	0,00	0	77,66		196,37	47,51		192,43	51,46
Maximum	24,00	3.719	162,21		197,32	48,45		193,36	52,39

Meßpunkthöhe (MP): 244,82 m üNN