Kundeninformation gem. Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
ZMW endversorgte Ortsnetze

Betrachtungsjahr 2025

	Stadt/Gemeinde	Stadtteil/Ortsteil	in °dH [1]	Härtebereich	Chemische Parameter (Auswahl) in mg/l und *mmol/l* [1] Calcium	Magnesium	Kalium	Natrium	Nitrat	Aufbereitungsstoffe	UV-Desinfektion
Verbundsystem der Wasserwerke Stadtallendorf und Wohratal bei Kirchhain	**Amöneburg**	Rüdigheim	6,3 - 9,2	**weich bis mittel**	34,4 - 48,3 *0,86 - 1,21*	6,5 - 10,4 *0,27 - 0,43*	2,3 - 3,3 *0,06 - 0,08*	8,9 - 9,0 *0,39 - 0,39*	12,1 - 16,3 *0,19 - 0,26*	**NaOH [2] Aktivkohle [3]**	**X**
	Biebertal	Krumbach									
	Cölbe	alle [6]									
	Ebsdorfergrund	Hachborn									
		Wittelsberg									
	Fronhausen	alle									
	Gladenbach	alle [6]									
	Hüttenberg	alle									
	Kirchhain	alle [6]									
	Lahntal	alle [6]									
	Lohra	alle									
	Neustadt	Kernstadt									
	Schöffengrund	alle									
	Weimar	alle									
	Wetter	alle [6]									
Örtliche Anlagen, nicht primär am Verbundsystem angeschlossen	**Cölbe**	Schönstadt	5,3	**weich**	25,1 *0,63*	7,9 *0,32*	2,4 *0,06*	4,6 *0,20*	4,0 *0,06*	**Halbgebrannter [4] Dolomit**	---
		Schwarzenborn	9,0	**mittel**	52,6 *1,32*	7,2 *0,30*	4,1 *0,10*	7,0 *0,30*	42,6 *0,69*	**Halbgebrannter [4] Dolomit**	---
	Gladenbach	Römershausen	11,4	**mittel**	34,9 *0,87*	28,4 *1,17*	2,8 *0,07*	6,3 *0,27*	3,3 *0,05*	---	**X**
	Kirchhain	Burgholz	4,6	**weich**	26,7 *0,67*	3,8 *0,16*	2,6 *0,07*	6,3 *0,27*	28,3 *0,46*	---	---
		Emsdorf	7,0	**weich**	41,70 *1,04*	4,90 *0,20*	2,90 *0,07*	4,00 *0,17*	2,60 *0,04*	**Halbgebrannter [4] Dolomit**	**X**
		Sindersfeld	7,0	**weich**	25,9 *0,65*	5,4 *0,22*	2,7 *0,07*	4,2 *0,18*	10,5 *0,17*	---	---
	Lahntal	Brungershausen	16,8	**hart**	69,1 *1,73*	30,9 *1,27*	2,2 *0,06*	9,0 *0,39*	3,8 *0,06*	**Phosphate [5]**	**X**
		Caldern									
		Kernbach									
	Wetter	Mellnau	6,4	**weich**	35,3 *0,88*	6,2 *0,25*	2,4 *0,06*	6,1 *0,27*	22,3 *0,36*	---	**X**
		Oberrosphe	8,3	**mittel**	46,8 *1,17*	7,5 *0,31*	2,2 *0,06*	6,6 *0,29*	30,6 *0,49*	---	---
		Warzenbach	14,2	**hart**	52,2 *1,31*	29,9 *1,23*	1,4 *0,04*	8,9 *0,39*	0,5 *0,01*	---	---

Weitere, wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass Anschlussnehmer verpflichtet sind, diese Informationen an alle Verbraucher (Mitbewohner, Mieter o. Ä.) unverzüglich weiterzugeben.

Weitere Informationen zu den Themen Mikrobiologie, chemische Werte, Stagnation, Blei im Trinkwasser und Tipps zum Wassersparen, finden Sie auf unserer Homepage - ***https://www.zmw.de/wasser/***

oder über diesen ***QR-Code***

Über das bdew-Wasserportal bekommen Sie zudem Informationen über Qualität, Leistungsfähigkeit (bspw. Wasserverluste) und Preise Ihres Wasserversorgers. - ***https://www.wasserqualitaet-online.de/***

oder über diesen ***QR-Code***

[1] Die angegebenen Wertebereiche beziehen sich auf Analysen am Ausgang der Wasserwerke in Stadtallendorf und Wohratal bei Kirchhain. Beide Wasserwerke speisen in ein Verbundsystem ein, die Wässer können sich im weiteren Verlauf mischen.

[2] Zugabe Natriumhydroxid (= "Natronlauge") NaOH zur pH-Wert Regulierung (WW-Stadtallendorf)

[3] Aktivkohle zur Entfernung von nicht erwünschten Spurenstoffen (WW-Stadtallendorf)

[4] Halbgebranntes Karbonat-Gestein zur Entsäuerung und Erhöhung des Calcium-, Magnesium-, und Hydrogenkarbonationenanteils

[5] Korrosionsschutz und Härtestabilisierung

[6] außer Ortsnetze, die nicht primär am Verbundsystem angeschlossen sind, s. Tabelle weiter unten